

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 20 г.

Название потребителя ул. Дружбы, д.10 Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 131732 Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Отчетное число месяца 19 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
16-07	1.30434	72.8	54.7	71.992	71.831	0.00	0.000	0.161	6.3	5.3	24.00
17-07	1.28725	72.9	55.2	72.723	72.548	0.00	0.000	0.175	6.4	5.3	24.00
18-07	1.25190	72.9	55.6	72.417	72.234	0.00	0.000	0.183	6.3	5.3	24.00
19-07	1.26154	72.9	55.4	71.943	71.765	0.00	0.000	0.178	6.3	5.3	24.00
20-07	1.28630	72.9	54.8	71.028	70.863	0.02	0.000	0.165	6.3	5.3	24.00
21-07	1.27002	72.8	55.1	71.532	71.362	0.06	0.000	0.170	6.4	5.3	24.00
22-07	1.33100	72.9	55.0	74.636	74.459	0.06	0.000	0.177	6.4	5.3	24.00
23-07	1.64709	72.9	53.6	85.573	85.396	0.03	0.000	0.177	6.5	5.4	24.00
24-07	1.26016	72.8	55.3	72.085	71.898	0.05	0.000	0.187	6.6	5.4	24.00
25-07	1.30861	72.9	54.8	72.310	72.131	0.05	0.000	0.179	6.4	5.4	24.00
26-07	1.28978	72.8	54.7	71.413	71.236	0.02	0.000	0.177	6.4	5.4	24.00
27-07	1.18093	72.7	55.3	67.942	67.769	0.07	0.000	0.173	6.6	5.4	24.00
28-07	1.15556	72.7	55.6	67.506	67.326	0.08	0.000	0.180	6.7	5.4	24.00
29-07	1.15382	72.7	56.6	71.389	71.181	0.09	0.000	0.208	6.7	5.5	24.00
30-07	1.21911	72.8	55.3	69.868	69.690	0.21	0.000	0.178	6.7	5.4	24.00
31-07	1.19780	72.8	55.8	70.444	70.252	0.02	0.000	0.192	6.6	5.3	24.00
01-08	1.20810	72.7	55.8	71.406	71.210	0.00	0.000	0.196	6.5	5.3	24.00
02-08	1.30994	72.8	54.9	72.997	72.811	0.00	0.000	0.186	6.4	5.3	24.00
03-08	1.25238	72.8	55.1	70.697	70.515	0.00	0.000	0.182	6.4	5.3	24.00
04-08	1.26270	72.7	55.1	71.848	71.663	0.03	0.000	0.185	6.5	5.3	24.00
05-08	0.66986	72.8	56.4	40.892	40.773	0.02	0.000	0.119	6.6	5.3	# 14.86
06-08	0.00954	84.0	61.8	> 0.426	> 0.421	0.00	0.000	0.005	7.1	7.1	C# 1.15
07-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.00
08-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.00
09-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.00
10-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.00
11-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.00
12-08	0.00194	X 83.9	X 61.7	0.086	0.092	0.00	-0.006	0.000	< -	< -	# 0.01
13-08	0.58030	X 72.7	X 54.6	31.929	31.841	0.00	0.000	0.088	< 5.6	< 5.4	# 10.26
14-08	1.24533	72.9	55.1	69.784	69.601	0.00	0.000	0.183	6.2	5.4	24.00
Итого	27.94530	72.9'	55.2'	1584.866	1580.868'	0.81	-0.006	4.004	6.5	5.4	530.28

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 530.28ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 189.49ч + 0.23ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
15-08-20 00:00	6881.46121	330965.071	330452.375	956.86	54058.76
16-07-20 00:00	6853.51591	329380.205	328871.507	956.05	53528.48
Итого	27.94530	1584.866	1580.868'	0.81	530.28

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(Н1-Н2)

17-08-20 Подпись _____

АО «ОДИНЦОВСКАЯ
 ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗНЕВ Р. В.