

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.02.2020 15.03.2020

Адрес потребителя АО Одинцовская Теплосеть Друбы 13

Ответственное лицо

телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел. факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net

prer@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М

Сер. № 6078

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тобр [°C]	тод [°C]	R1 [МПа]	R2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС [м3]	V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	гвс [°C]	R1 [МПа]	R2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.02.2020 00:00	7.32	356.50	0.00	0.00	88.24	61.82	0.00	0.00	0	4.68	406.63	24.00	0.00	0.00	58.22	46.50	0.00	0.00	0.00	0	0	8
15.02.2020 00:00	6.67	160.91	0.00	0.00	88.88	45.87	0.00	0.00	0	4.26	406.19	29.70	0.00	0.00	55.13	44.47	0.00	0.00	0.00	0	0	8
16.02.2020 00:00	7.00	173.50	0.00	0.00	89.13	46.94	0.00	0.00	0	4.51	407.00	30.60	0.00	0.00	56.45	45.17	0.00	0.00	0.00	0	0	8
17.02.2020 00:00	6.14	183.50	0.00	0.00	81.41	46.71	0.00	0.00	0	3.79	406.50	27.90	0.00	0.00	51.75	42.29	0.00	0.00	0.00	0	0	8
18.02.2020 00:00	5.78	185.50	0.00	0.00	79.49	47.26	0.00	0.00	0	3.46	406.19	26.20	0.00	0.00	49.76	41.11	0.00	0.00	0.00	0	0	8
19.02.2020 00:00	5.80	182.00	0.00	0.00	79.73	47.04	0.00	0.00	0	3.58	406.31	24.10	0.00	0.00	50.46	41.52	0.00	0.00	0.00	0	0	8
20.02.2020 00:00	5.77	189.69	0.00	0.00	79.25	47.52	0.00	0.00	0	3.48	406.31	26.10	0.00	0.00	49.83	41.15	0.00	0.00	0.00	0	0	8
21.02.2020 00:00	5.92	198.22	0.00	0.00	79.05	47.82	0.00	0.00	0	3.67	406.28	25.60	0.00	0.00	51.06	41.90	0.00	0.00	0.00	0	0	8
22.02.2020 00:00	6.30	200.00	0.00	0.00	80.22	47.67	0.00	0.00	0	3.92	406.41	28.00	0.00	0.00	52.53	42.74	0.00	0.00	0.00	0	0	8
23.02.2020 00:00	6.62	205.19	0.00	0.00	80.94	47.70	0.00	0.00	0	4.20	407.00	29.80	0.00	0.00	54.34	43.86	0.00	0.00	0.00	0	0	8
24.02.2020 00:00	6.40	202.59	0.00	0.00	80.06	47.63	0.00	0.00	0	3.85	406.41	31.80	0.00	0.00	52.28	42.67	0.00	0.00	0.00	0	0	8
25.02.2020 00:00	6.66	193.59	0.00	0.00	84.12	47.80	0.00	0.00	0	4.39	407.19	26.00	0.00	0.00	55.72	44.77	0.00	0.00	0.00	0	0	8
26.02.2020 00:00	6.70	174.22	0.00	0.00	87.68	47.40	0.00	0.00	0	4.40	406.91	26.40	0.00	0.00	56.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0	0	8
27.02.2020 00:00	6.38	179.59	0.00	0.00	83.47	46.77	0.00	0.00	0	4.01	406.31	28.30	0.00	0.00	53.48	43.45	0.00	0.00	0.00	0	0	8
28.02.2020 00:00	6.35	165.09	0.00	0.00	86.23	46.35	0.00	0.00	0	4.04	406.28	26.10	0.00	0.00	53.56	43.46	0.00	0.00	0.00	0	0	8
29.02.2020 00:00	6.78	166.09	0.00	0.00	85.85	47.06	0.00	0.00	0	4.33	406.31	30.10	0.00	0.00	55.15	44.32	0.00	0.00	0.00	0	0	8
01.03.2020 00:00	6.87	186.81	0.00	0.00	81.39	47.04	0.00	0.00	0	4.24	406.91	34.40	0.00	0.00	54.62	44.03	0.00	0.00	0.00	0	0	8
02.03.2020 00:00	6.17	185.00	0.00	0.00	81.12	46.90	0.00	0.00	0	3.85	406.78	26.90	0.00	0.00	52.11	42.51	0.00	0.00	0.00	0	0	8
03.03.2020 00:00	6.05	182.19	0.00	0.00	79.76	46.65	0.00	0.00	0	3.70	406.72	27.20	0.00	0.00	51.11	41.87	0.00	0.00	0.00	0	0	8
04.03.2020 00:00	5.71	177.72	0.00	0.00	79.31	47.10	0.00	0.00	0	3.36	405.88	27.60	0.00	0.00	48.94	40.55	0.00	0.00	0.00	0	0	8
05.03.2020 00:00	5.62	179.78	0.00	0.00	78.57	47.07	0.00	0.00	0	3.29	405.81	26.50	0.00	0.00	48.39	40.18	0.00	0.00	0.00	0	0	8
06.03.2020 00:00	5.53	180.31	0.00	0.00	79.11	46.71	0.00	0.00	0	3.28	406.19	25.50	0.00	0.00	48.43	40.24	0.00	0.00	0.00	0	0	8
07.03.2020 00:00	5.23	166.09	0.00	0.00	79.26	46.92	0.00	0.00	0	2.77	405.31	30.60	0.00	0.00	45.35	38.44	0.00	0.00	0.00	0	0	8
08.03.2020 00:00	5.09	161.50	0.00	0.00	79.83	46.83	0.00	0.00	0	2.80	405.31	26.20	0.00	0.00	45.56	38.57	0.00	0.00	0.00	0	0	8
09.03.2020 00:00	5.28	165.22	0.00	0.00	79.16	46.87	0.00	0.00	0	2.82	405.38	30.90	0.00	0.00	45.77	38.73	0.00	0.00	0.00	0	0	8
10.03.2020 00:00	5.08	161.59	0.00	0.00	79.38	46.93	0.00	0.00	0	2.78	405.00	26.40	0.00	0.00	45.67	38.73	0.00	0.00	0.00	0	0	8
11.03.2020 00:00	5.02	158.91	0.00	0.00	79.14	47.15	0.00	0.00	0	2.78	404.81	25.30	0.00	0.00	45.76	38.82	0.00	0.00	0.00	0	0	8
12.03.2020 00:00	5.25	168.50	0.00	0.00	79.47	47.24	0.00	0.00	0	2.91	404.91	27.40	0.00	0.00	46.55	39.28	0.00	0.00	0.00	0	0	8
13.03.2020 00:00	5.51	175.69	0.00	0.00	83.22	46.53	0.00	0.00	0	3.28	405.91	25.40	0.00	0.00	48.73	40.53	0.00	0.00	0.00	0	0	8
14.03.2020 00:00	5.93	167.00	0.00	0.00	82.22	46.53	0.00	0.00	0	3.53	405.50	29.50	0.00	0.00	50.19	41.37	0.00	0.00	0.00	0	0	8
15.03.2020 00:00	7.72	180.31	0.00	0.00	92.81	48.49	0.00	0.00	0	5.14	407.59	33.80	0.00	0.00	60.37	47.53	0.00	0.00	0.00	0	0	8
Итого:	188.65	5712.81	0.00	0.00	82.38	47.55	0.00	0.00	0	115.09	12592.22	864.30	0.00	0.00	51.40	42.12	0.00	0.00	0.00	64	0	8

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.02.2020 0	8836.31	330891.16	257.30	0.00	330633.86	5373.78	402056.84	40712.60	0.00	361344.24	41005
16.03.2020 0	9024.96	336603.97	257.30	0.00	336346.67	5488.87	414649.06	41576.90	0.00	373072.16	41749
Итого:	188.65	5712.81	0.00	0.00	5712.81	115.09	12592.22	864.30	0.00	11727.92	744

Подпись

Дата 17.03.2020 13:25