

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.04.2020 16.05.2020

Адрес потребителя **АО Одинцовская Теплосеть Березовая 9**

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3851

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.04.2020 00:00	6,30	301,44	2,00	0,00	76,83	55,11	0,00	0,00	0,00	0	0	4,39	582,53	32,67	0,00	52,74	44,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	23
17.04.2020 00:00	-3507,65	#####	-314,69	0,00	75,15	60,49	0,00	0,00	0,00	0	-31	-2254,65	#####	-13434,25	0,00	32,84	33,79	0,00	0,00	0,00	4	-3466	0	-13084
Итого:	-3501,35	#####	-312,69	0,00	75,99	57,80	0,00	0,00	0,00	0	-31	-2250,26	#####	-13401,58	0,00	42,79	39,39	0,00	0,00	0,00	4	-3466	0	-13061

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.04.2020	0	3639,61	149470,00	380,86	0,00	149089,14	2322,75	250916,41	14078,06	0,00	236838,34	13763
17.05.2020	0	138,26	7074,41	68,17	0,00	7006,24	72,48	9559,98	676,48	0,00	8883,50	702
Итого:		-3501,35	-142395,59	-312,69	0,00	-142082,90	-2250,26	-241356,42	-13401,58	0,00	-227954,84	-13061

Подпись \_\_\_\_\_

Автоматическое обнуление интеграторов счетчика Итого: общий-144,56 Гкал отопление 76,87 Гкал ХВС на ГВС 709,15 м3

Дата 18.05.2020 10:42


 АО «ОДИЦОВСКАЯ  
 ТЕПЛОСЕТЬ»  
 г. Мытищи