ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.04.2020** **15.05.2020**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.4**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3743

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tдоп [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tгвс [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
16.04.2020 00:00	4,88	238,94	0,83	0,00	76,57	54,81	0,00	0,00	0,00	0	0	2,49	391,81	41,23	0,00	40,90	33,98	0,00	0,00	0,00	0	0	8	23
17.04.2020 00:00	5,36	255,44	2,23	0,00	79,10	57,15	0,00	0,00	0,00	0	0	2,82	410,38	36,66	0,00	42,09	34,58	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
18.04.2020 00:00	5,88	248,63	2,71	0,00	82,13	56,39	0,00	0,00	0,00	0	0	3,33	405,13	41,34	0,00	44,58	35,87	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
19.04.2020 00:00	5,86	251,56	2,57	0,00	81,49	56,37	0,00	0,00	0,00	0	0	3,28	411,25	37,17	0,00	44,53	35,93	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
20.04.2020 00:00	5,94	253,56	2,46	0,00	80,68	56,14	0,00	0,00	0,00	0	0	3,20	405,63	39,00	0,00	44,14	35,66	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
21.04.2020 00:00	5,98	262,06	2,66	0,00	79,41	55,69	0,00	0,00	0,00	0	0	3,10	410,38	41,54	0,00	43,87	35,73	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
22.04.2020 00:00	5,26	247,88	2,25	0,00	78,09	55,07	0,00	0,00	0,00	0	0	2,96	405,25	37,68	0,00	42,98	35,21	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
23.04.2020 00:00	5,91	256,19	2,49	0,00	79,53	55,45	0,00	0,00	0,00	0	0	3,11	410,38	34,43	0,00	44,67	36,34	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
24.04.2020 00:00	5,78	252,06	1,34	0,00	80,01	55,45	0,00	0,00	0,00	0	0	3,12	405,63	32,40	0,00	45,04	36,42	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
25.04.2020 00:00	5,61	257,69	2,38	0,00	78,48	55,42	0,00	0,00	0,00	0	0	3,12	410,00	35,75	0,00	44,25	36,14	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
26.04.2020 00:00	5,92	257,81	2,39	0,00	79,89	55,72	0,00	0,00	0,00	0	0	3,13	404,50	33,92	0,00	45,23	36,62	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
27.04.2020 00:00	5,99	272,13	2,35	0,00	78,82	56,38	0,00	0,00	0,00	0	0	3,05	409,38	31,99	0,00	44,94	36,72	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
28.04.2020 00:00	5,73	256,38	2,48	0,00	78,90	55,69	0,00	0,00	0,00	0	0	3,11	403,63	31,08	0,00	45,15	36,74	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
29.04.2020 00:00	5,72	288,50	2,16	0,00	75,31	56,27	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	408,50	34,84	0,00	43,04	35,74	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
30.04.2020 00:00	5,78	256,81	2,37	0,00	79,48	55,62	0,00	0,00	0,00	0	0	3,23	404,13	31,99	0,00	45,96	37,29	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
01.05.2020 00:00	5,94	282,19	2,35	0,00	77,16	56,42	0,00	0,00	0,00	0	0	3,02	409,38	32,60	0,00	44,93	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
02.05.2020 00:00	6,16	319,06	1,56	0,00	76,87	57,82	0,00	0,00	0,00	0	0	3,06	404,75	31,69	0,00	45,79	37,51	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
03.05.2020 00:00	4,37	289,38	2,43	0,00	76,33	61,20	0,00	0,00	0,00	0	0	1,96	221,56	30,06	0,00	37,79	33,69	0,00	0,00	0,00	68	11	8	24
04.05.2020 00:00	2,58	255,38	1,52	0,00	74,98	65,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	6,63	27,83	0,00	22,51	23,76	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
05.05.2020 00:00	2,64	256,63	0,00	0,00	75,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,38	31,59	0,00	22,39	23,26	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
06.05.2020 00:00	2,47	246,06	0,00	0,00	75,14	64,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,50	30,67	0,00	22,46	23,29	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
07.05.2020 00:00	2,54	250,63	0,00	0,00	74,86	64,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,75	33,52	0,00	21,77	22,73	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
08.05.2020 00:00	2,49	250,94	0,00	0,00	74,86	64,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,00	30,37	0,00	20,87	21,91	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
09.05.2020 00:00	2,50	250,44	0,00	0,00	74,77	64,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,38	30,57	0,00	20,63	21,69	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
10.05.2020 00:00	2,48	251,38	0,00	0,00	74,78	64,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,38	30,98	0,00	21,06	22,13	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
11.05.2020 00:00	2,61	244,69	0,00	0,00	74,65	64,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,75	33,41	0,00	21,20	22,39	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
12.05.2020 00:00	2,54	243,69	0,00	0,00	74,77	64,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,08	0,00	22,15	23,37	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
13.05.2020 00:00	2,81	226,13	0,00	0,00	76,60	64,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	33,21	0,00	21,30	22,69	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
14.05.2020 00:00	2,64	231,63	0,00	0,00	75,14	63,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,89	0,00	20,39	22,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
15.05.2020 00:00	2,70	238,31	0,00	0,00	74,63	63,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32,09	0,00	20,65	22,12	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
Итого:	133,07	7692,13	41,54	0,00	77,28	59,62	0,00	0,00	0,00	0	0	53,69	7158,38	1012,58	0,00	34,91	30,61	0,00	0,00	0,00	68	299	8	719

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.04.2020	0	18370,44	581305,81	2846,07	0,00	578459,74		10682,38	720851,25	102845,84	0,00	618005,41	10064
16.05.2020	0	18503,51	588997,94	2887,61	0,00	586110,32		10736,07	728009,63	103858,41	0,00	624151,21	10783
	Итого:	133,07	7692,13	41,54	0,00	7650,58		53,69	7158,38	1012,58	0,00	6145,80	719

Подпись _____

Дата 16.05.2020 22:34

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» Кулаев В.В.