

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.07.2020 15.08.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.4  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_


141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6712

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.07.2020 00:00	1,21	85,09	0,00	0,00	72,98	58,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	25,52	25,05	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
17.07.2020 00:00	0,86	117,63	0,00	0,00	73,04	63,56	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	13,30	0,00	24,74	24,28	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
18.07.2020 00:00	0,72	128,59	0,00	0,00	73,05	64,81	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	12,70	0,00	23,90	23,56	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
19.07.2020 00:00	0,72	134,78	0,00	0,00	73,09	64,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	13,30	0,00	24,12	23,79	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
20.07.2020 00:00	1,07	106,63	0,00	0,00	72,92	61,21	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	12,20	0,00	25,36	23,54	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
21.07.2020 00:00	1,02	109,28	0,00	0,00	72,52	61,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	11,70	0,00	25,40	23,01	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
22.07.2020 00:00	0,71	136,59	0,00	0,00	72,90	65,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	12,40	0,00	25,41	23,16	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
23.07.2020 00:00	0,94	85,72	0,00	0,00	72,69	58,09	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	11,10	0,00	25,15	23,32	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
24.07.2020 00:00	1,14	57,78	0,00	0,00	72,56	52,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,30	0,00	24,70	24,26	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
25.07.2020 00:00	1,12	57,13	0,00	0,00	72,60	52,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,80	0,00	24,54	24,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
26.07.2020 00:00	1,27	63,00	0,00	0,00	72,58	52,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,90	0,00	25,08	24,69	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
27.07.2020 00:00	1,26	62,88	0,00	0,00	72,50	52,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14,10	0,00	25,57	25,20	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
28.07.2020 00:00	1,28	63,72	0,00	0,00	72,50	52,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14,80	0,00	25,93	25,55	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
29.07.2020 00:00	1,19	60,50	0,00	0,00	72,51	52,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,90	0,00	26,56	26,21	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
30.07.2020 00:00	1,21	62,41	0,00	0,00	72,19	52,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,30	0,00	26,26	25,93	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
31.07.2020 00:00	1,18	59,38	0,00	0,00	72,45	52,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,30	0,00	25,74	25,27	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
01.08.2020 00:00	1,21	61,00	0,00	0,00	72,41	52,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,00	0,00	25,61	25,19	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
02.08.2020 00:00	1,21	60,31	0,00	0,00	72,70	52,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,50	0,00	24,12	24,10	0,00	0,00	0,00	68	4	8	24
03.08.2020 00:00	1,14	57,50	0,00	0,00	72,91	52,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,40	0,00	24,92	24,63	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
04.08.2020 00:00	0,52	26,09	0,00	0,00	73,45	53,34	0,00	0,00	0,00	2	12	0,00	0,00	4,80	0,00	25,52	25,14	0,00	0,00	0,00	66	13	8	24
05.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	8	24
06.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	8	24
07.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	8	24
08.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	21,39	50,76	0,00	0,00	98	-1998	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46	21,38	50,99	0,00	0,00	66	-2857	8	-40534
09.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24
10.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24
11.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24
12.08.2020 00:00	1,22	27,91	0,00	0,10	72,29	27,45	0,00	0,00	0,00	34	13	0,00	0,00	9,50	0,00	50,07	23,02	0,00	0,00	0,00	2	13	0	24
13.08.2020 00:00	3,55	77,19	0,00	0,00	73,36	26,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,30	0,00	60,01	21,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.08.2020 00:00	4,35	93,22	0,00	0,00	73,39	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,10	0,00	66,37	21,52	0,00	0,00	0,00	1	11	0	24
15.08.2020 00:00	2,65	58,69	0,00	0,00	73,34	26,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,30	0,00	52,64	23,46	0,00	0,00	0,00	1	24	0	24
Итого:	32,75	1853,00	0,00	0,10	60,38	40,52	1,64	0,00	0,00	98	-1829	0,00	0,00	291,00	0,00	27,73	19,39	1,64	0,00	0,00	71	-2648	8	-39814

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.07.2020	0	5873,73	444637,34	0,00	0,00	444637,34	4357,90	503929,72	20365,50	0,00	483564,21	39993
16.08.2020	0	5906,49	446490,34	0,00	0,10	446490,34	4357,90	503929,72	20656,50	0,00	483273,21	179
Итого:		32,75	1853,00	0,00	0,10	1853,00	0,00	0,00	291,00	0,00	-291,00	-39814

Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата 17.08.2020 10:07


 АО «ОДНИЦОВСКАЯ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»  
 МУТЯЕВ Р. В.