ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.03.2021** **13.04.2021**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.8,2**
Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1728

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tдоп [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tгвс [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.03.2021 00:00	5,99	219,54	0,02	0,00	82,19	52,95	0,00	0,00	0,00	0	0	3,62	289,82	0,27	0,00	54,08	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.03.2021 00:00	5,44	206,67	0,01	0,00	80,14	52,88	0,00	0,00	0,00	0	0	3,36	289,40	0,21	0,00	51,93	40,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.03.2021 00:00	4,55	199,66	0,03	0,00	70,23	46,70	0,00	0,00	0,00	64	0	2,76	288,41	0,22	0,00	47,10	37,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.03.2021 00:00	5,70	189,32	0,01	0,00	82,78	51,61	0,00	0,00	0,00	0	0	3,69	286,99	0,20	0,00	54,79	41,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.03.2021 00:00	5,82	185,71	0,01	0,00	84,20	51,39	0,00	0,00	0,00	0	0	3,84	287,59	0,21	0,00	56,37	42,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.03.2021 00:00	5,93	180,14	0,01	0,00	85,26	50,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,97	287,80	0,20	0,00	57,47	43,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.03.2021 00:00	6,78	180,72	0,02	0,00	91,12	51,93	0,00	0,00	0,00	0	0	4,70	286,01	0,23	0,00	63,89	47,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.03.2021 00:00	6,61	182,87	0,02	0,00	90,10	52,13	0,00	0,00	0,00	0	0	4,46	285,02	0,23	0,00	62,74	46,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.03.2021 00:00	5,65	175,26	0,01	0,00	84,95	51,33	0,00	0,00	0,00	0	0	3,79	285,61	0,18	0,00	57,13	43,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.03.2021 00:00	5,91	175,16	0,02	0,00	86,86	51,55	0,00	0,00	0,00	0	0	4,08	284,53	0,18	0,00	59,16	44,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.03.2021 00:00	5,92	190,40	0,03	0,00	86,31	53,16	0,00	0,00	0,00	0	0	4,04	285,31	0,19	0,00	59,09	44,73	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.03.2021 00:00	5,26	190,14	0,02	0,00	82,15	52,87	0,00	0,00	0,00	0	0	3,36	284,04	0,19	0,00	54,22	42,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.03.2021 00:00	5,02	186,80	0,01	0,00	81,55	53,19	0,00	0,00	0,00	0	0	3,26	281,89	0,17	0,00	53,56	41,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.03.2021 00:00	4,98	202,43	0,01	0,00	79,80	54,18	0,00	0,00	0,00	0	0	3,03	280,63	0,20	0,00	51,75	40,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.03.2021 00:00	5,54	209,50	0,02	0,00	83,07	54,15	0,00	0,00	0,00	0	0	3,39	280,72	0,24	0,00	55,23	42,99	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.03.2021 00:00	5,11	192,01	0,01	0,00	81,44	53,34	0,00	0,00	0,00	0	0	3,21	279,75	0,19	0,00	53,42	41,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.03.2021 00:00	5,28	197,84	0,02	0,00	82,42	53,61	0,00	0,00	0,00	0	0	3,35	280,43	0,20	0,00	54,40	42,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.03.2021 00:00	4,78	204,80	0,01	0,00	79,19	54,86	0,00	0,00	0,00	0	0	2,94	280,82	0,17	0,00	50,92	40,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.04.2021 00:00	4,92	207,98	0,01	0,00	79,35	54,53	0,00	0,00	0,00	0	0	2,97	282,19	0,20	0,00	51,21	40,56	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.04.2021 00:00	4,94	198,55	0,01	0,00	80,01	54,15	0,00	0,00	0,00	0	0	3,10	282,77	0,18	0,00	51,96	40,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.04.2021 00:00	5,27	197,29	0,01	0,00	81,97	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	3,35	282,38	0,20	0,00	54,02	42,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.04.2021 00:00	5,22	206,51	0,01	0,00	81,31	54,28	0,00	0,00	0,00	0	0	3,23	281,80	0,21	0,00	53,32	41,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.04.2021 00:00	5,07	197,39	0,01	0,00	81,10	53,91	0,00	0,00	0,00	0	0	3,21	282,48	0,18	0,00	53,01	41,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.04.2021 00:00	5,15	205,45	0,01	0,00	80,97	54,32	0,00	0,00	0,00	0	0	3,20	283,75	0,20	0,00	52,88	41,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.04.2021 00:00	4,83	208,19	0,00	0,00	79,37	55,05	0,00	0,00	0,00	0	0	2,99	282,68	0,18	0,00	51,29	40,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.04.2021 00:00	5,08	199,88	0,01	0,00	80,60	54,19	0,00	0,00	0,00	0	0	3,17	282,68	0,19	0,00	52,52	41,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.04.2021 00:00	5,15	198,64	0,01	0,00	81,53	53,95	0,00	0,00	0,00	0	0	3,29	282,77	0,18	0,00	53,51	41,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.04.2021 00:00	5,07	207,09	0,01	0,00	80,96	54,72	0,00	0,00	0,00	0	0	3,21	283,65	0,18	0,00	52,94	41,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.04.2021 00:00	5,10	226,05	0,01	0,00	79,44	55,69	0,00	0,00	0,00	0	0	2,97	282,77	0,23	0,00	51,39	40,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.04.2021 00:00	4,84	211,96	0,01	0,00	79,35	55,39	0,00	0,00	0,00	0	0	2,91	282,09	0,20	0,00	51,36	40,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.04.2021 00:00	4,78	193,09	0,00	0,00	80,38	54,53	0,00	0,00	0,00	0	0	2,93	281,21	0,18	0,00	52,29	41,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	165,71	6127,04	0,41	0,00	81,94	53,26	0,00	0,00	0,00	64	0	105,38	8798,01	6,19	0,00	54,16	42,03	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.03.2021	0	2762,75	48720,40	8,10	0,00	48712,30		1585,88	53629,48	9970,73	0,00	43658,75	5477
14.04.2021	0	2928,46	54847,44	8,50	0,00	54838,94		1691,26	62427,49	9976,92	0,00	52450,57	6221
	Итого:	165,71	6127,04	0,41	0,00	6126,64		105,38	8798,01	6,19	0,00	8791,82	744

Подпись _____

Дата 14.04.2021 10:30

АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" КУЛЕВ В.В.