

Организация _____
Объект _____
Адрес _____ Рябинова 1 общий ИТП

ВТЭ типа ВТЭ-1 П12
Серийный номер 1949
Система № 1

Архив суточный разностный от 16.11.2020 до 13.12.2020

ДАТА дд/мм	ТЕПЛО Гкал	расходомеры.куб.м			температура.градС			давление		ошибка	
		первый	второй	третий	под.	обр.	доп.	1 д-к	2 д-к	код	период
13/12	10,4	226,2	0,0	0,0	97,8	50,1	0,0	0,0	0,0	0	00:00
12/12	9,7	211,3	0,0	0,0	97,1	49,0	0,0	0,0	0,0	0	00:00
11/12	9,7	205,6	0,0	0,0	97,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0	00:00
10/12	9,3	193,6	0,0	0,0	96,5	46,8	0,0	0,0	0,0	0	00:00
09/12	9,6	207,8	0,0	0,0	96,9	48,6	0,0	0,0	0,0	0	00:00
08/12	9,9	219,3	0,0	0,0	97,3	50,1	0,0	0,0	0,0	0	00:00
07/12	9,8	213,9	0,0	0,0	96,7	49,2	0,0	0,0	0,0	0	00:00
06/12	9,0	195,3	0,0	0,0	95,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0	00:00
05/12	9,1	193,5	0,0	0,0	95,6	46,9	0,0	0,0	0,0	0	00:00
04/12	9,4	201,0	0,0	0,0	97,3	48,7	0,0	0,0	0,0	0	00:00
03/12	8,5	184,1	0,0	0,0	93,5	45,8	0,0	0,0	0,0	0	00:00
02/12	7,7	183,0	0,0	0,0	88,9	45,1	0,0	0,0	0,0	0	00:00
01/12	7,2	182,6	0,0	0,0	84,9	44,2	0,0	0,0	0,0	0	00:00
30/11	7,1	182,1	0,0	0,0	83,6	43,5	0,0	0,0	0,0	0	00:00
29/11	7,3	185,7	0,0	0,0	84,4	44,0	0,0	0,0	0,0	0	00:00
28/11	7,2	178,6	0,0	0,0	85,6	44,1	0,0	0,0	0,0	0	00:00
27/11	7,5	177,2	0,0	0,0	87,7	44,0	0,0	0,0	0,0	0	00:00
26/11	7,2	175,4	0,0	0,0	85,8	43,6	0,0	0,0	0,0	0	00:00
25/11	6,9	176,8	0,0	0,0	84,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0	00:00
24/11	7,8	184,0	0,0	0,0	88,5	44,8	0,0	0,0	0,0	0	00:00
23/11	8,4	184,9	0,0	0,0	92,4	45,3	0,0	0,0	0,0	0	00:00
22/11	7,7	181,2	0,0	0,0	87,8	44,1	0,0	0,0	0,0	0	00:00
21/11	7,7	184,5	0,0	0,0	87,8	44,4	0,0	0,0	0,0	0	00:00
20/11	7,9	185,6	0,0	0,0	89,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0	00:00
итого:	201,9	4612,9	0,1	0,0	91,7	44,3	0,0	0,0	0,0	Одн00:00	

Подпись

15.12.2020

Досчет с 16.11 по 19.11