

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.06.2020 15.07.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.7
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net


Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 750

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.06.2020 00:00	0,59	60,56	0,00	0,00	70,87	61,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,79	0,00	36,06	25,40	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
17.06.2020 00:00	0,57	58,78	0,00	0,00	70,89	61,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,49	0,00	35,91	25,83	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
18.06.2020 00:00	0,57	58,50	0,00	0,00	70,88	61,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,69	0,00	37,02	26,44	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
19.06.2020 00:00	0,52	57,56	0,00	0,00	70,88	61,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,79	0,00	37,80	26,94	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
20.06.2020 00:00	0,56	56,81	0,00	0,00	70,99	61,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,49	0,00	36,98	26,71	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
21.06.2020 00:00	0,57	56,16	0,00	0,00	71,11	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,69	0,00	37,78	26,87	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
22.06.2020 00:00	0,56	59,16	0,00	0,00	70,85	61,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,29	0,00	37,55	26,68	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
23.06.2020 00:00	0,54	58,69	0,00	0,00	70,89	61,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,09	0,00	37,26	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
24.06.2020 00:00	0,55	58,97	0,00	0,00	70,92	61,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,69	0,00	35,32	25,27	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
25.06.2020 00:00	0,60	61,22	0,00	0,00	70,90	61,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,79	0,00	35,25	25,40	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
26.06.2020 00:00	0,56	58,13	0,00	0,00	70,86	61,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,39	0,00	36,78	26,25	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
27.06.2020 00:00	0,53	55,97	0,00	0,00	70,97	61,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,69	0,00	37,37	26,66	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
28.06.2020 00:00	0,57	55,97	0,00	0,00	71,04	61,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,49	0,00	37,34	26,72	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
29.06.2020 00:00	0,59	57,47	0,00	0,00	71,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,18	0,00	36,60	26,63	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
30.06.2020 00:00	0,55	58,13	0,00	0,00	70,97	61,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,09	0,00	37,12	26,18	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
01.07.2020 00:00	0,60	57,66	0,00	0,00	71,10	61,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,38	0,00	36,72	25,96	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
02.07.2020 00:00	0,20	30,56	0,00	0,00	50,68	41,39	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	2,69	0,00	31,79	25,68	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
03.07.2020 00:00	0,00	0,56	0,00	0,00	34,18	28,72	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	1,39	0,00	26,19	24,67	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
04.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	21,72	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	1,49	0,00	22,93	22,40	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
05.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	20,16	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	1,20	0,00	22,18	21,95	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
06.07.2020 00:00	0,00	0,09	0,00	0,00	22,74	20,37	0,00	0,00	0,00	68	0	0,00	0,00	1,29	0,00	21,74	21,51	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
07.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	20,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	1,20	0,00	21,34	21,10	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
08.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	19,96	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	1,69	0,00	20,70	20,49	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
09.07.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	19,34	0,00	0,00	0,00	68	8	0,00	0,00	3,88	0,00	19,96	19,75	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
10.07.2020 00:00	0,12	47,25	0,00	0,00	43,33	40,11	0,00	0,00	0,00	68	9	0,00	0,00	2,49	0,00	25,09	19,49	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
11.07.2020 00:00	0,19	22,88	0,00	0,00	68,01	60,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,29	0,00	35,70	23,92	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
12.07.2020 00:00	0,21	22,50	0,00	0,00	68,31	59,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,89	0,00	35,98	24,62	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
13.07.2020 00:00	0,48	39,75	0,00	0,00	70,21	59,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,18	0,00	35,09	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
14.07.2020 00:00	0,57	53,44	0,00	0,00	71,47	61,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,69	0,00	34,26	23,75	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
15.07.2020 00:00	0,55	57,09	0,00	0,00	71,09	61,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,09	0,00	34,51	23,95	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
Итого:	11,35	1203,84	0,00	0,00	58,20	50,63	0,00	0,00	0,00	68	17	0,00	0,00	87,46	0,00	32,54	24,59	0,00	0,00	0,00	64	0	8	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.06.2020	0	5934,12	284271,50	39,88	0,00	284231,62	4615,74	722897,06	14449,41	0,00	708447,66	11464
16.07.2020	0	5945,47	285475,34	39,89	0,00	285435,46	4615,74	722897,06	14536,86	0,00	708360,20	12184
Итого:	11,35	1203,84	0,00	0,00	1203,84	0,00	0,00	87,46	0,00	-87,46	720	

Подпись _____

Дата 16.07.2020 13:43



 АО «ОДНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 МУЛЕР Р. В.