ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.08.2020** **15.09.2020**

Адрес потребителя **Берёзовая** **Берёзовая д.7**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3771

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tдоп [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tгвс [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
16.08.2020 00:00	1,57	100,31	0,00	0,00	73,19	48,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,65	0,00	31,05	32,05	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
17.08.2020 00:00	1,76	112,56	0,00	0,00	73,55	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,70	0,00	31,66	32,54	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
18.08.2020 00:00	1,77	113,19	0,00	0,00	73,29	48,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,80	0,00	31,70	32,54	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
19.08.2020 00:00	1,11	71,06	0,00	0,00	73,18	48,87	0,00	0,00	0,00	32	0	0,00	0,00	25,90	0,00	31,69	32,55	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
20.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	45,04	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	20,41	0,00	31,08	31,27	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
21.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	55,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,75	0,00	31,78	32,59	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
22.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	58,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,21	0,00	32,82	33,84	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
23.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	59,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,14	0,00	33,50	34,47	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
24.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	59,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,16	0,00	33,72	34,65	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
25.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	59,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,75	0,00	34,29	34,83	0,00	0,00	0,00	68	20	0	24
26.08.2020 00:00	1,24	86,94	0,00	0,00	73,57	59,19	0,00	0,00	0,00	32	0	0,00	0,00	21,53	0,00	35,56	36,41	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.08.2020 00:00	2,79	199,38	0,00	0,00	73,50	59,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,94	0,00	35,58	36,43	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.08.2020 00:00	2,78	196,50	0,00	0,00	73,50	59,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,13	0,00	35,59	36,45	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.08.2020 00:00	2,75	197,50	0,00	0,00	73,52	59,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,13	0,00	35,41	36,22	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.08.2020 00:00	2,82	202,56	0,00	0,00	73,42	59,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,58	0,00	35,37	36,22	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
31.08.2020 00:00	2,83	198,00	0,00	0,00	73,36	58,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,27	0,00	35,77	36,60	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.09.2020 00:00	2,80	199,44	1,13	0,00	73,50	59,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,20	23,66	0,00	37,28	40,36	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
02.09.2020 00:00	2,88	203,25	2,40	0,00	73,41	59,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,77	0,00	35,43	49,49	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
03.09.2020 00:00	2,88	203,44	2,48	0,00	73,54	59,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,48	0,00	35,01	49,75	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
04.09.2020 00:00	2,84	202,88	2,95	0,00	73,57	59,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,56	0,00	35,31	50,81	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
05.09.2020 00:00	2,84	205,25	3,13	0,00	73,50	59,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,78	0,00	35,59	51,57	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
06.09.2020 00:00	2,82	208,69	4,95	0,00	73,38	59,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,71	0,00	36,00	53,47	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
07.09.2020 00:00	2,84	207,81	2,90	0,00	73,47	59,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,48	0,00	35,80	51,36	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
08.09.2020 00:00	2,86	199,69	2,67	0,00	73,45	59,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,41	24,17	0,00	37,92	48,77	0,00	0,00	0,00	68	21	0	24
09.09.2020 00:00	2,82	198,81	2,66	0,00	73,45	58,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,66	0,00	31,92	46,89	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
10.09.2020 00:00	2,85	198,69	2,43	0,00	73,49	58,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,29	0,00	31,04	45,89	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
11.09.2020 00:00	2,82	201,75	2,40	0,00	73,45	59,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,26	0,00	30,21	45,68	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
12.09.2020 00:00	2,84	206,81	2,32	0,00	73,42	59,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,39	0,00	30,19	45,93	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
13.09.2020 00:00	2,85	215,44	2,24	0,00	73,31	59,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,05	0,00	31,20	46,43	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
14.09.2020 00:00	2,88	207,13	2,07	0,00	73,48	59,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,98	0,00	32,14	46,43	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
15.09.2020 00:00	2,91	206,38	2,11	0,00	73,42	59,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,17	0,00	31,61	46,40	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
Итого:	64,16	4543,44	38,83	0,00	73,26	57,28	0,00	0,00	0,00	96	0	0,00	0,61	737,45	0,00	33,65	40,93	0,00	0,00	0,00	68	727	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.08.2020	0	17720,68	638150,56	1877,35	0,00	636273,22		10880,19	108808,57	84593,38	0,00	24215,20	179
16.09.2020	0	17784,84	642694,00	1916,18	0,00	640777,82		10880,19	108809,18	85330,82	0,00	23478,36	923
	Итого:	64,16	4543,44	38,83	0,00	4504,60		0,00	0,61	737,45	0,00	-736,84	744

Подпись _____

Дата 16.09.2020 12:36

АО «ЯДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЖУМАЕВ Р. В.