

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.08.2020 15.09.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 3240

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка прибора	Тнар [час]	
18.08.2020 00:00	1,89	163,75	0,00	0,00	72,33	56,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15,84	0,00	34,83	32,85	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
19.08.2020 00:00	1,86	161,56	0,00	0,00	72,34	56,92	0,00	0,00	0,00	2	0	0,00	0,00	15,34	0,00	34,56	32,57	0,00	0,00	0,00	66	0	12	24
20.08.2020 00:00	1,89	164,06	0,00	0,00	72,26	57,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15,84	0,00	34,62	32,68	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
21.08.2020 00:00	1,88	164,06	0,00	0,00	72,27	57,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15,74	0,00	34,55	32,58	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
22.08.2020 00:00	1,96	164,31	0,00	0,00	72,32	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,37	0,00	34,76	32,84	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
23.08.2020 00:00	1,99	167,25	0,00	0,00	72,22	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,48	0,00	34,51	32,69	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
24.08.2020 00:00	1,96	166,25	0,00	0,00	72,17	56,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,67	0,00	33,57	31,81	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
25.08.2020 00:00	1,88	165,25	0,00	0,00	72,26	57,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,86	0,00	33,84	32,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
26.08.2020 00:00	1,87	164,44	0,00	0,00	72,33	57,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,05	0,00	34,54	32,65	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
27.08.2020 00:00	1,88	163,50	0,00	0,00	72,22	57,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,66	0,00	34,13	32,19	0,00	0,00	0,00	64	0	8	23
28.08.2020 00:00	1,92	168,38	0,00	0,00	72,27	57,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,86	0,00	34,25	32,39	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
29.08.2020 00:00	1,99	169,63	0,00	0,00	72,35	57,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,08	0,00	34,31	32,39	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
30.08.2020 00:00	2,00	170,25	0,00	0,00	72,20	57,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,20	0,00	33,99	32,08	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
31.08.2020 00:00	1,97	171,56	0,00	0,00	72,07	57,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,57	0,00	34,02	32,27	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
01.09.2020 00:00	1,89	166,44	0,00	0,00	72,30	57,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,55	0,00	34,69	32,93	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
02.09.2020 00:00	1,87	165,81	0,00	0,00	72,35	57,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,45	0,00	35,00	33,42	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
03.09.2020 00:00	1,90	169,50	0,00	0,00	72,27	57,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,37	0,00	34,71	33,19	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
04.09.2020 00:00	1,90	168,75	0,00	0,00	72,31	57,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,25	0,00	34,59	33,12	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
05.09.2020 00:00	1,92	169,13	0,00	0,00	72,33	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,67	0,00	35,08	33,57	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
06.09.2020 00:00	2,10	173,50	0,00	0,00	72,24	56,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,53	0,00	34,91	33,35	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
07.09.2020 00:00	1,96	166,63	0,00	0,00	72,26	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,79	0,00	34,36	33,45	0,00	0,00	0,00	68	4	8	24
08.09.2020 00:00	1,98	170,56	0,00	0,00	72,26	57,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,69	0,00	34,48	32,94	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
09.09.2020 00:00	1,98	172,50	0,00	0,00	72,23	57,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,48	0,00	32,69	30,98	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
10.09.2020 00:00	2,00	173,81	0,00	0,00	72,11	57,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,38	0,00	31,17	29,53	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
11.09.2020 00:00	2,04	174,38	0,00	0,00	72,35	57,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,60	0,00	32,79	31,23	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
12.09.2020 00:00	2,09	178,69	0,00	0,00	72,32	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,91	0,00	33,80	32,20	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
13.09.2020 00:00	2,21	181,56	0,00	0,00	72,21	57,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,95	0,00	33,84	32,22	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
14.09.2020 00:00	2,01	178,75	0,00	0,00	72,35	58,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,88	0,00	34,02	32,42	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
15.09.2020 00:00	2,08	178,31	0,00	0,00	72,30	57,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,01	0,00	34,24	32,64	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
Итого:	56,85	4912,56	0,00	0,00	72,27	57,19	0,00	0,00	0,00	2	0	0,00	0,00	518,07	0,00	34,17	32,45	0,00	0,00	0,00	70	4	12	695

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
18.08.2020	0	15666,72	668828,94	23,77	0,00	668805,16	8259,37	639658,75	76311,63	0,00	15046
16.09.2020	0	15723,58	673741,50	23,77	0,00	673717,73	8259,37	639658,75	76829,70	0,00	15741
Итого:		56,85	4912,56	0,00	0,00	4912,56	0,00	0,00	518,07	0,00	695

Подпись _____
 Дата 16.09.2020 12:18

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 ДУМБЕВ Р. В.