

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период

16.08.2020

15.09.2020

Адрес потребителя Дружба

Дружбы д.7

Ответственное лицо _____

телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net

prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140

Сер.№ 750

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]	
16.08.2020 00:00	0,45	31,13	0,00	0,00	69,41	55,31	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	2,79	0,00	30,50	30,40	0,00	0,00	0,00	68	5	0	24
17.08.2020 00:00	0,46	30,19	0,00	0,00	69,60	54,61	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,39	0,00	31,06	30,88	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
18.08.2020 00:00	0,49	31,50	0,00	0,00	69,44	54,45	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,59	0,00	31,30	30,98	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
19.08.2020 00:00	0,48	31,78	0,00	0,00	69,39	54,63	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,79	0,00	31,00	30,62	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
20.08.2020 00:00	0,47	31,31	0,00	0,00	69,37	54,74	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,39	0,00	31,21	30,94	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
21.08.2020 00:00	0,46	31,22	0,00	0,00	69,38	54,95	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,19	0,00	31,27	30,98	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
22.08.2020 00:00	0,47	31,50	0,00	0,00	69,41	54,91	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,39	0,00	30,35	29,47	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
23.08.2020 00:00	0,49	31,59	0,00	0,00	69,45	54,40	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,98	0,00	30,09	29,48	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
24.08.2020 00:00	0,48	31,31	0,00	0,00	69,45	54,40	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,69	0,00	29,82	29,13	0,00	0,00	0,00	68	5	0	24
25.08.2020 00:00	0,46	31,03	0,00	0,00	69,38	55,03	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,19	0,00	28,46	27,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.08.2020 00:00	0,51	31,41	0,00	0,00	69,50	54,03	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,18	0,00	29,23	28,40	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.08.2020 00:00	0,49	31,59	0,00	0,00	69,43	54,40	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,79	0,00	29,90	29,74	0,00	0,00	0,00	68	11	0	24
28.08.2020 00:00	0,53	31,78	0,00	0,00	69,48	53,52	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,78	0,00	31,12	30,95	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
29.08.2020 00:00	0,49	31,59	0,00	0,00	69,42	54,47	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,79	0,00	28,23	27,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.08.2020 00:00	0,53	32,16	0,00	0,00	69,45	53,55	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,68	0,00	28,14	27,38	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
31.08.2020 00:00	0,55	32,44	0,00	0,00	69,47	53,35	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,18	0,00	30,29	30,11	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
01.09.2020 00:00	0,55	32,81	0,13	0,00	69,50	53,35	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,18	0,00	31,58	29,72	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
02.09.2020 00:00	0,50	31,88	0,00	0,00	69,49	54,44	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,98	0,00	31,59	30,16	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.09.2020 00:00	0,53	32,44	0,00	0,00	69,51	54,01	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,38	0,00	31,24	29,22	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.09.2020 00:00	0,54	32,44	0,00	0,00	69,56	53,64	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,58	0,00	30,37	27,79	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.09.2020 00:00	0,49	32,06	0,00	0,00	69,49	54,66	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,79	0,00	30,78	28,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.09.2020 00:00	0,55	33,00	0,00	0,00	69,55	53,68	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,08	0,00	31,07	28,95	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.09.2020 00:00	0,55	32,25	0,00	0,00	69,52	53,44	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,08	0,00	30,88	29,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.09.2020 00:00	0,49	31,97	0,00	0,00	69,46	54,65	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,69	0,00	30,25	28,50	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
09.09.2020 00:00	0,54	32,81	0,00	0,00	69,52	53,83	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,58	0,00	30,47	29,28	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
10.09.2020 00:00	0,52	32,72	0,01	0,00	69,51	54,08	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,38	0,00	30,39	28,85	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
11.09.2020 00:00	0,53	33,19	0,00	0,00	69,56	54,11	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,28	0,00	29,92	28,66	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.09.2020 00:00	0,49	32,53	0,00	0,00	69,49	55,06	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,39	0,00	31,27	29,82	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.09.2020 00:00	0,57	34,13	0,00	0,00	69,54	53,71	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,38	0,00	31,36	29,46	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.09.2020 00:00	0,52	33,38	0,00	0,00	69,50	54,35	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	3,88	0,00	25,31	24,30	0,00	0,00	0,00	68	6	0	24
15.09.2020 00:00	0,53	33,84	0,00	0,00	69,54	54,52	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,18	0,00	27,00	25,13	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
Итого:	15,72	994,97	0,15	0,00	69,48	54,27	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	126,60	0,00	30,18	29,09	0,00	0,00	0,00	68	57	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.08.2020	0	5959,18	286765,91	39,89	0,00	286726,01	4615,74	722897,31	14616,15	0,00	708281,16	173
16.09.2020	0	5974,90	287760,88	40,04	0,00	287720,84	4615,74	722897,31	14742,76	0,00	708154,56	917
Итого:		15,72	994,97	0,15	0,00	994,82	0,00	0,00	126,60	0,00	-126,60	744

Подпись _____

Дата 16.09.2020 12:05

АО «ЮЖЕНСКИЙ
 ТЕПЛОСЕТЬ»
 Юмев Р. В.