

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.07.2020 15.08.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.7  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net


Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 750

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]		
16.07.2020 00:00	0,56	57,38	0,00	0,00	71,07	61,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,99	0,00	34,94	23,84	0,00	0,00	0	0	8	24	
17.07.2020 00:00	0,53	57,00	0,00	0,00	71,06	61,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,29	0,00	34,90	23,87	0,00	0,00	0	0	8	24	
18.07.2020 00:00	0,59	58,13	0,00	0,00	71,14	61,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,39	0,00	35,15	23,70	0,00	0,00	0	0	8	24	
19.07.2020 00:00	0,54	56,34	0,00	0,00	71,08	61,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,59	0,00	35,29	23,70	0,00	0,00	0	0	8	24	
20.07.2020 00:00	0,58	61,59	0,00	0,00	70,92	61,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,09	0,00	34,57	23,37	0,00	0,00	0	0	8	24	
21.07.2020 00:00	0,58	58,78	0,00	0,00	71,07	61,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,69	0,00	33,81	23,57	0,00	0,00	0	0	8	24	
22.07.2020 00:00	0,57	58,69	0,00	0,00	71,09	61,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,89	0,00	34,94	23,99	0,00	0,00	0	0	8	24	
23.07.2020 00:00	0,53	57,84	0,00	0,00	71,08	61,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,59	0,00	35,72	23,57	0,00	0,00	0	0	8	24	
24.07.2020 00:00	0,55	58,22	0,00	0,00	71,08	61,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,69	0,00	35,56	23,54	0,00	0,00	0	0	8	24	
25.07.2020 00:00	0,53	57,56	0,00	0,00	71,18	62,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,19	0,00	35,41	23,63	0,00	0,00	0	0	8	24	
26.07.2020 00:00	0,59	59,16	0,00	0,00	71,11	61,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,49	0,00	35,67	23,50	0,00	0,00	0	0	8	24	
27.07.2020 00:00	0,56	59,72	0,00	0,00	71,00	61,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,09	0,00	34,33	25,64	0,00	0,00	64	0	8	24	
28.07.2020 00:00	0,56	59,91	0,00	0,00	71,04	61,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,29	0,00	32,07	31,48	0,00	0,00	64	0	8	24	
29.07.2020 00:00	0,48	40,88	0,00	0,00	62,29	53,76	0,00	0,00	0,00	68	2	0,00	0,00	3,59	0,00	31,56	29,73	0,00	0,00	64	0	8	24	
30.07.2020 00:00	0,62	54,09	0,00	0,00	70,85	59,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,18	0,00	28,83	25,51	0,00	0,00	64	0	8	24	
31.07.2020 00:00	0,63	54,28	0,00	0,00	70,82	59,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,08	0,00	26,72	24,10	0,00	0,00	64	0	8	24	
01.08.2020 00:00	0,61	54,47	0,00	0,00	70,87	60,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,28	0,00	32,44	27,79	0,00	0,00	64	0	8	24	
02.08.2020 00:00	0,64	55,41	0,00	0,00	70,90	59,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,28	0,00	27,82	23,89	0,00	0,00	64	0	8	24	
03.08.2020 00:00	0,55	54,47	0,00	0,00	70,84	60,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,59	0,00	26,94	23,65	0,00	0,00	64	0	8	24	
04.08.2020 00:00	0,57	55,78	0,00	0,00	70,85	60,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,39	0,00	29,12	25,89	0,00	0,00	64	0	8	24	
05.08.2020 00:00	0,22	20,53	0,00	0,00	71,32	61,06	0,00	0,00	0,00	2	-926	0,00	0,00	1,00	0,00	29,67	26,29	0,00	0,00	0	2	-2319	8	-12653
07.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24	
08.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	22,20	42,86	16,50	16,72	98	-30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	22,19	42,29	16,48	16,41	98	-30	0	-30
09.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24	
10.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	24	
11.08.2020 00:00	0,21	11,81	0,00	0,00	69,61	53,03	0,00	0,00	0,00	2	15	0,00	0,25	1,39	0,00	24,81	24,11	0,00	0,00	66	15	4	24	
12.08.2020 00:00	0,50	31,97	0,00	0,00	69,36	54,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,79	0,00	23,45	22,99	0,00	0,00	68	5	0	24	
13.08.2020 00:00	0,48	32,25	0,00	0,00	69,42	54,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,29	0,00	26,82	26,16	0,00	0,00	68	0	0	24	
14.08.2020 00:00	0,47	32,34	0,00	0,00	69,41	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2,99	0,00	25,32	24,62	0,00	0,00	68	7	0	24	
15.08.2020 00:00	0,47	31,97	0,00	0,00	69,44	55,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,19	0,00	29,57	29,62	0,00	0,00	68	8	0	24	
Итого:	13,71	1290,56	0,00	0,00	63,77	52,35	1,43	16,50	16,72	102	-867	0,00	0,25	79,29	0,00	29,95	22,46	1,41	16,48	16,41	102	-2242	12	-12011

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.07.2020	0	5945,47	285475,34	39,89	0,00	285435,46	4615,74	722897,06	14536,86	0,00	708360,20	12184
16.08.2020	0	5959,18	286765,91	39,89	0,00	286726,01	4615,74	722897,31	14616,15	0,00	708281,16	173
Итого:	13,71	1290,56	0,00	0,00	1290,56	0,00	0,25	79,29	0,00	-79,04	-12011	

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 17.08.2020 13:24


  
 АО «ОДНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»  
 ДУМАЕВ Р. В.