

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.03.2020 16.04.2020

Адрес потребителя **АО Одинцовская Теплосеть** д/ружы 19

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net

prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6290

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trvc [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Tнар [час]
16.03.2020 00:00	2,63	73,70	0,00	0,00	88,75	51,51	0,00	0,00	0,00	0	0	1,78	294,50	5,85	0,00	54,70	48,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	25
17.03.2020 00:00	2,25	65,80	0,01	0,00	83,80	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0	1,40	299,30	6,53	0,00	49,32	44,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.03.2020 00:00	2,03	60,40	0,00	0,00	82,44	47,79	0,00	0,00	0,00	0	0	1,21	291,39	6,34	0,00	46,57	42,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.03.2020 00:00	1,85	56,30	0,00	0,00	80,68	47,04	0,00	0,00	0,00	0	0	1,00	297,61	6,78	0,00	43,90	40,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.03.2020 00:00	2,06	61,00	0,00	0,00	82,39	47,61	0,00	0,00	0,00	0	0	1,22	290,80	6,67	0,00	46,81	42,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.03.2020 00:00	2,26	59,20	0,00	0,00	87,78	48,35	0,00	0,00	0,00	0	0	1,45	299,09	5,86	0,00	49,94	45,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.03.2020 00:00	2,60	64,00	0,00	0,00	92,19	49,97	0,00	0,00	0,00	0	0	1,72	291,41	6,66	0,00	53,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.03.2020 00:00	2,67	67,80	0,00	0,00	91,68	50,78	0,00	0,00	0,00	0	0	1,80	297,41	6,19	0,00	54,52	48,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.03.2020 00:00	2,58	69,40	0,00	0,00	89,53	50,49	0,00	0,00	0,00	0	0	1,73	291,30	5,92	0,00	53,39	47,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.03.2020 00:00	1,96	67,60	0,01	0,00	86,31	55,34	0,00	0,00	0,00	0	0	1,13	200,50	7,92	0,00	60,02	42,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.03.2020 00:00	2,01	57,30	0,00	0,00	83,21	47,15	0,00	0,00	0,00	0	0	1,18	298,39	6,30	0,00	45,62	41,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.03.2020 00:00	1,82	54,50	0,00	0,00	81,59	47,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,93	291,70	5,26	0,00	43,97	40,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.03.2020 00:00	1,55	46,30	0,01	0,00	80,92	46,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,45	296,00	6,31	0,00	39,57	36,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.03.2020 00:00	1,47	42,90	0,00	0,00	80,98	45,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,27	291,30	5,79	0,00	38,91	36,43	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.03.2020 00:00	2,07	54,00	0,00	0,00	86,26	47,10	0,00	0,00	0,00	0	0	1,19	298,61	5,72	0,00	46,98	42,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
31.03.2020 00:00	2,66	64,80	0,01	0,00	92,83	50,18	0,00	0,00	0,00	0	0	1,77	292,00	6,76	0,00	54,34	48,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.04.2020 00:00	2,68	73,40	0,01	0,00	89,19	50,92	0,00	0,00	0,00	0	0	1,79	297,69	6,42	0,00	54,80	48,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.04.2020 00:00	2,38	73,80	0,01	0,00	83,31	49,84	0,00	0,00	0,00	0	0	1,53	291,81	5,93	0,00	51,40	46,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.04.2020 00:00	2,17	67,60	0,01	0,00	81,14	48,18	0,00	0,00	0,00	0	0	1,30	293,80	6,82	0,00	47,88	43,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.04.2020 00:00	2,13	64,30	0,00	0,00	81,72	47,64	0,00	0,00	0,00	0	0	1,25	295,00	7,12	0,00	46,94	42,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.04.2020 00:00	2,25	63,10	0,00	0,00	86,12	48,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,43	294,20	5,78	0,00	49,58	44,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.04.2020 00:00	2,36	66,40	0,00	0,00	86,33	48,99	0,00	0,00	0,00	0	0	1,51	294,50	6,07	0,00	50,62	45,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.04.2020 00:00	2,27	65,80	0,01	0,00	84,80	48,83	0,00	0,00	0,00	0	0	1,42	293,80	6,26	0,00	49,57	44,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.04.2020 00:00	1,85	72,90	0,01	0,00	76,77	49,91	0,00	0,00	0,00	0	0	1,04	294,00	5,80	0,00	44,20	40,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.04.2020 00:00	1,62	60,20	0,01	0,00	77,88	49,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,45	294,59	5,77	0,00	41,19	38,29	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.04.2020 00:00	1,64	70,60	0,00	0,00	75,35	50,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,55	293,70	5,47	0,00	41,54	38,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.04.2020 00:00	2,06	67,10	0,00	0,00	81,85	48,89	0,00	0,00	0,00	0	0	1,26	294,50	5,76	0,00	47,65	43,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.04.2020 00:00	2,23	82,20	0,00	0,00	78,88	49,86	0,00	0,00	0,00	0	0	1,34	294,59	7,14	0,00	48,64	44,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.04.2020 00:00	1,94	84,40	0,01	0,00	76,37	51,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,78	293,50	7,03	0,00	44,74	41,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
14.04.2020 00:00	1,81	75,70	0,00	0,00	75,05	50,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,99	294,00	6,09	0,00	43,68	40,24	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.04.2020 00:00	2,29	89,60	0,00	0,00	77,87	51,08	0,00	0,00	0,00	0	0	1,47	294,20	5,59	0,00	50,81	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	66,16	2042,09	0,10	0,00	83,35	49,23	0,00	0,00	0,00	0	0	38,35	9035,19	193,91	0,00	48,24	43,32	0,00	0,00	0,00	64	0	0	745

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [час]	
16.03.2020	0	2011,36	66055,48	12,25	0,00	66043,23	772,32	200810,70	6400,76	0,00	194409,95	27537
16.04.2020	0	2077,51	68097,58	12,35	0,00	68085,22	810,67	209845,89	6594,67	0,00	203251,23	28282
Итого:	66,16	2042,09	0,10	0,00	2041,99	38,35	9035,19	193,91	0,00	8841,28	745	

Подпись _____

Дата 16.04.2020 15:55

