

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.03.2020 16.04.2020

Адрес потребителя **АО Одинцовская Теплосеть** Рябиновая 8-1

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net

prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140

Сер.№ 1728

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trvc [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Tнар [час]
16.03.2020 00:00	5,22	158,33	0,00	0,00	82,52	47,88	0,00	0,00	0,00	0	0	3,40	280,72	24,12	0,00	55,93	43,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.03.2020 00:00	4,96	154,05	0,00	0,00	81,48	47,42	0,00	0,00	0,00	0	0	3,03	280,53	27,03	0,00	52,94	42,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.03.2020 00:00	4,42	144,95	0,01	0,00	79,31	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	280,43	23,72	0,00	49,28	39,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.03.2020 00:00	5,03	158,65	0,00	0,00	80,71	47,53	0,00	0,00	0,00	0	0	3,19	280,43	24,72	0,00	53,92	42,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.03.2020 00:00	5,61	153,15	0,00	0,00	86,20	47,71	0,00	0,00	0,00	0	0	3,82	281,60	23,92	0,00	58,90	45,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.03.2020 00:00	6,33	157,71	0,00	0,00	90,86	48,54	0,00	0,00	0,00	0	0	4,34	281,41	28,43	0,00	62,93	47,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.03.2020 00:00	6,20	156,68	0,01	0,00	90,36	48,66	0,00	0,00	0,00	0	0	4,33	281,21	25,73	0,00	62,83	47,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.03.2020 00:00	6,10	165,99	0,03	0,00	88,23	49,08	0,00	0,00	0,00	0	0	4,25	281,41	25,22	0,00	62,16	46,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.03.2020 00:00	5,32	152,11	0,02	0,00	85,47	48,02	0,00	0,00	0,00	0	0	3,55	280,23	23,22	0,00	56,98	44,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.03.2020 00:00	4,62	139,15	0,01	0,00	82,12	47,23	0,00	0,00	0,00	0	0	2,85	279,45	23,12	0,00	51,32	41,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.03.2020 00:00	4,31	137,98	0,02	0,00	80,26	47,51	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55	279,16	22,92	0,00	48,97	39,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.03.2020 00:00	4,21	138,09	0,02	0,00	79,85	47,87	0,00	0,00	0,00	0	0	2,33	278,18	26,33	0,00	47,66	39,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.03.2020 00:00	3,91	127,15	0,02	0,00	79,97	47,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,08	278,77	24,52	0,00	45,39	37,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.03.2020 00:00	5,50	158,32	0,01	0,00	84,53	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0	3,63	280,92	26,13	0,00	57,77	44,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.03.2020 00:00	6,45	164,23	0,02	0,00	91,69	50,38	0,00	0,00	0,00	0	0	4,59	281,99	25,73	0,00	65,66	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.03.2020 00:00	6,22	175,82	0,03	0,00	88,16	50,30	0,00	0,00	0,00	0	0	4,30	281,70	27,13	0,00	63,29	47,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.04.2020 00:00	5,47	178,14	0,03	0,00	82,22	49,47	0,00	0,00	0,00	0	0	3,60	280,82	25,32	0,00	57,76	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.04.2020 00:00	4,90	164,12	0,02	0,00	80,06	48,85	0,00	0,00	0,00	0	0	3,01	280,43	25,83	0,00	52,67	41,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.04.2020 00:00	4,94	166,47	0,02	0,00	79,97	48,68	0,00	0,00	0,00	0	0	3,04	280,92	26,43	0,00	52,72	41,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.04.2020 00:00	5,48	164,52	0,01	0,00	84,71	48,48	0,00	0,00	0,00	0	0	3,60	280,92	26,43	0,00	57,26	44,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.04.2020 00:00	5,79	173,00	0,02	0,00	85,30	49,22	0,00	0,00	0,00	0	0	3,89	281,60	26,63	0,00	59,54	45,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.04.2020 00:00	5,34	162,44	0,03	0,00	83,85	48,61	0,00	0,00	0,00	0	0	3,46	281,70	25,93	0,00	56,24	43,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.04.2020 00:00	4,40	203,08	0,02	0,00	75,52	51,39	0,00	0,00	0,00	0	0	2,58	280,23	25,02	0,00	49,11	39,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.04.2020 00:00	4,31	191,14	0,02	0,00	76,75	51,40	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42	280,53	26,33	0,00	48,00	39,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.04.2020 00:00	4,44	222,82	0,01	0,00	73,68	52,30	0,00	0,00	0,00	0	0	2,64	280,92	24,92	0,00	49,56	40,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.04.2020 00:00	5,26	182,23	0,01	0,00	80,72	48,72	0,00	0,00	0,00	0	0	3,42	282,29	25,63	0,00	55,98	43,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.04.2020 00:00	5,29	213,07	0,02	0,00	77,54	50,69	0,00	0,00	0,00	0	0	3,54	281,80	23,52	0,00	57,25	44,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.04.2020 00:00	4,60	218,68	0,03	0,00	75,18	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0	2,76	280,43	25,83	0,00	50,96	41,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.04.2020 00:00	4,39	207,97	0,01	0,00	73,60	51,56	0,00	0,00	0,00	0	0	2,63	280,92	23,92	0,00	49,56	40,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.04.2020 00:00	5,02	198,98	0,01	0,00	76,44	50,24	0,00	0,00	0,00	0	0	3,24	281,70	24,42	0,00	54,68	43,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	154,07	5089,00	0,49	0,00	81,91	49,10	0,00	0,00	0,00	0	0	98,72	8423,34	758,14	0,00	54,91	43,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [час]	
16.03.2020	0	1315,00	47227,48	3,50	0,00	47223,99	737,85	49983,94	7214,19	0,00	42769,75	7902
15.04.2020	0	1469,08	52316,49	3,98	0,00	52312,50	836,56	58407,28	7972,33	0,00	50434,95	8622
Итого:	154,07	5089,00	0,49	0,00	5088,52	98,72	8423,34	758,14	0,00	7665,20	720	

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 16.04.2020 15:33

