

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.03.2021** **13.04.2021**

Адрес потребителя **Берёзовая** **Берёзовая д.7**  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **3771**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
14.03.2021 00:00	9,14	284,13	0,49	0,00	82,25	49,63	0,00	0,00	0,00	0	0	6,62	639,66	35,34	0,00	59,57	49,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.03.2021 00:00	8,36	259,31	0,42	0,00	80,29	47,97	0,00	0,00	0,00	0	0	6,09	652,19	31,79	0,00	56,12	47,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.03.2021 00:00	6,85	249,19	0,21	0,00	70,17	43,05	0,00	0,00	0,00	64	0	4,53	639,56	32,09	0,00	49,28	41,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.03.2021 00:00	8,91	250,06	0,21	0,00	83,06	47,89	0,00	0,00	0,00	0	0	6,09	652,41	31,69	0,00	57,08	47,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.03.2021 00:00	8,88	254,31	0,20	0,00	84,56	48,91	0,00	0,00	0,00	0	0	6,23	642,19	30,67	0,00	58,99	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.03.2021 00:00	9,22	259,06	0,21	0,00	85,76	50,16	0,00	0,00	0,00	0	0	6,61	652,69	30,16	0,00	60,89	50,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.03.2021 00:00	9,90	249,31	0,20	0,00	91,73	51,47	0,00	0,00	0,00	0	0	7,25	642,38	30,98	0,00	64,24	52,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.03.2021 00:00	9,59	244,88	0,21	0,00	90,47	49,87	0,00	0,00	0,00	0	0	6,84	651,84	36,46	0,00	62,05	51,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.03.2021 00:00	8,92	247,00	0,20	0,00	85,18	48,95	0,00	0,00	0,00	0	0	6,06	641,16	30,88	0,00	59,15	49,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.03.2021 00:00	9,41	259,56	0,21	0,00	87,15	50,81	0,00	0,00	0,00	0	0	6,87	652,41	31,38	0,00	62,04	51,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.03.2021 00:00	8,89	252,31	0,22	0,00	86,41	49,93	0,00	0,00	0,00	0	0	6,30	641,34	30,88	0,00	60,11	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.03.2021 00:00	8,06	229,56	0,20	0,00	82,53	46,75	0,00	0,00	0,00	0	0	5,18	650,06	30,77	0,00	53,85	45,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.03.2021 00:00	7,72	227,31	0,19	0,00	81,99	46,38	0,00	0,00	0,00	0	0	5,06	638,63	29,86	0,00	53,15	45,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.03.2021 00:00	7,79	235,94	0,20	0,00	80,31	46,63	0,00	0,00	0,00	0	0	4,85	648,56	31,38	0,00	53,02	45,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.03.2021 00:00	7,98	228,56	0,22	0,00	83,47	46,24	0,00	0,00	0,00	0	0	5,05	637,31	36,16	0,00	53,45	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.03.2021 00:00	7,93	234,94	0,22	0,00	81,88	47,17	0,00	0,00	0,00	0	0	5,22	648,47	30,06	0,00	54,31	46,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.03.2021 00:00	7,96	234,88	0,21	0,00	82,74	47,09	0,00	0,00	0,00	0	0	5,19	638,16	31,79	0,00	54,36	46,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.03.2021 00:00	7,46	238,94	0,22	0,00	79,66	47,16	0,00	0,00	0,00	0	0	4,86	637,41	29,76	0,00	53,26	45,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.04.2021 00:00	7,28	223,69	0,20	0,00	79,69	45,81	0,00	0,00	0,00	0	0	4,31	647,81	30,67	0,00	50,10	43,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.04.2021 00:00	7,75	248,06	0,23	0,00	80,28	48,02	0,00	0,00	0,00	0	0	5,21	638,63	29,86	0,00	55,24	46,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.04.2021 00:00	8,04	238,56	0,23	0,00	82,45	47,48	0,00	0,00	0,00	0	0	5,40	649,03	32,09	0,00	55,14	46,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.04.2021 00:00	8,07	244,13	0,23	0,00	81,55	47,40	0,00	0,00	0,00	0	0	5,26	637,78	35,75	0,00	54,78	46,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.04.2021 00:00	7,75	233,69	0,23	0,00	81,28	46,96	0,00	0,00	0,00	0	0	5,01	649,31	30,77	0,00	53,33	45,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.04.2021 00:00	7,40	224,19	0,24	0,00	81,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0	0	4,52	639,00	30,88	0,00	51,02	43,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.04.2021 00:00	7,18	226,44	0,22	0,00	79,28	45,96	0,00	0,00	0,00	0	0	4,31	649,22	31,79	0,00	49,50	42,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.04.2021 00:00	8,17	252,63	0,21	0,00	80,59	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0	5,46	638,72	30,67	0,00	55,67	46,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.04.2021 00:00	7,95	241,00	0,28	0,00	81,27	47,71	0,00	0,00	0,00	0	0	5,27	649,03	31,18	0,00	54,47	46,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.04.2021 00:00	7,44	229,00	0,44	0,00	80,49	46,93	0,00	0,00	0,00	0	0	4,63	636,94	29,76	0,00	51,49	44,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.04.2021 00:00	6,84	218,81	0,45	0,00	78,78	46,04	0,00	0,00	0,00	0	0	3,55	646,13	34,43	0,00	46,60	40,88	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.04.2021 00:00	6,25	198,69	0,43	0,00	79,12	45,19	0,00	0,00	0,00	0	0	2,86	633,94	30,88	0,00	43,35	38,52	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.04.2021 00:00	5,23	166,88	0,44	0,00	80,54	45,61	0,00	0,00	0,00	0	0	1,34	643,50	25,29	0,00	38,63	35,29	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	248,30	7385,00	8,08	0,00	82,13	47,55	0,00	0,00	0,00	64	0	162,03	19965,44	976,12	0,00	54,33	46,02	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.03.2021	0	19060,00	683094,13	1980,20	0,00	681113,93					5220
14.04.2021	0	19308,30	690479,13	1988,28	0,00	688490,84					5964
Итого:	248,30	7385,00	8,08	0,00	7376,92	162,03	19965,44	976,12	0,00	18989,32	744

Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата 14.04.2021 16:13

