

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.05.2020 15.06.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая ул., д1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1949

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]		
16.05.2020 00:00	2,85	219,81	0,00	0,00	74,71	61,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,34	27,02	0,00	21,91	20,42	0,00	0,00	0,00	64	0	8	26
17.05.2020 00:00	2,77	218,13	0,00	0,00	74,02	61,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,73	27,42	0,00	21,64	20,15	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
18.05.2020 00:00	2,86	219,19	0,00	0,00	74,63	61,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,83	26,61	0,00	21,13	19,73	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
19.05.2020 00:00	2,54	201,63	0,00	0,00	75,68	61,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,63	23,97	0,00	20,53	19,36	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
20.05.2020 00:00	2,53	208,00	0,00	0,00	75,70	61,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,63	25,29	0,00	20,82	19,64	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
21.05.2020 00:00	4,57	254,88	0,00	0,00	75,40	58,27	0,00	0,00	0,00	0	0	2,83	213,00	24,88	0,00	35,41	28,73	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
22.05.2020 00:00	6,26	300,81	0,00	0,00	74,64	53,04	0,00	0,00	0,00	0	0	5,62	411,00	23,66	0,00	53,71	41,09	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
23.05.2020 00:00	6,05	288,50	0,00	0,00	75,34	53,56	0,00	0,00	0,00	0	0	5,58	410,25	24,78	0,00	52,85	40,71	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
24.05.2020 00:00	5,36	262,69	0,00	0,00	75,91	54,13	0,00	0,00	0,00	0	0	5,50	410,34	23,77	0,00	50,64	39,43	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
25.05.2020 00:00	4,75	248,75	0,00	0,00	74,91	56,49	0,00	0,00	0,00	0	0	4,09	409,78	23,56	0,00	43,78	35,25	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
26.05.2020 00:00	4,22	231,63	0,00	0,00	74,98	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,56	409,22	22,14	0,00	39,93	32,77	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
27.05.2020 00:00	3,54	232,88	0,00	0,00	73,46	58,42	0,00	0,00	0,00	0	0	2,27	193,72	23,26	0,00	35,28	30,15	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
28.05.2020 00:00	2,62	205,69	0,00	0,00	75,06	61,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,15	23,26	0,00	24,91	23,18	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
29.05.2020 00:00	2,21	224,88	0,00	0,00	72,73	61,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,37	21,84	0,00	24,76	22,92	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
30.05.2020 00:00	2,21	229,13	0,00	0,00	72,33	61,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,37	23,56	0,00	25,02	23,16	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
31.05.2020 00:00	2,19	227,19	0,00	0,00	71,93	60,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,67	26,41	0,00	24,52	22,59	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
01.06.2020 00:00	2,18	234,56	0,00	0,00	71,97	61,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,37	23,97	0,00	23,46	21,65	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
02.06.2020 00:00	2,39	235,81	0,00	0,00	72,37	61,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,16	26,51	0,00	22,87	21,14	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
03.06.2020 00:00	2,44	238,94	0,00	0,00	72,29	61,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4,16	24,88	0,00	22,70	21,01	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
04.06.2020 00:00	2,27	239,31	0,00	0,00	72,28	61,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,66	24,38	0,00	23,04	21,32	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
05.06.2020 00:00	2,28	237,19	0,00	0,00	72,53	62,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,23	23,87	0,00	23,02	21,39	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
06.06.2020 00:00	2,23	235,38	0,00	0,00	72,56	62,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,05	23,26	0,00	23,44	21,82	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
07.06.2020 00:00	2,38	234,75	0,00	0,00	72,58	61,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,25	26,20	0,00	24,77	23,11	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
08.06.2020 00:00	2,25	234,81	0,00	0,00	72,42	62,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,44	22,45	0,00	26,03	24,42	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
09.06.2020 00:00	2,24	229,38	0,00	0,00	72,46	62,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,03	21,33	0,00	27,17	25,58	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
10.06.2020 00:00	2,32	231,81	0,00	0,00	72,47	62,16	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	2,74	20,52	0,00	27,53	25,76	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
11.06.2020 00:00	2,30	229,06	0,00	0,00	72,45	62,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,73	18,89	0,00	27,62	25,87	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
12.06.2020 00:00	2,17	222,56	0,00	0,00	72,64	62,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,74	17,98	0,00	28,00	26,22	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
13.06.2020 00:00	2,16	223,13	0,00	0,00	72,62	62,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,66	17,37	0,00	26,38	24,55	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
14.06.2020 00:00	2,21	228,63	0,00	0,00	72,68	62,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,55	20,72	0,00	25,85	24,07	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
15.06.2020 00:00	2,29	233,81	0,00	0,00	72,50	62,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,55	20,01	0,00	26,09	24,26	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
Итого:	91,65	7262,88	0,00	0,00	73,49	60,44	0,00	0,00	0,00	64	0	28,45	2530,34	723,73	0,00	28,86	25,53	0,00	0,00	0,00	64	0	8	746

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.05.2020	0	18504,28	591555,25	14,82	0,10	591540,43					
16.06.2020	0	18595,92	598818,13	14,82	0,10	598803,30	46218,90	125731,76	79952,16	0,10	45779,60
Итого:		91,65	7262,88	0,00	0,00	7262,88	28,45	2530,34	723,73	0,00	1806,60

Подпись _____

Дата 16.06.2020 15:32

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кузнецов В. В.

