

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.05.2020 15.06.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.4
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3743

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.05.2020 00:00	2,59	235,25	0,00	0,00	75,52	63,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,99	0,00	20,41	22,27	0,00	0,00	0,00	4	25	8	25
17.05.2020 00:00	2,77	231,38	0,00	0,00	74,80	63,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	34,94	0,00	20,14	22,72	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
18.05.2020 00:00	2,67	245,00	0,00	0,00	75,34	64,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,99	0,00	19,84	22,43	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
19.05.2020 00:00	2,87	214,69	0,00	0,00	76,53	63,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	32,20	0,00	19,63	22,26	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
20.05.2020 00:00	2,75	228,19	0,00	0,00	76,57	64,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	34,23	0,00	19,88	22,52	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
21.05.2020 00:00	4,19	276,00	2,58	0,00	76,12	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,30	191,31	32,60	0,00	30,38	28,32	0,00	0,00	0,00	4	12	8	24
22.05.2020 00:00	5,49	260,06	6,96	0,00	75,31	53,27	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	406,38	33,52	0,00	43,76	36,47	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
23.05.2020 00:00	5,47	261,56	4,90	0,00	76,06	53,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,89	406,75	35,95	0,00	44,45	37,03	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
24.05.2020 00:00	5,49	271,25	1,47	0,00	76,66	56,66	0,00	0,00	0,00	0	0	2,33	406,00	38,80	0,00	41,48	35,46	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
25.05.2020 00:00	4,35	277,69	1,04	0,00	75,64	60,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,91	405,13	32,50	0,00	35,83	32,45	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
26.05.2020 00:00	3,46	277,88	1,26	0,00	75,76	62,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,51	403,13	31,18	0,00	32,20	30,33	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
27.05.2020 00:00	3,22	243,63	1,83	0,00	74,15	60,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,12	201,25	33,01	0,00	28,58	28,48	0,00	0,00	0,00	68	12	8	24
28.05.2020 00:00	2,70	247,50	2,67	0,00	75,84	65,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	6,25	31,59	0,00	21,88	24,39	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
29.05.2020 00:00	2,66	237,38	3,67	0,00	73,39	62,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	7,13	31,79	0,00	22,11	24,51	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
30.05.2020 00:00	2,62	234,06	3,35	0,00	72,96	62,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5,75	32,60	0,00	22,48	24,94	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
31.05.2020 00:00	2,85	232,44	3,49	0,00	72,58	61,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3,38	37,88	0,00	21,87	24,58	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
01.06.2020 00:00	2,68	231,56	3,38	0,00	72,57	61,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,75	34,73	0,00	20,71	23,84	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
02.06.2020 00:00	2,67	232,69	3,08	0,00	72,99	62,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,50	33,41	0,00	20,68	24,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
03.06.2020 00:00	2,64	235,88	2,51	0,00	72,91	62,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,75	30,98	0,00	20,48	23,70	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
04.06.2020 00:00	2,65	234,00	3,35	0,00	72,82	62,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,63	33,72	0,00	20,72	24,34	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
05.06.2020 00:00	2,63	237,13	2,50	0,00	73,16	62,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,25	30,47	0,00	20,55	24,02	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
06.06.2020 00:00	2,59	239,56	2,12	0,00	73,20	63,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,00	29,86	0,00	21,10	24,54	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
07.06.2020 00:00	2,72	240,50	2,07	0,00	73,23	62,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,00	35,34	0,00	22,46	25,94	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
08.06.2020 00:00	2,64	241,81	1,97	0,00	73,07	62,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,75	34,84	0,00	23,78	27,44	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
09.06.2020 00:00	2,44	243,31	1,81	0,00	73,12	63,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	28,64	0,00	24,95	28,80	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
10.06.2020 00:00	2,41	247,31	1,44	0,00	73,14	63,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,13	28,54	0,00	25,14	28,67	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
11.06.2020 00:00	2,17	248,44	0,00	0,00	73,12	64,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,38	26,10	0,00	24,63	27,01	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
12.06.2020 00:00	2,19	250,63	1,54	0,00	73,34	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,00	24,07	0,00	25,40	28,63	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
13.06.2020 00:00	2,20	247,19	1,53	0,00	73,32	64,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,13	22,65	0,00	24,16	27,25	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
14.06.2020 00:00	2,69	246,06	1,60	0,00	73,36	63,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,38	33,72	0,00	23,39	26,44	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
15.06.2020 00:00	2,53	246,25	0,01	0,00	73,16	63,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2,63	32,40	0,00	23,32	25,45	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
Итого:	94,01	7596,25	62,13	0,00	74,19	62,19	0,00	0,00	0,00	0	0	10,87	2462,19	996,23	0,00	25,37	26,75	0,00	0,00	0,00	68	601	8	745

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.05.2020	0	18503,51	588997,94	2887,61	0,00	586110,32	728009,63	103858,41	0,00	624151,21	10783
16.06.2020	0	18597,52	596594,19	2949,74	0,00	593644,45	730471,81	104854,64	0,00	625617,17	11528
Итого:		94,01	7596,25	62,13	0,00	7534,12	2462,19	996,23	0,00	1465,96	745

Подпись _____
 Дата 16.06.2020 13:47

АО «ОДНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЛЕВ В.В.

