

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.04.2021 13.05.2021

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.7  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3771

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период			
14.04.2021 00:00	4,33	189,06	0,40	0,00	76,20	49,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,99	631,78	24,17	0,00	35,36	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.04.2021 00:00	4,07	212,44	0,36	0,00	73,37	49,91	0,00	0,00	0,00	0	0	1,44	642,47	24,07	0,00	37,55	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.04.2021 00:00	4,37	215,44	0,38	0,00	74,01	49,19	0,00	0,00	0,00	0	0	2,10	632,72	22,34	0,00	40,58	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.04.2021 00:00	4,47	213,94	0,37	0,00	74,31	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0	1,97	644,81	25,59	0,00	39,96	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.04.2021 00:00	5,29	242,38	0,35	0,00	73,26	48,98	0,00	0,00	0,00	0	0	2,82	634,22	27,12	0,00	43,51	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.04.2021 00:00	5,24	251,38	0,37	0,00	73,36	49,88	0,00	0,00	0,00	0	0	3,00	639,08	23,26	0,00	44,61	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.04.2021 00:00	6,94	326,69	0,36	0,00	75,12	54,65	0,00	0,00	0,00	0	0	3,65	639,00	22,34	0,00	47,96	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.04.2021 00:00	6,82	294,00	0,38	0,00	76,75	53,36	0,00	0,00	0,00	0	0	4,04	643,50	22,04	0,00	49,39	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.04.2021 00:00	6,29	313,63	0,39	0,00	74,27	54,29	0,00	0,00	0,00	0	0	3,52	640,88	21,73	0,00	46,87	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.04.2021 00:00	6,48	337,25	0,47	0,00	73,83	55,57	0,00	0,00	0,00	0	0	3,38	640,69	18,89	0,00	46,58	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.04.2021 00:00	6,91	318,63	0,39	0,00	75,68	54,35	0,00	0,00	0,00	0	0	3,86	641,25	22,14	0,00	48,46	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.04.2021 00:00	7,31	288,06	0,40	0,00	77,83	52,36	0,00	0,00	0,00	0	0	4,29	642,47	25,29	0,00	50,48	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.04.2021 00:00	7,03	307,69	0,40	0,00	76,77	53,71	0,00	0,00	0,00	0	0	4,15	642,38	20,52	0,00	49,49	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.04.2021 00:00	7,59	265,00	0,46	0,00	79,62	52,10	0,00	0,00	0,00	0	0	4,76	643,59	20,92	0,00	52,26	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.04.2021 00:00	7,04	306,88	0,47	0,00	77,26	53,93	0,00	0,00	0,00	0	0	4,19	644,34	21,43	0,00	49,91	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.04.2021 00:00	6,77	312,63	0,36	0,00	75,22	53,41	0,00	0,00	0,00	0	0	3,76	641,81	25,39	0,00	47,94	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.04.2021 00:00	6,38	330,31	0,38	0,00	73,60	54,43	0,00	0,00	0,00	0	0	3,41	641,25	22,24	0,00	46,40	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.05.2021 00:00	6,40	316,69	0,41	0,00	73,81	53,58	0,00	0,00	0,00	0	0	3,43	640,69	23,16	0,00	46,61	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.05.2021 00:00	6,47	328,00	0,38	0,00	74,54	55,71	0,00	0,00	0,00	0	0	3,47	640,59	18,38	0,00	47,32	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.05.2021 00:00	6,36	322,50	0,36	0,00	74,59	55,77	0,00	0,00	0,00	0	0	3,41	640,59	18,79	0,00	47,44	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.05.2021 00:00	6,47	306,94	0,35	0,00	76,71	55,24	0,00	0,00	0,00	0	0	3,97	640,88	20,72	0,00	49,48	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.05.2021 00:00	6,40	315,19	0,38	0,00	75,31	55,44	0,00	0,00	0,00	0	0	3,66	640,69	19,30	0,00	48,09	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.05.2021 00:00	6,35	323,06	0,39	0,00	74,19	55,25	0,00	0,00	0,00	0	0	3,34	639,75	20,62	0,00	46,99	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.05.2021 00:00	6,16	308,38	0,40	0,00	74,88	55,41	0,00	0,00	0,00	0	0	3,45	640,03	17,06	0,00	47,43	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.05.2021 00:00	6,32	328,31	0,45	0,00	73,80	55,43	0,00	0,00	0,00	0	0	3,27	631,88	18,99	0,00	46,78	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.05.2021 00:00	6,41	317,63	0,42	0,00	74,84	54,88	0,00	0,00	0,00	0	0	3,67	644,25	19,09	0,00	47,64	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.05.2021 00:00	6,37	311,63	0,53	0,00	74,40	53,86	0,00	0,00	0,00	0	0	3,28	636,19	22,45	0,00	46,50	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.05.2021 00:00	5,38	278,19	0,44	0,00	74,58	55,01	0,00	0,00	0,00	0	0	2,07	642,09	19,91	0,00	42,09	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.05.2021 00:00	3,91	224,88	0,39	0,00	73,70	54,55	0,00	0,00	0,00	0	0	1,19	297,72	20,82	0,00	33,52	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68	12	0	24
13.05.2021 00:00	2,57	178,75	0,21	0,00	70,11	52,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,19	24,68	0,00	21,63	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
Итого:	178,90	8585,50	11,78	0,00	74,86	53,37	0,00	0,00	0,00	0	0	93,56	18221,77	653,45	0,00	44,96	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68	36	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2021	0	19308,30	690479,13	1988,28	0,00	688490,84					
14.05.2021	0	19487,20	699064,63	2000,06	0,00	697064,56					
Итого:	178,90	8585,50	11,78	0,00	8573,72	12279,08	238211,50	90890,66	0,00	147320,84	5964

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 14.05.2021 9:53

