

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.04.2021 13.05.2021

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая ул., д1
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 1949

| Дата | Теплоноситель [Гкал] | Поддача V1 [м3] | Обратка V2 [м3] | Подпитка V3 [м3] | tпод [°C] | tобр [°C] | tдоп [°C] | P1 [МПа] | P2 [МПа] | Ошибка код | Отопление [Гкал] | Поддача V4 [м3] | Обратка V5 [м3] | ГВС V6 [м3] | tпод [°C] | tобр [°C] | tгвс [°C] | P1 [МПа] | P2 [МПа] | Ошибка код | Ошибка прибора | Тнар [час] |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------------|------------|
| 14.04.2021 00:00 | 4,23 | 176,58 | 0,16 | 0,00 | 77,13 | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,55 | 412,17 | 20,72 | 0,00 | 36,40 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 15.04.2021 00:00 | 4,16 | 192,94 | 0,04 | 0,00 | 74,68 | 52,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,49 | 411,66 | 20,62 | 0,00 | 35,68 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 16.04.2021 00:00 | 4,27 | 184,01 | 0,07 | 0,00 | 75,29 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,72 | 411,75 | 18,42 | 0,00 | 37,75 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 17.04.2021 00:00 | 4,24 | 179,12 | 0,08 | 0,00 | 75,58 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,60 | 411,75 | 20,22 | 0,00 | 36,72 | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 18.04.2021 00:00 | 5,45 | 230,18 | 0,00 | 0,00 | 74,53 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,50 | 412,31 | 26,23 | 0,00 | 43,45 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 19.04.2021 00:00 | 4,79 | 208,10 | 0,08 | 0,00 | 74,66 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,16 | 412,03 | 20,32 | 0,00 | 40,82 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 20.04.2021 00:00 | 5,60 | 213,14 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 49,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,95 | 412,69 | 20,22 | 0,00 | 45,82 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 21.04.2021 00:00 | 5,85 | 206,31 | 0,00 | 0,00 | 77,82 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,18 | 412,50 | 20,22 | 0,00 | 47,26 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 22.04.2021 00:00 | 5,47 | 223,63 | 0,00 | 0,00 | 75,18 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,78 | 412,22 | 20,72 | 0,00 | 44,69 | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 23.04.2021 00:00 | 5,34 | 222,91 | 0,00 | 0,00 | 74,73 | 50,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,73 | 412,22 | 19,52 | 0,00 | 44,29 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 24.04.2021 00:00 | 5,96 | 214,51 | 0,00 | 0,00 | 76,68 | 48,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,09 | 412,22 | 24,02 | 0,00 | 46,20 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 25.04.2021 00:00 | 6,36 | 214,71 | 0,08 | 0,00 | 78,94 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,44 | 412,59 | 24,72 | 0,00 | 48,19 | 39,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 26.04.2021 00:00 | 5,92 | 213,93 | 0,00 | 0,00 | 77,78 | 48,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,27 | 412,50 | 19,32 | 0,00 | 47,11 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 27.04.2021 00:00 | 6,38 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 80,83 | 46,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,73 | 412,59 | 19,92 | 0,00 | 50,17 | 41,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 28.04.2021 00:00 | 6,06 | 212,47 | 0,03 | 0,00 | 78,28 | 48,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,33 | 412,50 | 21,02 | 0,00 | 47,57 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 29.04.2021 00:00 | 5,83 | 224,91 | 0,04 | 0,00 | 76,14 | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,00 | 412,13 | 23,12 | 0,00 | 45,59 | 38,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 30.04.2021 00:00 | 5,31 | 229,65 | 0,00 | 0,00 | 74,49 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,73 | 412,22 | 18,42 | 0,00 | 44,04 | 37,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 01.05.2021 00:00 | 5,00 | 215,11 | 0,19 | 0,00 | 74,79 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,36 | 412,13 | 19,82 | 0,00 | 41,41 | 35,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 02.05.2021 00:00 | 5,21 | 213,05 | 0,00 | 0,00 | 75,38 | 50,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,79 | 412,78 | 16,02 | 0,00 | 44,86 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 03.05.2021 00:00 | 4,73 | 199,63 | 0,11 | 0,00 | 75,44 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,18 | 412,13 | 18,52 | 0,00 | 40,44 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 04.05.2021 00:00 | 5,79 | 203,77 | 0,00 | 0,00 | 77,69 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,20 | 412,59 | 18,82 | 0,00 | 46,99 | 39,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 05.05.2021 00:00 | 5,49 | 215,10 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 49,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,91 | 412,50 | 18,82 | 0,00 | 45,60 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 06.05.2021 00:00 | 5,29 | 221,64 | 0,00 | 0,00 | 75,06 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,72 | 412,13 | 18,82 | 0,00 | 44,58 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 07.05.2021 00:00 | 4,97 | 204,21 | 0,15 | 0,00 | 75,80 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,49 | 411,94 | 16,82 | 0,00 | 42,91 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 08.05.2021 00:00 | 5,14 | 226,00 | 0,04 | 0,00 | 74,65 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 2,71 | 412,41 | 16,12 | 0,00 | 44,52 | 37,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 09.05.2021 00:00 | 5,46 | 221,16 | 0,00 | 0,00 | 75,78 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,87 | 412,31 | 19,12 | 0,00 | 45,31 | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 |
| 10.05.2021 00:00 | 4,72 | 209,59 | 0,11 | 0,00 | 75,32 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,91 | 411,66 | 23,12 | 0,00 | 38,20 | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 11.05.2021 00:00 | 3,86 | 178,32 | 0,04 | 0,00 | 75,63 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,37 | 411,75 | 17,32 | 0,00 | 35,19 | 31,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 24 |
| 12.05.2021 00:00 | 3,43 | 175,23 | 0,10 | 0,00 | 74,83 | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,92 | 186,54 | 18,22 | 0,00 | 31,32 | 29,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 | 13 | 24 |
| 13.05.2021 00:00 | 2,59 | 220,76 | 0,05 | 0,00 | 71,48 | 59,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,96 | 19,22 | 0,00 | 22,04 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 24 | 24 |
| Итого: | 152,92 | 6244,87 | 1,37 | 0,00 | 75,90 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 73,70 | 11732,86 | 598,48 | 0,00 | 42,17 | 36,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 | 37 | 720 |

| Показания прибора с нарастающим итогом | Отопл [Гкал] | G1 м3 | G2 м3 | G3 м3 | G1-G2 м3 | Отопл [Гкал] | G4 м3 | G5 м3 | G6 м3 | G4-G5 м3 | Тнар [час] |
|--|--------------|----------|-------|-------|----------|--------------|----------|---------|-------|----------|------------|
| 14.04.2021 | 0 | 47354,48 | 5,76 | 0,00 | 47348,73 | 1075,52 | 86974,96 | 6409,10 | 0,00 | 80565,86 | 1787 |
| 14.05.2021 | 0 | 53599,36 | 7,13 | 0,00 | 53592,23 | 1149,22 | 98707,82 | 7007,58 | 0,00 | 91700,24 | 2507 |
| Итого: | 152,92 | 6244,87 | 1,37 | 0,00 | 6243,50 | 73,70 | 11732,86 | 598,48 | 0,00 | 11134,38 | 720 |

Подпись _____

Дата 14.05.2021 11:00

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗНЕВ В. В.

