

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.10.2020 15.11.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.11
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6397

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.10.2020 00:00	5,86	194,31	0,00	0,00	74,15	43,31	0,00	0,00	0,00	0	0	5,48	955,63	30,70	0,00	44,30	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.10.2020 00:00	6,88	214,91	0,01	0,00	76,70	43,82	0,00	0,00	0,00	0	0	7,07	970,38	33,90	0,00	49,41	42,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.10.2020 00:00	6,86	215,91	0,02	0,00	75,96	43,33	0,00	0,00	0,00	0	0	6,82	956,69	37,10	0,00	48,49	41,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.10.2020 00:00	7,04	216,00	0,01	0,00	77,65	44,17	0,00	0,00	0,00	0	0	7,44	969,13	31,70	0,00	49,90	42,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.10.2020 00:00	7,28	211,38	0,01	0,00	79,55	44,13	0,00	0,00	0,00	0	0	7,84	959,75	32,10	0,00	50,99	42,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.10.2020 00:00	7,40	218,13	0,01	0,00	79,66	44,78	0,00	0,00	0,00	0	0	8,22	973,44	30,00	0,00	51,80	43,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.10.2020 00:00	7,01	220,59	0,02	0,00	76,99	44,22	0,00	0,00	0,00	0	0	7,35	959,63	31,60	0,00	49,29	41,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.10.2020 00:00	5,45	205,19	0,08	0,00	72,90	45,43	0,00	0,00	0,00	0	0	4,43	967,63	31,30	0,00	40,31	35,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.10.2020 00:00	5,56	209,41	0,01	0,00	72,99	45,68	0,00	0,00	0,00	0	0	4,46	955,31	33,10	0,00	40,68	35,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.10.2020 00:00	6,23	214,91	0,01	0,00	74,41	44,68	0,00	0,00	0,00	0	0	5,42	969,13	36,90	0,00	43,80	38,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.10.2020 00:00	5,90	219,00	0,01	0,00	73,67	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	5,14	955,25	32,30	0,00	42,83	37,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.10.2020 00:00	6,10	209,59	0,01	0,00	76,03	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0	5,65	968,56	29,10	0,00	44,34	38,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.10.2020 00:00	6,39	217,50	0,01	0,00	76,28	45,72	0,00	0,00	0,00	0	0	5,97	956,69	31,20	0,00	45,43	39,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.10.2020 00:00	6,37	220,00	0,01	0,00	75,97	45,97	0,00	0,00	0,00	0	0	6,24	973,13	28,60	0,00	46,05	39,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.10.2020 00:00	6,79	220,41	0,01	0,00	77,88	45,86	0,00	0,00	0,00	0	0	6,83	964,94	29,00	0,00	47,87	40,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.10.2020 00:00	6,47	224,88	0,01	0,00	75,17	45,56	0,00	0,00	0,00	0	0	6,15	962,63	31,60	0,00	45,81	39,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.11.2020 00:00	6,98	241,91	0,00	0,00	75,81	46,25	0,00	0,00	0,00	0	0	6,69	964,44	35,20	0,00	47,36	40,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.11.2020 00:00	6,56	237,41	0,01	0,00	75,63	46,97	0,00	0,00	0,00	0	0	6,54	961,44	27,70	0,00	47,20	40,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.11.2020 00:00	6,27	239,50	0,00	0,00	74,19	47,25	0,00	0,00	0,00	0	0	6,09	962,63	26,60	0,00	45,68	39,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.11.2020 00:00	6,02	230,00	0,00	0,00	73,04	46,17	0,00	0,00	0,00	0	0	5,50	960,13	30,30	0,00	43,86	38,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.11.2020 00:00	6,32	234,50	0,00	0,00	74,39	46,58	0,00	0,00	0,00	0	0	5,94	963,00	30,30	0,00	45,27	39,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.11.2020 00:00	6,57	240,50	0,02	0,00	75,85	47,29	0,00	0,00	0,00	0	0	6,52	961,88	27,90	0,00	47,27	40,39	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.11.2020 00:00	6,53	242,00	0,02	0,00	75,66	47,18	0,00	0,00	0,00	0	0	6,22	962,69	31,00	0,00	46,54	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.11.2020 00:00	6,39	250,31	0,01	0,00	74,24	47,68	0,00	0,00	0,00	0	0	5,87	960,31	32,50	0,00	45,27	39,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.11.2020 00:00	8,01	228,50	0,02	0,00	83,68	47,07	0,00	0,00	0,00	0	0	8,90	966,56	30,90	0,00	54,65	45,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.11.2020 00:00	7,63	213,28	0,02	0,00	83,51	46,57	0,00	0,00	0,00	0	0	8,39	964,25	28,40	0,00	53,06	44,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.11.2020 00:00	8,07	209,50	0,02	0,00	87,06	47,16	0,00	0,00	0,00	0	0	9,23	967,50	27,50	0,00	55,24	45,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.11.2020 00:00	8,26	209,50	0,02	0,00	88,08	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,31	966,81	31,10	0,00	55,53	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.11.2020 00:00	7,41	206,59	0,02	0,00	82,72	45,76	0,00	0,00	0,00	0	0	7,95	966,75	28,60	0,00	51,31	42,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.11.2020 00:00	7,64	211,31	0,02	0,00	82,97	45,69	0,00	0,00	0,00	0	0	8,12	964,44	31,60	0,00	51,68	43,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.11.2020 00:00	8,19	215,31	0,01	0,00	85,69	46,35	0,00	0,00	0,00	0	0	8,95	967,69	33,60	0,00	54,10	44,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	210,46	6842,22	0,42	0,00	77,69	45,78	0,00	0,00	0,00	0	0	210,74	29878,38	963,40	0,00	47,91	40,77	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.10.2020	0	10599,20	453587,75	72,19	0,00	453515,56	5294,69	556268,06	48545,20	0,00	507722,86	1642
16.11.2020	0	10809,66	460429,97	72,61	0,00	460357,36	5505,43	586146,44	49508,60	0,00	536637,84	2386
Итого:	210,46	6842,22	0,42	0,00	6841,80	210,74	29878,38	963,40	0,00	28914,97	744	

Подпись _____
 Дата 16.11.2020 14:36

Отопление по среднему не кор. работа расходомера V4

