

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.10.2020 15.11.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.4
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3743

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
16.10.2020 00:00	5,51	238,00	0,01	0,00	73,79	48,34	0,00	0,00	0,00	0	0	3,22	398,19	22,45	0,00	44,75	36,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.10.2020 00:00	7,13	247,13	0,00	0,00	76,35	46,83	0,00	0,00	0,00	0	0	4,14	408,25	27,12	0,00	50,58	39,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.10.2020 00:00	7,81	284,31	0,00	0,00	75,62	48,37	0,00	0,00	0,00	0	0	4,69	400,25	31,38	0,00	53,12	40,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.10.2020 00:00	7,40	252,88	0,00	0,00	77,23	47,62	0,00	0,00	0,00	0	0	4,87	410,00	22,65	0,00	52,66	40,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.10.2020 00:00	7,63	238,25	0,01	0,00	79,18	46,32	0,00	0,00	0,00	0	0	5,13	407,50	26,10	0,00	52,81	40,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.10.2020 00:00	7,79	243,38	0,01	0,00	79,32	46,50	0,00	0,00	0,00	0	0	5,26	405,25	27,42	0,00	53,78	40,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.10.2020 00:00	7,34	263,56	0,00	0,00	76,71	48,01	0,00	0,00	0,00	0	0	4,80	407,38	23,77	0,00	53,10	40,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.10.2020 00:00	5,80	266,38	0,00	0,00	72,58	49,74	0,00	0,00	0,00	0	0	3,38	403,50	22,95	0,00	45,04	36,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.10.2020 00:00	5,43	252,31	0,00	0,00	72,66	49,71	0,00	0,00	0,00	0	0	2,78	405,38	23,77	0,00	42,94	35,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.10.2020 00:00	6,15	254,69	0,00	0,00	74,08	48,14	0,00	0,00	0,00	0	0	3,58	403,38	29,96	0,00	44,95	36,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.10.2020 00:00	5,84	252,25	0,01	0,00	73,27	48,79	0,00	0,00	0,00	0	0	3,51	405,88	24,38	0,00	44,67	36,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.10.2020 00:00	6,59	244,69	0,01	0,00	75,69	47,35	0,00	0,00	0,00	0	0	3,86	404,00	24,17	0,00	47,44	37,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.10.2020 00:00	6,81	250,19	0,00	0,00	75,93	47,51	0,00	0,00	0,00	0	0	3,95	410,00	24,27	0,00	48,76	38,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.10.2020 00:00	6,67	260,44	0,00	0,00	75,62	48,24	0,00	0,00	0,00	0	0	3,82	407,50	24,68	0,00	48,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.10.2020 00:00	6,98	246,31	0,01	0,00	77,53	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0	4,34	407,25	22,95	0,00	50,26	39,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.10.2020 00:00	6,87	293,44	0,01	0,00	74,87	49,78	0,00	0,00	0,00	0	0	3,96	405,38	24,48	0,00	49,71	38,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.11.2020 00:00	7,15	269,00	0,00	0,00	75,45	48,58	0,00	0,00	0,00	0	0	4,19	405,75	29,45	0,00	50,55	39,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.11.2020 00:00	6,88	272,25	0,01	0,00	75,31	49,05	0,00	0,00	0,00	0	0	4,13	403,88	24,38	0,00	50,91	39,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.11.2020 00:00	6,69	293,38	0,00	0,00	73,88	50,44	0,00	0,00	0,00	0	0	3,87	404,75	21,94	0,00	49,38	38,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.11.2020 00:00	6,40	316,44	0,01	0,00	72,72	51,73	0,00	0,00	0,00	0	0	3,86	403,50	26,81	0,00	46,21	37,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.11.2020 00:00	6,29	281,63	0,00	0,00	74,02	49,94	0,00	0,00	0,00	0	0	3,87	405,63	24,98	0,00	46,65	37,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.11.2020 00:00	6,41	252,94	0,00	0,00	75,49	48,53	0,00	0,00	0,00	0	0	3,90	404,63	22,24	0,00	48,52	38,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.11.2020 00:00	6,87	295,81	0,00	0,00	75,33	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	3,87	405,25	26,30	0,00	48,11	38,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.11.2020 00:00	6,81	305,44	0,00	0,00	73,94	50,28	0,00	0,00	0,00	0	0	3,86	404,50	30,47	0,00	46,88	37,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.11.2020 00:00	7,42	218,06	0,00	0,00	83,18	45,71	0,00	0,00	0,00	0	0	4,96	406,88	23,16	0,00	52,49	40,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.11.2020 00:00	7,61	234,56	0,00	0,00	83,11	47,11	0,00	0,00	0,00	0	0	5,09	405,75	23,16	0,00	53,14	40,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.11.2020 00:00	8,05	217,69	0,00	0,00	86,56	46,03	0,00	0,00	0,00	0	0	5,36	408,13	24,38	0,00	55,53	41,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.11.2020 00:00	8,07	222,19	0,00	0,00	87,84	46,71	0,00	0,00	0,00	0	0	5,74	407,25	25,19	0,00	57,06	42,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.11.2020 00:00	7,97	229,00	0,00	0,00	82,39	46,85	0,00	0,00	0,00	0	0	5,29	407,50	24,17	0,00	54,32	41,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
14.11.2020 00:00	7,79	231,38	0,00	0,00	82,54	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	5,28	405,88	24,78	0,00	54,80	41,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.11.2020 00:00	8,58	236,81	0,00	0,00	85,28	47,27	0,00	0,00	0,00	0	0	5,46	408,13	30,67	0,00	57,27	42,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	216,74	7964,75	0,13	0,00	77,34	48,19	0,00	0,00	0,00	0	0	134,00	12576,44	784,57	0,00	50,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
16.10.2020	0	18866,90	613811,00	3137,35	0,00	610673,65	733142,00	107534,88	0,00	625607,13	1644	
16.11.2020	0	19083,65	621775,75	3137,48	0,00	618638,27	745718,44	108319,45	0,00	637398,99	2388	
Итого:		216,74	7964,75	0,13	0,00	7964,62	134,00	12576,44	784,57	0,00	11791,87	744

Подпись _____

Дата 16.11.2020 13:13

