

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.02.2020 15.03.2020

Адрес потребителя АО Одинцовская Теплосеть Рябиновая 10
Сер. № 6484
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М
ответственное лицо телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplomer.net prp@teplomer.net

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	Тпод [°C]	Тобр [°C]	Дтот [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС [м3]	V6 [м3]	Тпод [°C]	Тобр [°C]	Тгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.02.2020 00:00	2,90	88,30	0,00	0,00	87,24	53,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	87,55	87,54	0,00	0,00	0,00	70	24	0
15.02.2020 00:00	2,98	88,81	0,00	0,00	87,99	53,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	84,54	84,53	0,00	0,00	0,00	70	24	0
16.02.2020 00:00	3,21	98,00	0,00	0,00	88,51	54,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	72,36	72,35	0,00	0,00	0,00	70	24	0
17.02.2020 00:00	2,60	91,50	0,00	0,00	80,71	51,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	76,58	76,57	0,00	0,00	0,00	70	23	0
18.02.2020 00:00	2,54	93,09	0,00	0,00	78,76	50,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	75,28	75,27	0,00	0,00	0,00	70	24	0
19.02.2020 00:00	2,58	94,41	0,00	0,00	78,91	50,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	75,36	75,34	0,00	0,00	0,00	70	24	0
20.02.2020 00:00	2,57	95,39	0,00	0,00	78,48	50,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	79,12	79,11	0,00	0,00	0,00	70	24	0
21.02.2020 00:00	2,55	96,41	0,00	0,00	78,32	51,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	86,68	86,67	0,00	0,00	0,00	70	23	0
22.02.2020 00:00	2,65	98,20	0,00	0,00	79,51	51,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	81,01	81,00	0,00	0,00	0,00	70	24	0
23.02.2020 00:00	2,80	105,39	0,00	0,00	80,26	52,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	72,84	72,83	0,00	0,00	0,00	70	24	0
24.02.2020 00:00	2,80	105,11	0,00	0,00	79,38	51,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	82,95	82,94	0,00	0,00	0,00	70	24	0
25.02.2020 00:00	2,99	106,19	0,00	0,00	83,28	53,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	82,20	82,19	0,00	0,00	0,00	70	23	0
26.02.2020 00:00	2,93	91,11	0,00	0,00	87,09	53,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	53,53	53,51	0,00	0,00	0,00	70	24	0
27.02.2020 00:00	2,66	89,70	0,00	0,00	82,76	51,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	75,41	75,40	0,00	0,00	0,00	70	24	0
28.02.2020 00:00	2,76	87,39	0,00	0,00	85,35	52,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	77,61	77,60	0,00	0,00	0,00	70	24	0
29.02.2020 00:00	3,02	92,50	0,00	0,00	87,66	53,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	91,60	91,59	0,00	0,00	0,00	70	24	0
01.03.2020 00:00	2,99	96,41	0,00	0,00	85,39	52,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	68,58	68,57	0,00	0,00	0,00	70	24	0
02.03.2020 00:00	2,67	95,30	0,00	0,00	80,62	51,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	77,84	77,83	0,00	0,00	0,00	70	24	0
03.03.2020 00:00	2,56	90,09	0,00	0,00	80,42	51,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	59,84	59,83	0,00	0,00	0,00	70	24	0
04.03.2020 00:00	2,45	86,70	0,00	0,00	77,89	49,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	90,82	90,81	0,00	0,00	0,00	70	24	0
05.03.2020 00:00	2,42	87,30	0,00	0,00	78,64	49,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	59,84	59,83	0,00	0,00	0,00	70	24	0
06.03.2020 00:00	2,36	85,70	0,00	0,00	78,89	49,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	71,45	71,44	0,00	0,00	0,00	70	24	0
07.03.2020 00:00	2,12	74,50	0,00	0,00	78,28	48,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	69,74	69,72	0,00	0,00	0,00	70	24	0
08.03.2020 00:00	2,15	74,80	0,00	0,00	78,38	48,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	70	24	0
09.03.2020 00:00	2,21	77,61	0,00	0,00	78,98	49,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	70	24	0
10.03.2020 00:00	2,09	73,39	0,00	0,00	78,24	48,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	71,09	71,08	0,00	0,00	0,00	70	24	0
11.03.2020 00:00	2,18	76,91	0,00	0,00	78,44	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00	0,00	70	24	0
12.03.2020 00:00	2,26	80,59	0,00	0,00	78,27	49,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	55,79	55,77	0,00	0,00	0,00	66	24	0
13.03.2020 00:00	2,46	89,61	0,00	0,00	78,53	50,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	85,33	85,32	0,00	0,00	0,00	70	23	0
14.03.2020 00:00	2,71	91,50	0,00	0,00	82,25	51,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	72,70	72,69	0,00	0,00	0,00	70	24	0
15.03.2020 00:00	3,60	109,19	0,00	0,00	92,23	57,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	276,91	0,00	0,00	79,89	79,88	0,00	0,00	0,00	70	738	0
Итого:	81,78	2811,09	0,00	0,00	81,61	51,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	276,91	0,00	0,00	79,89	79,88	0,00	0,00	0,00	70	738	0

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.02.2020 0	3393,38	145866,53	37,66	0,00	145828,87	0,00	0,00	12491,97	0,00	-12491,97	37599
16.03.2020 0	3475,16	148677,63	37,66	0,00	148639,96	0,00	0,00	12768,88	0,00	-12768,88	38343
Итого:	81,78	2811,09	0,00	0,00	2811,09	0,00	0,00	276,91	0,00	-276,91	744

«ОДИНЦОВСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЬ»
АУДИТ Р.Б.

Подпись
Дата 17.03.2020 13:54