

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 20 г.

Название потребителя ул. Дружбы, д.10

Абонент _____

Адрес потребителя _____

Телефон _____

Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1

Сер.ном. 131732

Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм

Отчетное число месяца 19

Отчетное время 00:00

Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
16-08	1.37749	72.8	54.3	74.434	74.282	0.00	0.000	0.152	6.2	5.4	24.00
17-08	1.18987	73.1	55.6	67.940	67.770	0.00	0.000	0.170	6.3	5.4	24.00
18-08	1.25752	72.9	54.7	69.448	69.283	0.00	0.000	0.165	6.2	5.4	24.00
19-08	1.17441	72.9	55.2	66.515	66.350	0.00	0.000	0.165	6.2	5.4	24.00
20-08	1.21076	72.8	55.1	68.455	68.289	0.00	0.000	0.166	6.3	5.4	24.00
21-08	1.18781	72.8	54.7	65.630	65.476	0.00	0.000	0.154	6.2	5.4	24.00
22-08	1.18607	72.8	54.6	65.139	64.984	0.00	0.000	0.155	6.1	5.4	24.00
23-08	1.28388	72.8	54.3	69.234	69.078	0.00	0.000	0.156	6.0	5.4	24.00
24-08	1.20957	72.8	55.0	68.033	67.878	0.00	0.000	0.155	6.0	5.4	24.00
25-08	1.19140	72.8	54.6	65.210	65.054	0.00	0.000	0.156	6.1	5.4	24.00
26-08	1.20182	72.9	54.2	64.400	64.250	0.00	0.000	0.150	6.1	5.4	24.00
27-08	1.23915	72.9	54.2	66.216	66.063	0.00	0.000	0.153	6.1	5.4	24.00
28-08	1.23257	72.9	54.7	67.718	67.566	0.00	0.000	0.152	6.1	5.4	24.00
29-08	1.27001	72.9	54.7	69.948	69.793	0.00	0.000	0.155	6.1	5.4	24.00
30-08	1.33940	72.8	53.5	69.779	69.634	0.00	0.000	0.145	6.0	5.4	24.00
31-08	1.23307	72.7	54.2	66.535	66.401	0.00	0.000	0.134	6.0	5.4	24.00
01-09	1.25088	72.8	54.6	68.629	68.493	2.29	0.000	0.136	6.1	5.3	24.00
02-09	1.26933	73.0	54.3	68.035	67.909	0.08	0.000	0.126	6.1	5.3	24.00
03-09	1.26523	72.9	53.9	66.694	66.571	0.08	0.000	0.123	6.1	5.3	24.00
04-09	1.22707	72.8	54.9	68.479	68.339	0.06	0.000	0.140	6.1	5.3	24.00
05-09	1.25124	72.8	54.3	67.584	67.465	0.07	0.000	0.119	6.1	5.3	24.00
06-09	1.31776	72.7	53.5	68.523	68.416	0.05	0.000	0.107	6.0	5.3	24.00
07-09	1.25876	72.8	54.0	67.058	66.952	0.06	0.000	0.106	6.0	5.3	24.00
08-09	1.29850	72.8	54.6	71.629	71.523	0.07	0.000	0.106	6.1	5.3	24.00
09-09	1.35271	72.9	55.2	76.412	76.299	0.08	0.000	0.113	6.0	5.3	24.00
10-09	1.40409	72.9	54.3	75.426	75.318	0.07	0.000	0.108	6.1	5.3	24.00
11-09	1.36070	72.9	55.9	79.899	79.786	0.08	0.000	0.113	6.1	5.3	24.00
12-09	1.34908	72.8	55.0	75.950	75.834	0.08	0.000	0.116	6.0	5.3	24.00
13-09	1.46739	72.8	54.3	79.717	79.604	0.06	0.000	0.113	6.0	5.3	24.00
14-09	1.43582	72.9	54.7	78.871	78.764	0.08	0.000	0.107	6.0	5.3	24.00
Итого	38.29336	72.9'	54.6'	2097.540	2093.424'	3.21		4.116	6.1	5.4	720.00

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
15-09-20 00:00	6921.09161	333134.894	332617.926	960.07	54802.76
16-08-20 00:00	6882.79825	331037.354	330524.502	956.86	54082.76
Итого	38.29336	2097.540	2093.424'	3.21	720.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

Обновление 2.49 10-12-15 12ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(Н1-Н2)

16-09-20 Подпись _____

АО «ОДНИЦОВСКАЯ
ЭНЕРГЕТИКА»
ДУМОВ Р. В.