

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **16.08.2020** **15.09.2020**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.8/1**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **5532**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
16.08.2020 00:00	0,64	29,91	0,00	0,00	68,23	47,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,60	0,00	28,94	26,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.08.2020 00:00	0,60	28,09	0,00	0,00	68,38	47,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,20	0,00	29,41	27,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.08.2020 00:00	0,53	27,30	0,00	0,00	68,06	48,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,60	0,00	29,04	27,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.08.2020 00:00	0,58	27,70	0,00	0,00	68,25	47,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,80	0,00	28,68	27,21	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
20.08.2020 00:00	0,62	29,00	0,00	0,00	68,69	48,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,10	0,00	28,41	27,71	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.08.2020 00:00	0,62	29,00	0,00	0,00	68,72	47,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,10	0,00	28,42	27,50	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.08.2020 00:00	0,58	28,70	0,00	0,00	68,75	48,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,90	0,00	28,49	27,53	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.08.2020 00:00	0,64	29,80	0,00	0,00	68,68	47,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,30	0,00	28,31	27,88	0,00	0,00	0,00	68	10	0	24
24.08.2020 00:00	0,60	29,00	0,00	0,00	68,49	48,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,50	0,00	26,71	26,95	0,00	0,00	0,00	68	21	0	24
25.08.2020 00:00	0,59	28,70	0,00	0,00	68,66	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,40	0,00	28,15	28,55	0,00	0,00	0,00	68	16	0	24
26.08.2020 00:00	0,57	28,41	0,00	0,00	68,60	48,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	27,23	27,97	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.08.2020 00:00	0,62	29,69	0,00	0,00	68,65	48,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,80	0,00	27,51	27,06	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
28.08.2020 00:00	0,61	32,41	0,00	0,00	68,90	50,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,00	0,00	32,26	27,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.08.2020 00:00	0,62	33,41	0,00	0,00	69,04	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,20	0,00	36,31	27,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.08.2020 00:00	0,67	35,80	0,00	0,00	68,99	50,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,50	0,00	36,24	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.08.2020 00:00	0,62	34,30	0,00	0,00	68,73	50,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,40	0,00	36,69	28,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.09.2020 00:00	0,62	33,50	0,20	0,00	69,12	50,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,09	6,90	0,00	37,79	30,99	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
02.09.2020 00:00	0,64	34,50	0,91	0,00	69,22	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,20	8,00	0,00	35,34	31,63	0,00	0,00	0,00	68	4	0	24
03.09.2020 00:00	0,57	32,30	1,91	0,00	68,86	51,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,41	5,60	0,00	33,73	34,08	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
04.09.2020 00:00	0,62	33,80	2,28	0,00	68,86	50,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,59	7,10	0,00	33,07	33,45	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
05.09.2020 00:00	0,61	34,81	2,51	0,00	68,97	51,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,80	7,00	0,00	33,44	34,47	0,00	0,00	0,00	68	16	0	24
06.09.2020 00:00	0,71	37,89	3,80	0,00	69,10	50,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1,11	9,20	0,00	33,57	34,46	0,00	0,00	0,00	68	16	0	24
07.09.2020 00:00	0,60	33,50	2,52	0,00	69,02	51,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,80	7,00	0,00	34,67	35,45	0,00	0,00	0,00	68	15	0	24
08.09.2020 00:00	0,66	35,61	2,58	0,00	68,97	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,80	7,90	0,00	33,52	33,59	0,00	0,00	0,00	68	13	0	24
09.09.2020 00:00	0,63	34,69	2,20	0,00	68,99	51,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,70	7,00	0,00	33,46	33,05	0,00	0,00	0,00	68	10	0	24
10.09.2020 00:00	0,69	38,00	1,99	0,00	68,94	51,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,59	8,70	0,00	33,01	32,11	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
11.09.2020 00:00	0,60	33,70	1,84	0,00	68,93	51,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	6,40	0,00	33,33	32,64	0,00	0,00	0,00	68	9	0	24
12.09.2020 00:00	0,69	37,91	1,88	0,00	69,11	50,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,61	8,30	0,00	33,69	32,79	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
13.09.2020 00:00	0,69	38,39	1,82	0,00	68,82	51,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	8,50	0,00	32,64	31,61	0,00	0,00	0,00	68	7	0	24
14.09.2020 00:00	0,66	36,41	1,56	0,00	69,04	51,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	7,80	0,00	33,50	31,73	0,00	0,00	0,00	68	3	0	24
15.09.2020 00:00	0,64	36,20	1,56	0,00	69,02	51,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,39	7,50	0,00	33,72	32,49	0,00	0,00	0,00	68	6	0	24
Итого:	19,35	1012,41	29,55	0,00	68,80	49,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	8,59	223,30	0,00	31,91	30,16	0,00	0,00	0,00	68	213	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.08.2020	0	3968,14	134760,84	917,33	0,00	133843,52					438
16.09.2020	0	3987,49	135773,25	946,88	0,00	134826,37					1182
Итого:	19,35	1012,41	29,55	0,00	982,85	0,00	8,59	223,30	0,00	-214,71	744

Подпись _____
 Дата 16.09.2020 9:54


 АО «БЫТИЦЫНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 ЮЗЕВ Р. В.