

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.12.2022 13.01.2023

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.10
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка прибора	Тнар [час]		
14.12.2022 00:00	3,88	126,09	0,01	0,00	93,88	61,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,59	0,00	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
15.12.2022 00:00	4,02	130,70	0,01	0,00	94,91	62,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,51	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
16.12.2022 00:00	3,81	126,59	0,01	0,00	93,59	62,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,61	0,00	66,81	69,85	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.12.2022 00:00	3,99	136,20	0,01	0,00	93,77	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,92	0,00	74,37	74,38	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
18.12.2022 00:00	4,16	137,59	0,01	0,00	95,07	63,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,26	0,00	58,24	58,25	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
19.12.2022 00:00	4,04	132,11	0,01	0,00	94,84	62,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,64	0,00	67,80	67,81	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
20.12.2022 00:00	4,12	134,00	0,01	0,00	95,43	63,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,25	0,00	76,81	76,81	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
21.12.2022 00:00	4,08	137,09	0,01	0,00	94,37	63,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,18	0,00	73,30	73,31	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
22.12.2022 00:00	3,52	143,11	0,01	0,00	86,29	60,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,19	0,00	73,59	73,60	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.12.2022 00:00	3,34	137,50	0,01	0,00	85,28	59,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,90	0,00	77,36	77,37	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.12.2022 00:00	3,42	145,00	0,01	0,00	84,93	60,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,14	0,00	61,18	61,18	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.12.2022 00:00	3,92	137,39	0,02	0,00	91,55	61,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,33	0,00	59,57	59,58	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.12.2022 00:00	3,91	129,20	0,01	0,00	93,60	62,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,85	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.12.2022 00:00	3,99	131,59	0,01	0,00	94,31	62,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,14	0,00	75,16	75,17	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.12.2022 00:00	3,67	136,50	0,01	0,00	89,42	61,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,22	0,00	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
29.12.2022 00:00	3,66	130,41	0,01	0,00	90,64	61,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,42	0,00	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
30.12.2022 00:00	3,46	136,80	0,01	0,00	87,25	60,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,80	0,00	63,85	63,86	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
31.12.2022 00:00	3,62	149,91	0,01	0,00	86,33	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14,62	0,00	75,28	75,29	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
01.01.2023 00:00	3,04	134,70	0,02	0,00	83,62	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,16	0,00	75,61	75,62	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
02.01.2023 00:00	3,32	131,19	0,01	0,00	86,48	60,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,72	0,00	70,73	70,74	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
03.01.2023 00:00	3,48	136,81	0,02	0,00	88,24	61,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,18	0,00	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
04.01.2023 00:00	3,70	129,69	0,01	0,00	91,12	61,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,47	0,00	63,43	63,43	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
05.01.2023 00:00	3,92	131,91	0,01	0,00	94,27	63,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,04	0,00	76,90	76,91	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
06.01.2023 00:00	4,30	137,70	0,01	0,00	95,72	63,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,39	0,00	62,77	62,78	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
07.01.2023 00:00	4,42	138,70	0,01	0,00	95,68	62,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,93	0,00	60,55	60,56	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
08.01.2023 00:00	4,65	149,39	0,01	0,00	95,24	62,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14,84	0,00	74,63	74,64	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
09.01.2023 00:00	4,58	145,30	0,01	0,00	95,40	62,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,47	0,00	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
10.01.2023 00:00	4,72	153,11	0,01	0,00	96,01	63,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,44	0,00	62,95	62,96	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
11.01.2023 00:00	4,98	173,59	0,01	0,00	96,52	66,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,74	0,00	58,18	58,19	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
12.01.2023 00:00	4,71	164,61	0,01	0,00	96,31	66,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,14	0,00	67,05	67,05	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
13.01.2023 00:00	4,71	168,69	0,01	0,00	96,11	67,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,54	0,00	56,10	56,11	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	123,14	4333,19	0,34	0,00	92,14	62,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	327,62	0,00	66,60	66,70	0,00	0,00	0,00	70	742	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.12.2022	0	5490,75	249057,19	120,37	0,00	248936,82	0,00	20187,34	0,00	-20187,34	20839
14.01.2023	0	5613,89	253390,38	120,71	0,00	253269,67	0,00	20514,96	0,00	-20514,96	21583
Итого:		123,14	4333,19	0,34	0,00	4332,85	0,00	327,62	0,00	-327,62	744

Подпись _____
 Дата 16.01.2023 11:17

- 9.4 Гкал

