ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.11.2023** **30.11.2023**

Адрес потребителя **Берёзовая** **Берёзовая д.8**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6352

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.11.2023 00:00	14,09	401,91	29,70	0,00	84,13	47,92	0,00	0,00	0,00	0	0	7,10	569,22	43,20	0,00	57,20	44,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.11.2023 00:00	14,01	416,19	31,10	0,00	83,41	48,17	0,00	0,00	0,00	64	0	6,75	539,78	43,90	0,00	56,95	44,12	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
16.11.2023 00:00	14,49	406,50	35,20	0,00	85,12	48,22	0,00	0,00	0,00	0	0	6,41	483,31	43,60	0,00	58,28	44,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.11.2023 00:00	15,23	415,22	34,30	0,00	86,88	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	7,41	522,91	43,50	0,00	60,12	45,65	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.11.2023 00:00	15,92	433,00	34,10	0,00	87,06	48,95	0,00	0,00	0,00	0	0	7,99	549,38	50,70	0,00	60,35	45,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.11.2023 00:00	17,20	455,09	22,50	0,00	89,87	50,81	0,00	0,00	0,00	0	0	6,91	438,31	52,80	0,00	63,50	46,91	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.11.2023 00:00	18,46	485,09	40,90	0,00	94,06	54,55	0,00	0,00	0,00	0	0	4,75	269,41	49,00	0,00	68,35	49,75	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
21.11.2023 00:00	18,58	487,91	40,40	0,00	94,07	54,36	0,00	0,00	0,00	0	0	5,02	276,50	48,50	0,00	68,48	49,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.11.2023 00:00	18,97	497,69	42,50	0,00	94,89	55,16	0,00	0,00	0,00	0	0	4,55	249,91	49,60	0,00	69,38	50,24	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
23.11.2023 00:00	17,51	450,13	37,50	0,00	92,34	51,87	0,00	0,00	0,00	0	0	3,55	213,69	48,50	0,00	64,99	47,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.11.2023 00:00	8,58	216,38	16,80	0,00	93,47	52,54	0,00	0,00	0,00	0	0	3,25	186,81	47,60	0,00	66,44	48,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.11.2023 00:00	18,23	483,50	35,30	0,00	93,36	54,06	0,00	0,00	0,00	0	0	5,30	297,78	49,10	0,00	67,72	49,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.11.2023 00:00	18,25	481,81	46,30	0,00	92,08	52,67	0,00	0,00	0,00	0	0	4,93	290,00	63,30	0,00	66,23	48,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.11.2023 00:00	16,49	449,41	36,50	0,00	89,06	51,08	0,00	0,00	0,00	0	0	4,11	266,91	51,60	0,00	62,75	46,98	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.11.2023 00:00	17,51	473,09	35,30	0,00	91,57	53,07	0,00	0,00	0,00	0	0	6,56	390,50	49,20	0,00	65,75	48,50	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
29.11.2023 00:00	18,40	487,69	59,50	0,00	93,88	54,56	0,00	0,00	0,00	0	0	6,23	344,69	47,10	0,00	68,33	49,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.11.2023 00:00	17,43	466,09	41,70	0,00	91,10	52,32	0,00	0,00	0,00	0	0	6,23	376,22	50,50	0,00	65,15	48,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	279,33	7506,69	619,60	0,00	90,37	51,72	0,00	0,00	0,00	64	0	97,06	6265,31	831,70	0,00	64,12	47,59	0,00	0,00	0,00	68	0	0	408

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.11.2023	0	12597,63	412281,56	23550,80	0,00	388730,76		7091,80	516443,13	51610,19	0,00	464832,94	28950
01.12.2023	0	12876,96	419788,25	24170,40	0,00	395617,85		7188,86	522708,44	52441,89	0,00	470266,55	29358
	Итого:	279,33	7506,69	619,60	0,00	6887,09		97,06	6265,31	831,70	0,00	5433,61	408

Подпись _____

Дата 01.12.2023 15:25

АО «Одинцовская теплосеть» начальник отдела Р.В. Кулаев

Не корректная работа ПУ отопления, расчет по ПУ ИТП