

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 23 г.

Название потребителя ул. Дружбы, д.10

Адрес потребителя _____

Ответственное лицо _____

Абонент _____

Телефон _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1

Сер.ном. 131732

Отчетное число месяца 19

Отчетное время 00:00

Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм

Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
14-11	4.71174	83.9	60.5	> 201.663	> 201.492	1.56	0.000	0.171	< -	5.2	23.93
15-11	4.64598	83.6	60.8	> 203.338	> 203.173	0.81	0.000	0.165	< -	6.0	# 23.67
16-11	4.57836	85.0	60.0	> 183.254	> 183.106	0.90	0.000	0.148	< -	6.0	# 23.95
17-11	4.27990	86.7	51.9	122.803	122.685	1.27	0.000	0.118	< -	5.5	24.00
18-11	4.44203	86.9	52.1	127.706	127.575	1.28	0.000	0.131	< -	5.6	24.00
19-11	4.79051	89.4	54.5	137.180	137.042	1.10	0.000	0.138	< -	5.7	24.00
20-11	5.49715	94.0	61.7	> 170.350	> 170.204	0.65	0.000	0.146	< -	6.0	# 23.95
21-11	5.88866	94.1	67.3	220.037	219.906	0.41	0.000	0.131	< -	5.6	24.00
22-11	5.92571	94.8	67.5	216.981	216.832	0.94	0.000	0.149	< -	5.7	24.00
23-11	5.53138	92.4	64.8	200.127	199.973	1.04	0.000	0.154	< -	5.6	24.00
24-11	5.28868	93.4	59.9	158.059	157.909	1.26	0.000	0.150	< -	5.4	24.00
25-11	5.77784	93.3	66.6	216.348	216.196	1.24	0.000	0.152	< -	5.6	24.00
26-11	5.73657	92.0	66.1	221.388	221.226	1.19	0.000	0.162	< -	5.7	24.00
27-11	5.38644	89.0	65.5	> 229.577	> 229.410	1.13	0.000	0.167	< -	5.7	23.97
28-11	5.49834	91.5	66.4	219.597	219.446	1.26	0.000	0.151	< -	5.6	24.00
29-11	5.64554	93.7	67.5	> 215.527	> 215.380	1.35	0.000	0.147	< -	5.5	23.93
30-11	5.45804	90.7	67.6	235.430	235.266	1.39	0.000	0.164	< -	5.5	24.00
Итого	89.08287	90.5 '	63.4 '	3279.365	3276.821 '	18.78		2.544	-	5.6	407.40

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
408.00ч = 407.40ч + 0.00ч + 0.52ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.08ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
01-12-23 00:00	10608.97515	466819.191	466173.048	1448.43	82106.74
14-11-23 00:00	10519.89228	463539.826	462896.227	1429.65	81699.34
Итого	89.08287	3279.365	3276.821'	18.78	407.40

Расшифровка ошибок:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 408.00ч

Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (H1-H2)

01-12-23 Подпись _____

