ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.11.2023** **30.11.2023**

Адрес потребителя **Дружба** **Дружбы д.19**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6290

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tдоп [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tгвс [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.11.2023 00:00	2,36	77,20	0,00	0,00	84,65	53,22	0,00	0,00	0,00	0	0	1,61	286,28	4,78	0,00	54,08	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.11.2023 00:00	2,36	80,20	0,01	0,00	84,23	53,43	0,00	0,00	0,00	64	0	1,59	292,00	4,75	0,00	54,02	48,45	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.11.2023 00:00	2,43	78,59	0,00	0,00	85,86	53,97	0,00	0,00	0,00	0	0	1,70	286,81	4,08	0,00	55,42	49,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.11.2023 00:00	2,65	83,20	0,00	0,00	87,59	54,76	0,00	0,00	0,00	0	0	1,86	287,91	5,05	0,00	57,45	50,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.11.2023 00:00	2,70	84,41	0,00	0,00	87,75	54,63	0,00	0,00	0,00	32	0	1,92	289,38	5,19	0,00	57,48	50,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.11.2023 00:00	2,99	90,50	0,02	0,00	90,37	56,33	0,00	0,00	0,00	0	0	2,19	287,72	5,35	0,00	60,52	52,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.11.2023 00:00	3,30	98,09	0,02	0,00	94,76	60,21	0,00	0,00	0,00	0	0	2,51	288,50	4,79	0,00	65,91	57,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.11.2023 00:00	3,33	98,61	0,01	0,00	94,68	59,73	0,00	0,00	0,00	0	0	2,51	288,78	5,52	0,00	65,76	56,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.11.2023 00:00	3,40	100,59	0,01	0,00	95,51	60,56	0,00	0,00	0,00	0	0	2,60	289,00	5,12	0,00	66,67	57,47	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.11.2023 00:00	3,19	95,30	0,02	0,00	93,17	58,72	0,00	0,00	0,00	0	0	2,41	288,72	4,42	0,00	63,92	55,36	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.11.2023 00:00	3,25	96,70	0,00	0,00	94,11	59,33	0,00	0,00	0,00	0	0	2,48	289,19	4,28	0,00	65,03	56,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.11.2023 00:00	3,19	95,50	0,01	0,00	93,84	59,22	0,00	0,00	0,00	0	0	2,45	288,41	4,09	0,00	64,67	55,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.11.2023 00:00	3,16	94,91	0,00	0,00	92,56	58,15	0,00	0,00	0,00	0	0	2,34	288,69	5,74	0,00	63,20	54,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.11.2023 00:00	2,81	87,89	0,01	0,00	89,62	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0	2,06	288,72	4,63	0,00	59,97	52,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.11.2023 00:00	3,11	95,11	0,01	0,00	92,23	58,19	0,00	0,00	0,00	0	0	2,29	289,09	5,21	0,00	62,98	54,89	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.11.2023 00:00	3,26	97,39	0,00	0,00	94,45	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,49	288,91	4,21	0,00	65,41	56,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.11.2023 00:00	3,00	91,41	0,01	0,00	91,67	57,81	0,00	0,00	0,00	0	0	2,23	289,00	4,46	0,00	62,25	54,35	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	50,48	1545,61	0,14	0,00	91,00	57,34	0,00	0,00	0,00	96	0	37,24	4907,09	81,67	0,00	61,46	53,71	0,00	0,00	0,00	64	0	0	408

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.11.2023	0	4253,07	172546,03	81,30	0,00	172464,73		2102,86	440915,09	12650,80	0,00	428264,29	28620
01.12.2023	0	4303,55	174091,64	81,44	0,00	174010,20		2140,10	445822,19	12732,47	0,00	433089,72	29028
Итого:		50,48	1545,61	0,14	0,00	1545,47		37,24	4907,09	81,67	0,00	4825,42	408

Подпись _____

Дата 01.12.2023 14:27