ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.11.2023** **30.11.2023**

Адрес потребителя **Дружба** **Дружбы д.6**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6390

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºС]	tобр [ºС]	tдоп [ºС]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºС]	tобр [ºС]	tгвс [ºС]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.11.2023 00:00	9,85	329,00	0,00	0,00	84,26	53,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,97	80,31	66,13	0,00	51,88	39,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.11.2023 00:00	9,83	351,00	0,00	0,00	83,77	54,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	71,38	0,00	51,87	38,85	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.11.2023 00:00	10,13	347,25	0,00	0,00	85,41	55,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	67,14	0,00	53,46	39,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.11.2023 00:00	10,45	355,13	0,00	0,00	87,17	56,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	69,14	0,00	56,37	40,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.11.2023 00:00	11,21	373,63	0,00	0,00	87,36	56,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	78,20	0,00	56,54	40,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.11.2023 00:00	12,97	416,13	0,00	0,00	89,94	57,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	90,06	0,00	60,96	42,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.11.2023 00:00	14,66	458,88	0,01	0,00	94,30	61,22	0,00	0,00	0,00	0	0	1,73	81,19	73,97	0,00	68,66	46,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.11.2023 00:00	15,20	458,13	0,00	0,00	94,32	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	79,17	0,00	68,48	45,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.11.2023 00:00	15,70	484,50	0,00	0,00	95,16	61,59	0,00	0,00	0,00	0	0	1,50	70,00	80,22	0,00	70,11	46,63	0,00	0,00	0,00	65	0	0	24
23.11.2023 00:00	14,11	426,13	0,01	0,00	92,81	58,68	0,00	0,00	0,00	0	0	11,53	567,50	73,86	0,00	65,26	44,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.11.2023 00:00	14,64	445,63	0,00	0,00	93,78	59,71	0,00	0,00	0,00	0	0	12,12	570,69	72,17	0,00	67,70	45,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.11.2023 00:00	14,58	448,00	0,00	0,00	93,59	59,81	0,00	0,00	0,00	0	0	4,70	221,69	74,56	0,00	67,46	45,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.11.2023 00:00	14,23	441,63	0,01	0,00	92,29	58,89	0,00	0,00	0,00	0	0	5,58	288,50	86,66	0,00	65,27	44,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.11.2023 00:00	12,63	407,63	0,00	0,00	89,36	57,46	0,00	0,00	0,00	0	0	9,98	566,44	72,17	0,00	60,86	42,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.11.2023 00:00	13,59	423,25	0,00	0,00	91,86	58,64	0,00	0,00	0,00	0	0	11,09	567,31	69,17	0,00	64,75	44,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.11.2023 00:00	14,77	456,50	0,00	0,00	94,11	60,51	0,00	0,00	0,00	0	0	12,13	568,69	73,94	0,00	68,32	46,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.11.2023 00:00	13,08	406,75	0,00	0,00	91,25	57,96	0,00	0,00	0,00	0	0	8,21	451,00	71,22	0,00	62,95	44,08	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	221,61	7029,13	0,05	0,00	90,63	58,13	0,00	0,00	0,00	0	0	79,54	4033,44	1269,16	0,00	62,41	43,49	0,00	0,00	0,00	65	0	0	408

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.11.2023	0	26388,27	1110720,88	688,11	0,00	1110032,76		16419,62	911930,50	183410,61	0,00	728519,89	28618
01.12.2023	0	26609,88	1117750,00	688,16	0,00	1117061,84		16499,17	915963,94	184679,77	0,00	731284,17	29026
Итого:		221,61	7029,13	0,05	0,00	7029,08		79,54	4033,44	1269,16	0,00	2764,28	408

Подпись _____

Дата 01.12.2023 13:56

АО «Одинцовская теплосеть» начальник отдела Р.В. Кулаев

Не корректная работа ПУ отопления, расчет по ПУ ИТП