ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.11.2023** **30.11.2023**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.10**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºС]	tобр [ºС]	tдоп [ºС]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºС]	tобр [ºС]	tгвс [ºС]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.11.2023 00:00	3,30	126,19	0,01	0,00	87,11	59,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,35	0,00	77,10	77,10	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
15.11.2023 00:00	3,25	127,69	0,02	0,00	86,35	59,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,33	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
16.11.2023 00:00	3,33	126,00	0,01	0,00	87,81	60,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,77	0,00	77,87	77,88	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.11.2023 00:00	3,51	128,72	0,01	0,00	89,67	61,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,73	0,00	75,98	75,99	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
18.11.2023 00:00	3,56	128,69	0,01	0,00	89,93	60,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,35	0,00	87,30	87,31	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
19.11.2023 00:00	4,01	136,31	0,01	0,00	92,47	61,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,02	0,00	80,79	80,80	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
20.11.2023 00:00	4,13	132,69	0,06	0,00	96,04	63,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,94	0,00	72,16	72,17	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
21.11.2023 00:00	4,15	129,81	0,02	0,00	97,03	63,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,69	0,00	83,14	83,15	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
22.11.2023 00:00	4,57	133,09	0,03	0,00	100,12	64,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,50	0,00	89,68	89,69	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.11.2023 00:00	4,32	130,41	0,05	0,00	97,19	62,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	60,54	60,54	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.11.2023 00:00	3,85	128,09	0,01	0,00	93,84	62,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,89	0,00	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.11.2023 00:00	3,82	132,09	0,01	0,00	93,67	63,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,62	0,00	84,08	84,08	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.11.2023 00:00	3,80	136,81	0,01	0,00	92,41	63,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	13,03	0,00	71,99	72,00	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.11.2023 00:00	3,69	130,78	0,02	0,00	91,65	62,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,08	0,00	74,19	74,19	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.11.2023 00:00	3,95	130,41	0,04	0,00	94,57	62,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,40	0,00	73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
29.11.2023 00:00	4,29	130,41	0,02	0,00	98,26	63,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,33	0,00	80,44	80,45	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
30.11.2023 00:00	4,08	132,41	0,03	0,00	95,44	63,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,44	0,00	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	65,62	2220,59	0,38	0,00	93,15	62,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	173,47	0,00	76,53	76,54	0,00	0,00	0,00	70	407	0	408

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.11.2023	0	6218,69	289942,38	123,98	0,00	289818,40		0,00	0,00	22940,97	0,00	-22940,97	28879
01.12.2023	0	6284,31	292162,97	124,36	0,00	292038,61		0,00	0,00	23114,44	0,00	-23114,44	29287
Итого:		65,62	2220,59	0,38	0,00	2220,21		0,00	0,00	173,47	0,00	-173,47	408

Подпись _____

Дата 01.12.2023 12:40



- 9,8 Гкал