ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.11.2023** **30.11.2023**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.7**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6079

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.11.2023 00:00	2,66	83,09	0,20	0,00	82,35	49,39	0,00	0,00	0,00	0	0	1,79	352,50	7,40	0,00	52,89	47,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.11.2023 00:00	2,59	85,00	0,70	0,00	81,88	49,64	0,00	0,00	0,00	64	0	1,76	342,69	6,80	0,00	52,81	47,55	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.11.2023 00:00	2,71	82,91	0,20	0,00	83,47	49,94	0,00	0,00	0,00	0	0	1,88	350,88	6,70	0,00	53,98	48,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.11.2023 00:00	2,89	86,00	0,10	0,00	85,18	50,63	0,00	0,00	0,00	0	0	2,02	349,94	7,50	0,00	55,73	49,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.11.2023 00:00	2,94	87,80	0,00	0,00	85,33	50,63	0,00	0,00	0,00	0	0	2,06	347,56	8,00	0,00	55,81	49,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.11.2023 00:00	3,23	94,20	0,00	0,00	87,97	52,68	0,00	0,00	0,00	0	0	2,37	351,50	7,30	0,00	58,90	52,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.11.2023 00:00	3,57	102,41	6,10	0,00	92,28	56,43	0,00	0,00	0,00	0	0	2,68	348,13	7,00	0,00	64,21	56,28	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.11.2023 00:00	3,56	103,39	0,40	0,00	92,35	56,60	0,00	0,00	0,00	0	0	2,73	353,56	6,60	0,00	64,18	56,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.11.2023 00:00	3,71	106,70	2,20	0,00	93,19	57,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,80	353,44	7,60	0,00	65,21	57,09	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.11.2023 00:00	3,51	101,41	3,30	0,00	90,69	55,05	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	352,19	7,50	0,00	62,28	54,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.11.2023 00:00	3,57	102,59	1,70	0,00	91,81	55,85	0,00	0,00	0,00	0	0	2,70	353,38	7,10	0,00	63,58	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.11.2023 00:00	3,64	104,41	0,10	0,00	91,66	55,66	0,00	0,00	0,00	0	0	2,69	353,13	8,80	0,00	63,34	55,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.11.2023 00:00	3,54	102,50	0,40	0,00	90,39	54,67	0,00	0,00	0,00	0	0	2,56	353,13	9,90	0,00	61,91	54,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.11.2023 00:00	3,22	96,50	1,20	0,00	87,44	53,13	0,00	0,00	0,00	0	0	2,31	352,75	8,10	0,00	58,78	52,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.11.2023 00:00	3,50	102,69	2,50	0,00	90,08	54,89	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	353,94	8,40	0,00	62,01	54,45	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.11.2023 00:00	3,69	106,50	1,50	0,00	92,33	56,59	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	354,00	8,30	0,00	64,57	56,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.11.2023 00:00	3,39	98,61	2,00	0,00	89,33	54,05	0,00	0,00	0,00	0	0	2,49	353,19	7,70	0,00	60,68	53,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	55,90	1646,70	22,60	0,00	88,69	53,71	0,00	0,00	0,00	64	0	40,87	5975,88	130,70	0,00	60,05	53,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	408

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.11.2023	0	5695,22	216884,31	3310,40	0,00	213573,91		3743,75	658529,31	21061,30	0,00	637468,01	28951
01.12.2023	0	5751,13	218531,02	3333,00	0,00	215198,02		3784,62	664505,19	21192,00	0,00	643313,18	29359
Итого:		55,90	1646,70	22,60	0,00	1624,10		40,87	5975,88	130,70	0,00	5845,17	408

Подпись _____

Дата 01.12.2023 12:58