ТЕПЛОМЕР www.teplomer.net

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ Мытищинская Теплосеть ISO 9001

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.11.2023** **30.11.2023**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.8/1**

Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tдоп [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [ºC]	tобр [ºC]	tгвс [ºC]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.11.2023 00:00	2,56	69,50	0,00	0,00	81,07	43,28	0,00	0,00	0,00	0	0	1,59	152,72	10,00	0,00	54,09	43,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.11.2023 00:00	2,37	67,09	0,01	0,00	80,34	45,58	0,00	0,00	0,00	0	0	1,37	128,91	10,40	0,00	50,78	45,39	0,00	0,00	0,00	68	4	4	24
16.11.2023 00:00	2,65	71,00	0,01	0,00	82,06	43,64	0,00	0,00	0,00	0	0	1,68	153,09	9,40	0,00	55,17	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.11.2023 00:00	2,83	73,61	0,00	0,00	83,62	44,06	0,00	0,00	0,00	0	0	1,82	153,09	10,90	0,00	56,94	44,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.11.2023 00:00	2,86	74,30	0,00	0,00	83,42	43,83	0,00	0,00	0,00	0	0	1,76	153,91	10,50	0,00	56,81	45,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.11.2023 00:00	3,27	81,00	0,00	0,00	86,05	44,70	0,00	0,00	0,00	0	0	1,86	155,00	14,60	0,00	59,70	47,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.11.2023 00:00	3,42	84,00	0,04	0,00	90,62	48,71	0,00	0,00	0,00	0	0	2,13	154,91	10,10	0,00	64,90	50,94	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
21.11.2023 00:00	3,49	85,70	0,00	0,00	90,97	48,93	0,00	0,00	0,00	0	0	2,18	154,38	9,80	0,00	65,27	50,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.11.2023 00:00	3,61	87,80	0,02	0,00	91,81	49,36	0,00	0,00	0,00	0	0	2,27	154,63	11,10	0,00	66,22	51,23	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
23.11.2023 00:00	3,47	84,59	0,03	0,00	89,18	46,97	0,00	0,00	0,00	0	0	2,07	154,00	13,30	0,00	63,24	49,51	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
24.11.2023 00:00	3,47	84,61	0,00	0,00	90,31	47,97	0,00	0,00	0,00	0	0	2,12	153,88	11,60	0,00	64,46	50,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.11.2023 00:00	3,50	85,50	0,00	0,00	90,25	48,01	0,00	0,00	0,00	0	0	2,11	153,91	13,40	0,00	64,39	50,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.11.2023 00:00	3,36	83,39	0,00	0,00	88,99	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0	2,00	153,31	12,70	0,00	62,98	49,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.11.2023 00:00	3,06	78,81	0,01	0,00	86,02	46,15	0,00	0,00	0,00	0	0	1,77	153,19	11,40	0,00	59,74	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.11.2023 00:00	3,16	84,59	0,02	0,00	88,34	49,23	0,00	0,00	0,00	64	0	1,86	142,59	11,50	0,00	61,04	50,93	0,00	0,00	0,00	68	2	4	24
29.11.2023 00:00	3,43	84,50	0,01	0,00	90,64	48,78	0,00	0,00	0,00	0	0	2,21	153,81	10,20	0,00	64,87	50,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.11.2023 00:00	3,18	80,09	0,01	0,00	87,79	46,97	0,00	0,00	0,00	0	0	1,97	153,50	10,40	0,00	61,65	48,55	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	53,69	1360,09	0,16	0,00	87,15	46,69	0,00	0,00	0,00	64	0	32,76	2578,81	191,30	0,00	60,72	48,30	0,00	0,00	0,00	68	7	4	408

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.11.2023	0	6208,12	203373,13	1198,21	0,00	202174,92		3208,30	276623,31	27906,10	0,00	248717,21	28879
01.12.2023	0	6261,81	204733,22	1198,37	0,00	203534,85		3241,06	279202,13	28097,40	0,00	251104,72	29287
Итого:		53,69	1360,09	0,16	0,00	1359,93		32,76	2578,81	191,30	0,00	2387,51	408

Подпись _____

Дата 01.12.2023 12:26