

## Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.09.2023 - 13.10.2023

Сер. № 6395

Тепловычислитель ВТЭ-1 П1140 М

Адрес потребителя Берёзовая д.4

Ответственное лицо

Берёзовая д.4

телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Котлякова, 2 тел. (факс) (495) 682-97-17

www.terpolmer.net pre@terpolmer.net



Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	Тпод [°С]	Тобр [°С]	Тдоп [°С]	Р1 [МПа]	Р2 [МПа]	Ошибки код	Период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	Тпод [°С]	Тобр [°С]	Твс [°С]	Р1 [МПа]	Р2 [МПа]	Ошибки код	Период	Ошибки код	Тнар [час]	
14.09.2023 00:00	2,89	340,56	0,03	0,00	75,64	66,81	0,00	0,00	0,00	0		0	5,88	32,60	0,00	22,84	22,98	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
15.09.2023 00:00	2,71	348,31	0,03	0,00	75,79	67,76	0,00	0,00	0,00	0		0	6,00	26,60	0,00	22,86	22,97	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
16.09.2023 00:00	2,96	352,00	0,02	0,00	75,65	67,02	0,00	0,00	0,00	0		0	6,50	32,60	0,00	22,58	22,66	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
17.09.2023 00:00	3,05	319,38	0,03	0,00	76,65	66,76	0,00	0,00	0,00	0		0	5,50	35,70	0,00	21,88	21,99	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24	
18.09.2023 00:00	2,83	335,00	0,02	0,00	75,58	66,82	0,00	0,00	0,00	0		0	7,00	30,80	0,00	22,39	22,54	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
19.09.2023 00:00	2,90	346,63	0,03	0,00	75,64	66,97	0,00	0,00	0,00	0		0	6,63	29,70	0,00	23,16	23,30	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
20.09.2023 00:00	2,77	335,19	0,02	0,00	75,66	67,13	0,00	0,00	0,00	0		0	7,38	28,50	0,00	23,74	23,92	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
21.09.2023 00:00	2,76	349,81	0,03	0,00	75,67	67,50	0,00	0,00	0,00	0		0	7,00	26,50	0,00	24,03	24,18	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
22.09.2023 00:00	2,63	335,00	0,02	0,00	75,71	67,65	0,00	0,00	0,00	0		0	7,00	26,09	0,00	24,18	24,35	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
23.09.2023 00:00	2,71	360,13	0,02	0,00	75,70	67,92	0,00	0,00	0,00	0		0	7,25	35,80	0,00	24,39	24,57	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
24.09.2023 00:00	2,95	334,25	0,03	0,00	75,54	66,32	0,00	0,00	0,00	0		0	7,75	27,80	0,00	24,34	24,53	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
25.09.2023 00:00	2,73	348,13	0,03	0,00	75,68	67,50	0,00	0,00	0,00	0		0	7,13	28,40	0,00	23,42	23,60	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24	
26.09.2023 00:00	2,70	320,00	0,02	0,00	76,11	67,32	0,00	0,00	0,00	0		0	6,13	29,20	0,00	23,17	24,26	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
27.09.2023 00:00	2,79	332,31	0,22	0,00	76,21	67,47	0,00	0,00	0,00	0		0	5,25	29,70	0,00	23,31	23,85	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
28.09.2023 00:00	2,73	329,56	0,07	0,00	75,68	67,03	0,00	0,00	0,00	0		0	5,75	26,20	0,00	23,76	24,29	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
29.09.2023 00:00	2,69	352,44	0,06	0,00	75,76	67,84	0,00	0,00	0,00	0		0	5,88	28,40	0,00	23,86	24,31	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
30.09.2023 00:00	2,75	344,81	0,05	0,00	75,67	67,42	0,00	0,00	0,00	0		0	6,38	38,00	0,00	23,70	24,13	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
01.10.2023 00:00	3,06	336,19	0,05	0,00	75,62	65,71	0,00	0,00	0,00	0		0	6,25	29,70	0,00	22,77	23,14	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
02.10.2023 00:00	2,81	332,38	0,04	0,00	75,66	66,79	0,00	0,00	0,00	0		0	6,25	30,50	0,00	23,10	23,33	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24	
03.10.2023 00:00	2,73	335,00	0,04	0,00	75,40	66,51	0,00	0,00	0,00	0		0	1,04	205,25	29,80	0,00	30,48	29,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2023 00:00	3,77	360,81	0,10	0,00	75,29	64,94	0,00	0,00	0,00	0		0	1,25	29,70	29,80	0,00	45,35	40,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.10.2023 00:00	5,88	430,50	0,07	0,00	75,64	61,44	0,00	0,00	0,00	0		0	3,85	662,75	28,00	0,00	46,31	40,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2023 00:00	6,54	425,69	0,11	0,00	76,67	60,63	0,00	0,00	0,00	0		0	5,13	685,88	32,20	0,00	50,54	42,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2023 00:00	7,96	374,69	0,04	0,00	81,04	58,93	0,00	0,00	0,00	0		0	5,39	678,38	39,30	0,00	51,09	43,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2023 00:00	8,98	393,31	0,01	0,00	81,61	59,03	0,00	0,00	0,00	0		0	5,60	688,25	31,60	0,00	51,80	43,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2023 00:00	8,46	374,50	0,02	0,00	82,45	59,11	0,00	0,00	0,00	0		0	5,47	679,75	29,90	0,00	50,93	42,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2023 00:00	8,29	374,94	0,01	0,00	81,58	58,83	0,00	0,00	0,00	0		0	5,25	688,13	33,80	0,00	49,97	42,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2023 00:00	8,20	388,75	0,03	0,00	80,58	58,67	0,00	0,00	0,00	0		0	4,21	676,13	30,00	0,00	46,14	39,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2023 00:00	6,85	391,81	0,02	0,00	76,53	58,46	0,00	0,00	0,00	0		0	3,96	686,75	30,60	0,00	44,90	39,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2023 00:00	6,36	332,69	0,01	0,00	76,01	54,67	0,00	0,00	0,00	0		0	43,03	6427,88	919,20	0,00	31,12	29,17	0,00	0,00	0,00	68	496	0	720
Итого:	127,06	10634,75	1,21	0,00	76,74	64,57	0,00	0,00	0,00	0		0	43,03	6427,88	919,20	0,00	31,12	29,17	0,00	0,00	0,00	68	496	0	720
Показания прибора с нарастающим итогом																									
14.09.2023	0	20535,07	0	827416,63	99,01	0,00	0,00	827317,61	0,00	0,00		11979,47	1235021,50	1235021,50	85112,49	1235021,50	1235021,50	85112,49	0,00	0,00	0,00	1149909,01	27154		
14.10.2023	0	20662,13	0	838051,38	100,23	0,00	0,00	837951,15	0,00	0,00		12022,51	1241449,38	1241449,38	86031,70	1241449,38	1241449,38	86031,70	0,00	0,00	0,00	1155417,68	27874		
Итого:		127,06		10634,75	1,21	0,00	0,00	10633,54	0,00	0,00		43,03	6427,88	919,20	0,00	31,12	29,17	0,00	0,00	0,00	68	496	0	720	

Показание прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	Г1 м3	Г2 м3	Г3 м3	Г1-Г2 м3	Отопл [Гкал]	Г4 м3	Г5 м3	Г6 м3	Г4-Г5 м3	Тнар [час]
14.09.2023	20535,07	827416,63	99,01	0,00	827317,61	11979,47	1235021,50	1235021,50	85112,49	1149909,01	27154
14.10.2023	20662,13	838051,38	100,23	0,00	837951,15	12022,51	1241449,38	1241449,38	86031,70	1155417,68	27874
Итого:	127,06	10634,75	1,21	0,00	10633,54	43,03	6427,88	919,20	0,00	5508,67	720

Ю. А. ОФИС...  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
Р. В. КУЛАЕВ

Подпись \_\_\_\_\_  
Дата 18.10.2023 10:03