

# И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 23 г.

Название потребителя \_\_\_\_\_ Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 131732 Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм  
 Отчетное число месяца 19 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм  
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
14-09	1.35954	75.1	52.0	58.661	58.600	0.17	0.000	0.061	< -	4.6	24.00
15-09	1.33751	75.2	52.2	58.328	58.265	0.16	0.000	0.063	< -	4.6	24.00
16-09	1.41996	75.2	52.2	61.719	61.654	0.16	0.000	0.065	< -	4.6	24.00
17-09	1.49980	75.9	51.9	62.531	62.461	0.12	0.000	0.070	< -	4.6	24.00
18-09	1.46008	75.0	51.8	62.933	62.865	0.08	0.000	0.068	< -	4.6	24.00
19-09	1.34016	75.1	52.3	58.694	58.635	0.08	0.000	0.059	< -	4.6	24.00
20-09	1.40092	75.1	52.0	60.647	60.586	0.55	0.000	0.061	< -	4.6	24.00
21-09	1.33978	75.1	52.1	58.210	58.151	0.03	0.000	0.059	< -	4.6	24.00
22-09	1.38818	75.2	52.1	60.122	60.058	0.12	0.000	0.064	< -	4.6	24.00
23-09	1.31255	75.1	52.4	57.819	57.759	0.17	0.000	0.060	< -	4.6	24.00
24-09	1.43382	75.1	52.2	62.553	62.487	0.20	0.000	0.066	< -	4.5	24.00
25-09	1.32807	75.1	52.3	58.293	58.233	0.12	0.000	0.060	< -	4.6	24.00
26-09	1.33300	75.5	52.3	57.391	57.327	0.10	0.000	0.064	< -	4.6	24.00
27-09	1.43337	75.6	52.0	60.913	60.846	0.74	0.000	0.067	< -	4.6	24.00
28-09	1.36198	75.2	52.2	59.393	59.330	0.35	0.000	0.063	< -	4.6	24.00
29-09	1.31312	75.2	52.4	57.587	57.524	0.11	0.000	0.063	< -	4.6	24.00
30-09	1.28886	75.1	52.6	57.164	57.101	0.15	0.000	0.063	< -	4.5	24.00
01-10	1.40648	75.1	52.4	61.915	61.846	0.18	0.000	0.069	< -	4.5	24.00
02-10	1.33995	75.1	52.5	59.391	59.326	0.10	0.000	0.065	< -	4.6	24.00
03-10	1.36660	74.9	52.5	60.993	60.925	0.07	0.000	0.068	< -	4.6	24.00
04-10	1.89978	74.8	49.7	75.716	75.627	2.19	0.000	0.089	< -	4.9	24.00
05-10	2.87078	75.4	48.2	105.837	105.701	0.69	0.000	0.136	< -	5.5	24.00
06-10	3.31894	76.1	48.0	118.359	118.209	1.30	0.000	0.150	< -	5.5	24.00
07-10	3.88627	81.4	50.7	126.664	126.504	1.53	0.000	0.160	< -	5.5	24.00
08-10	3.94644	81.1	49.7	125.582	125.424	1.48	0.000	0.158	< -	5.5	24.00
09-10	4.05778	82.6	50.9	128.063	127.908	1.30	0.000	0.155	< -	5.5	24.00
10-10	3.92480	81.5	50.0	124.475	124.326	1.15	0.000	0.149	< -	5.6	24.00
11-10	3.85223	80.7	49.8	124.890	124.738	1.17	0.000	0.152	< -	5.6	24.00
12-10	3.44571	76.5	48.2	121.618	121.472	1.21	0.000	0.146	< -	5.6	24.00
13-10	3.27025	75.7	47.5	115.941	115.800	1.24	0.000	0.141	< -	5.6	24.00
<b>Итого</b>	<b>61.93671</b>	<b>77.0'</b>	<b>50.8'</b>	<b>2362.402</b>	<b>2359.688'</b>	<b>17.02</b>		<b>2.714</b>	<b>-</b>	<b>4.9</b>	<b>720.00</b>

Точ.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
14-10-23 00:00	10399.15263	459291.084	458652.035	1394.69	80958.36
14-09-23 00:00	10337.21592	456928.682	456292.347	1377.67	80238.36
<b>Итого</b>	<b>61.93671</b>	<b>2362.402</b>	<b>2359.688'</b>	<b>17.02</b>	<b>720.00</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

16-10-23 Подпись \_\_\_\_\_

АО «ДИНИЦОВСКА  
 ТЕПЛОСЕТЬ»  
 МУХОМБ Р. В.