

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.03.2022** **13.04.2022**

Адрес потребителя **Дружба** **Дружбы д.13**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **6078**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.03.2022 00:00	6,41	182,19	0,00	0,00	82,66	46,55	0,00	0,00	0,00	0	0	3,34	327,44	28,30	0,00	54,45	44,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.03.2022 00:00	7,21	191,72	0,30	0,00	88,96	50,33	0,00	0,00	0,00	0	0	3,59	286,38	28,00	0,00	60,15	48,90	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
16.03.2022 00:00	7,67	193,00	0,20	0,00	91,16	50,12	0,00	0,00	0,00	0	0	3,28	251,00	29,90	0,00	62,68	49,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.03.2022 00:00	7,59	191,59	0,10	0,00	90,50	49,70	0,00	0,00	0,00	0	0	4,00	305,69	29,40	0,00	62,01	48,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.03.2022 00:00	7,03	184,91	0,20	0,00	87,39	48,24	0,00	0,00	0,00	0	0	3,84	322,13	29,90	0,00	59,05	46,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.03.2022 00:00	6,64	184,91	0,10	0,00	83,63	46,58	0,00	0,00	0,00	0	0	3,20	305,31	31,70	0,00	55,43	44,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.03.2022 00:00	6,77	191,50	0,10	0,00	83,25	46,79	0,00	0,00	0,00	0	0	2,90	282,50	36,30	0,00	55,09	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.03.2022 00:00	6,05	177,69	0,00	0,00	81,45	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	1,95	208,38	27,90	0,00	53,41	43,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.03.2022 00:00	6,08	176,09	0,10	0,00	82,56	47,11	0,00	0,00	0,00	0	0	1,82	190,94	26,20	0,00	54,46	44,75	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.03.2022 00:00	6,07	175,22	0,10	0,00	81,88	46,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,23	239,25	30,20	0,00	53,78	44,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.03.2022 00:00	6,28	172,78	0,10	0,00	84,85	47,45	0,00	0,00	0,00	0	0	2,38	233,25	27,00	0,00	56,67	46,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.03.2022 00:00	6,08	172,91	0,00	0,00	83,02	46,76	0,00	0,00	0,00	0	0	2,10	217,69	27,70	0,00	54,89	45,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.03.2022 00:00	6,04	174,31	0,10	0,00	81,51	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0	1,16	124,38	32,80	0,00	53,51	44,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.03.2022 00:00	7,57	191,19	0,00	0,00	90,65	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0	1,97	155,63	36,40	0,00	62,15	49,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.03.2022 00:00	7,53	191,41	0,20	0,00	91,30	50,65	0,00	0,00	0,00	0	0	1,85	138,00	27,40	0,00	63,02	49,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.03.2022 00:00	6,44	180,41	0,00	0,00	83,33	46,72	0,00	0,00	0,00	0	0	2,11	207,69	28,80	0,00	55,18	44,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.03.2022 00:00	7,15	187,69	0,10	0,00	88,06	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0	1,78	137,69	29,30	0,00	59,85	47,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
31.03.2022 00:00	6,90	186,31	0,20	0,00	86,61	48,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,11	100,81	28,70	0,00	58,37	46,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.04.2022 00:00	6,30	180,19	0,00	0,00	82,39	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,95	96,13	28,30	0,00	54,37	44,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.04.2022 00:00	6,69	185,19	0,00	0,00	84,39	47,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,20	20,88	29,10	0,00	56,19	45,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.04.2022 00:00	6,81	185,13	0,10	0,00	84,92	47,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,55	53,88	33,70	0,00	56,68	45,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.04.2022 00:00	7,04	188,69	0,20	0,00	87,25	48,85	0,00	0,00	0,00	0	0	2,00	177,31	29,90	0,00	59,03	47,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.04.2022 00:00	6,43	180,91	0,10	0,00	83,71	47,14	0,00	0,00	0,00	0	0	2,33	227,13	29,00	0,00	55,73	45,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.04.2022 00:00	6,48	184,19	0,00	0,00	83,52	47,47	0,00	0,00	0,00	0	0	2,43	237,19	28,90	0,00	55,54	45,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.04.2022 00:00	6,38	179,72	0,20	0,00	83,92	47,37	0,00	0,00	0,00	0	0	1,98	190,31	29,30	0,00	55,97	45,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.04.2022 00:00	5,87	178,19	0,00	0,00	80,70	46,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,84	94,19	27,70	0,00	52,85	43,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.04.2022 00:00	6,02	177,81	0,00	0,00	80,95	46,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,62	68,00	33,80	0,00	53,09	43,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.04.2022 00:00	6,06	179,69	0,10	0,00	80,89	46,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,65	73,38	36,90	0,00	53,01	43,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.04.2022 00:00	5,89	174,50	0,00	0,00	80,90	46,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,67	72,63	30,40	0,00	52,94	43,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.04.2022 00:00	5,86	176,28	0,00	0,00	80,75	46,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,02	2,50	28,40	0,00	52,83	43,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.04.2022 00:00	5,97	176,91	0,10	0,00	80,62	45,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,02	2,19	32,20	0,00	52,68	43,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	203,31	5653,19	2,70	0,00	84,44	47,49	0,00	0,00	0,00	0	0	57,89	5349,81	933,50	0,00	56,29	45,63	0,00	0,00	0,00	68	1	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.03.2022	0	12601,67	454874,50	319,30	0,00	454555,20	593583,75	59623,90	0,00	533959,85	13977
14.04.2022	0	12804,98	460527,69	322,00	0,00	460205,69	598933,56	60557,40	0,00	538376,16	14721
Итого:	203,31	5653,19	2,70	0,00	5650,49	57,89	5349,81	933,50	0,00	4416,31	744

Не корректная работа расходомера на системе отопления

Подпись _____

Дата 14.04.2022 14:37

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 Кумбев Д. В.

