

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2021 13.11.2021

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.7  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 750

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Tнар [час]		
14.10.2021 00:00	1,56	79,44	0,01	0,00	72,18	52,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,04	411,75	4,88	0,00	44,74	42,30	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.10.2021 00:00	1,64	83,47	0,01	0,00	72,56	52,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0,17	396,50	5,28	0,00	45,09	42,41	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.10.2021 00:00	1,71	87,06	0,00	0,00	72,43	53,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,13	410,88	6,97	0,00	44,99	42,40	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.10.2021 00:00	1,81	81,41	0,01	0,00	74,32	52,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,56	395,75	7,27	0,00	46,88	43,93	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.10.2021 00:00	1,84	84,41	0,01	0,00	74,75	52,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,52	409,38	6,47	0,00	47,16	44,17	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.10.2021 00:00	1,97	78,38	0,02	0,00	77,26	52,41	0,00	0,00	0,00	0	0	1,10	397,13	5,38	0,00	49,68	46,18	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.10.2021 00:00	2,23	79,88	0,02	0,00	80,14	52,56	0,00	0,00	0,00	0	0	1,44	410,50	6,47	0,00	52,52	48,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.10.2021 00:00	1,67	84,16	0,01	0,00	72,57	52,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,12	397,25	6,38	0,00	45,16	42,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.10.2021 00:00	1,65	86,38	0,01	0,00	72,34	53,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,05	410,00	6,28	0,00	44,93	42,35	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.10.2021 00:00	1,79	83,53	0,01	0,00	73,73	52,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,44	397,75	6,47	0,00	46,27	43,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.10.2021 00:00	2,05	81,41	0,01	0,00	77,45	52,53	0,00	0,00	0,00	0	0	1,04	411,25	7,07	0,00	49,57	46,17	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.10.2021 00:00	2,41	81,59	0,01	0,00	83,09	53,68	0,00	0,00	0,00	0	0	1,76	398,25	5,38	0,00	55,52	50,91	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.10.2021 00:00	2,15	83,16	0,02	0,00	78,92	53,27	0,00	0,00	0,00	0	0	1,22	410,50	6,08	0,00	51,49	47,73	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.10.2021 00:00	1,85	81,72	0,01	0,00	74,90	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,68	397,75	5,08	0,00	47,39	44,22	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.10.2021 00:00	1,68	85,28	0,01	0,00	71,86	52,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,09	410,38	5,88	0,00	44,45	41,81	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.10.2021 00:00	1,62	78,88	0,01	0,00	71,83	51,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,06	396,88	5,68	0,00	44,40	41,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.10.2021 00:00	1,58	79,34	0,01	0,00	71,74	51,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,04	410,25	5,68	0,00	44,32	41,77	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
31.10.2021 00:00	1,80	83,41	0,01	0,00	73,99	52,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,54	411,63	5,88	0,00	46,51	43,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.11.2021 00:00	1,92	83,38	0,01	0,00	75,99	52,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,85	404,88	5,68	0,00	48,27	45,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.11.2021 00:00	2,04	80,50	0,01	0,00	78,05	52,71	0,00	0,00	0,00	0	0	1,17	402,25	5,88	0,00	50,23	46,67	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.11.2021 00:00	1,80	85,50	0,01	0,00	73,29	52,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,49	404,63	5,88	0,00	45,73	42,81	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.11.2021 00:00	1,74	79,06	0,01	0,00	73,02	51,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,34	402,00	5,38	0,00	45,47	42,57	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.11.2021 00:00	1,76	86,81	0,01	0,00	73,17	53,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,25	405,38	5,48	0,00	45,67	42,86	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.11.2021 00:00	1,74	85,78	0,01	0,00	73,17	53,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,18	402,38	6,38	0,00	45,63	42,87	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.11.2021 00:00	1,95	84,88	0,01	0,00	75,18	52,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,66	405,00	8,17	0,00	47,61	44,52	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.11.2021 00:00	1,84	83,41	0,02	0,00	73,94	52,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,61	395,38	6,28	0,00	46,50	43,49	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.11.2021 00:00	2,33	81,53	0,02	0,00	81,07	52,99	0,00	0,00	0,00	0	0	1,48	401,50	6,18	0,00	52,67	48,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.11.2021 00:00	2,65	85,16	0,03	0,00	85,25	54,26	0,00	0,00	0,00	0	0	1,90	406,88	6,57	0,00	57,31	52,45	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.11.2021 00:00	2,36	79,84	0,02	0,00	81,56	52,68	0,00	0,00	0,00	0	0	1,72	395,50	6,38	0,00	53,90	49,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.11.2021 00:00	2,18	80,22	0,02	0,00	79,69	52,61	0,00	0,00	0,00	0	0	1,54	404,75	5,28	0,00	52,10	48,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.11.2021 00:00	2,08	84,34	0,01	0,00	76,93	52,35	0,00	0,00	0,00	0	0	1,32	403,13	6,87	0,00	49,30	45,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	59,41	2563,28	0,39	0,00	75,69	52,66	0,00	0,00	0,00	0	0	22,50	12517,38	188,96	0,00	48,11	44,88	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [час]	
14.10.2021	0	6675,74	322214,91	42,97	0,00	322171,94	5088,32	819465,69	16705,56	0,00	802760,13	8628
14.11.2021	0	6735,16	324778,19	43,36	0,00	324734,83	5110,82	831983,06	16894,52	0,00	815088,54	9372
Итого:	59,41	2563,28	0,39	0,00	2562,89	22,50	12517,38	188,96	0,00	12328,42	744	

Досчет за 14,15,16,21,22,28,29,30.10  
 Итого: 21.8+7.5648=29.364Гкал по отоплению

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 15.11.2021 13:40

