

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2021 13.11.2021

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.8,2
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1728

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
14.10.2021 00:00	3,89	214,33	0,01	0,00	73,50	53,84	0,00	0,00	0,00	0	0	2,30	291,21	21,12	0,00	45,30	37,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.10.2021 00:00	3,99	217,03	0,01	0,00	73,79	53,41	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42	300,45	21,02	0,00	45,50	37,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.10.2021 00:00	4,15	225,76	0,01	0,00	73,65	54,05	0,00	0,00	0,00	0	0	2,38	290,81	22,31	0,00	45,27	36,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.10.2021 00:00	4,58	221,83	0,01	0,00	75,71	52,64	0,00	0,00	0,00	0	0	2,64	299,98	26,10	0,00	47,31	38,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.10.2021 00:00	4,50	192,35	0,01	0,00	76,04	51,67	0,00	0,00	0,00	0	0	2,72	291,20	22,51	0,00	47,76	38,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.10.2021 00:00	4,84	179,67	0,01	0,00	78,74	50,16	0,00	0,00	0,00	0	0	3,12	302,06	21,62	0,00	50,69	40,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.10.2021 00:00	5,22	175,17	0,01	0,00	81,62	50,05	0,00	0,00	0,00	0	0	3,45	289,40	22,11	0,00	53,80	41,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.10.2021 00:00	4,16	231,35	0,01	0,00	73,89	54,41	0,00	0,00	0,00	0	0	2,43	296,76	21,32	0,00	45,46	37,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.10.2021 00:00	4,14	232,28	0,00	0,00	73,60	54,71	0,00	0,00	0,00	0	0	2,39	296,24	22,01	0,00	45,24	36,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.10.2021 00:00	4,46	227,01	0,00	0,00	75,08	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	297,05	24,21	0,00	46,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.10.2021 00:00	5,06	191,65	0,01	0,00	78,92	51,03	0,00	0,00	0,00	0	0	3,15	298,02	25,50	0,00	50,82	39,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.10.2021 00:00	5,62	175,77	0,01	0,00	84,60	50,78	0,00	0,00	0,00	0	0	3,88	298,88	20,92	0,00	56,79	43,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.10.2021 00:00	5,06	196,01	0,02	0,00	80,41	52,16	0,00	0,00	0,00	0	0	3,29	296,91	21,81	0,00	52,29	40,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.10.2021 00:00	4,45	205,92	0,01	0,00	76,35	52,56	0,00	0,00	0,00	0	0	2,77	297,27	20,52	0,00	47,98	38,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.10.2021 00:00	4,22	253,30	0,01	0,00	73,17	55,45	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42	297,15	23,51	0,00	44,81	36,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.10.2021 00:00	4,19	251,29	0,01	0,00	73,32	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42	296,95	22,81	0,00	44,94	36,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.10.2021 00:00	4,21	266,54	0,01	0,00	73,22	56,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,36	297,33	24,70	0,00	44,84	36,69	0,00	0,00	0,00	0	64	0	24
31.10.2021 00:00	4,46	227,00	0,01	0,00	75,36	53,99	0,00	0,00	0,00	0	0	2,66	297,74	23,11	0,00	47,02	37,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.11.2021 00:00	4,61	197,25	0,01	0,00	77,38	52,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,89	296,73	21,71	0,00	49,13	39,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.11.2021 00:00	4,98	213,82	0,01	0,00	79,57	52,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,17	296,66	23,41	0,00	51,44	40,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.11.2021 00:00	4,40	372,98	0,01	0,00	74,79	62,48	0,00	0,00	0,00	0	0	2,59	296,26	22,21	0,00	46,51	37,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.11.2021 00:00	4,39	381,09	0,00	0,00	74,73	62,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	296,67	21,42	0,00	46,49	37,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.11.2021 00:00	4,35	386,82	0,01	0,00	74,68	63,04	0,00	0,00	0,00	0	0	2,57	296,94	21,32	0,00	46,35	37,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.11.2021 00:00	4,37	382,59	0,01	0,00	74,66	62,75	0,00	0,00	0,00	0	0	2,53	296,77	22,91	0,00	46,36	37,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.11.2021 00:00	4,90	379,52	0,01	0,00	76,76	63,18	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	296,54	27,79	0,00	48,60	38,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.11.2021 00:00	4,40	311,84	0,02	0,00	75,46	58,90	0,00	0,00	0,00	0	0	2,65	295,99	20,92	0,00	47,13	37,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.11.2021 00:00	5,39	181,21	0,01	0,00	82,66	51,28	0,00	0,00	0,00	0	0	3,65	296,95	22,01	0,00	54,74	42,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.11.2021 00:00	6,00	182,46	0,02	0,00	86,54	51,83	0,00	0,00	0,00	68	0	4,19	299,06	22,81	0,00	59,03	44,55	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.11.2021 00:00	5,53	183,63	0,01	0,00	83,21	51,11	0,00	0,00	0,00	0	0	3,68	297,71	23,91	0,00	55,17	42,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.11.2021 00:00	5,16	186,29	0,02	0,00	81,25	51,44	0,00	0,00	0,00	0	0	3,45	297,99	21,42	0,00	53,22	41,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.11.2021 00:00	5,03	200,38	0,40	0,00	78,33	51,79	0,00	0,00	0,00	0	0	3,12	296,45	26,40	0,00	50,28	39,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	144,69	7444,13	0,70	0,00	77,13	54,59	0,00	0,00	0,00	68	0	89,30	9196,13	705,43	0,00	48,93	38,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.10.2021	0	3371,16	94384,63	10,58	0,00	94374,05	1834,96	79985,30	11171,08	0,00	68814,22	10613
14.11.2021	0	3515,84	101828,77	11,28	0,00	101817,48	1924,26	89181,44	11876,51	0,00	77304,92	11357
Итого:	144,69	7444,13	0,70	0,00	7443,43	89,30	9196,13	705,43	0,00	8490,70	744	

Подпись _____

Дата 15.11.2021 10:58

АО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 МУЛЕВ В. В.

