

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.09.2021 13.10.2021

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.5  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
14.09.2021 00:00	3,05	136,13	0,06	0,00	71,73	49,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,19	28,70	0,00	26,90	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68	15	0	24
15.09.2021 00:00	4,11	188,88	0,01	0,00	70,10	47,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	30,50	0,00	40,55	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.09.2021 00:00	4,76	183,72	0,06	0,00	72,88	45,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,10	0,00	44,03	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.09.2021 00:00	5,79	183,28	0,19	0,00	75,99	43,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,20	0,00	46,62	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.09.2021 00:00	6,82	202,81	0,03	0,00	78,64	43,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,90	0,00	49,19	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.09.2021 00:00	6,63	213,91	0,15	0,00	75,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	36,60	0,00	46,40	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.09.2021 00:00	6,32	202,09	0,03	0,00	76,26	44,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,90	0,00	47,23	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.09.2021 00:00	6,09	205,59	0,02	0,00	74,99	44,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,70	0,00	46,03	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.09.2021 00:00	6,21	204,00	0,02	0,00	75,70	44,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,59	0,00	46,71	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.09.2021 00:00	3,63	133,09	0,04	0,00	59,56	40,98	0,00	0,00	0,00	68	5	0,00	0,00	28,00	0,00	39,33	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2021 00:00	6,15	204,31	0,02	0,00	75,30	44,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,38	30,70	0,00	46,40	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.09.2021 00:00	5,94	203,19	0,02	0,00	74,63	44,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,10	0,00	45,77	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2021 00:00	6,11	212,13	0,05	0,00	74,55	44,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	35,30	0,00	45,66	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2021 00:00	5,93	202,88	0,02	0,00	74,81	44,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,90	0,00	46,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2021 00:00	6,04	201,31	0,02	0,00	75,41	44,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,20	0,00	46,52	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2021 00:00	6,67	207,81	0,03	0,00	78,75	45,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	31,20	0,00	49,81	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2021 00:00	5,94	203,88	0,02	0,00	74,80	44,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,00	0,00	45,92	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2021 00:00	6,16	204,81	0,02	0,00	75,42	44,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,70	0,00	46,57	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2021 00:00	6,47	206,69	0,03	0,00	77,50	45,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,80	0,00	48,58	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2021 00:00	6,96	218,91	0,02	0,00	78,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	36,90	0,00	49,57	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2021 00:00	6,08	212,59	0,03	0,00	74,99	45,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,30	0,00	46,49	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2021 00:00	5,94	201,72	0,02	0,00	75,21	44,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,10	0,00	46,28	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2021 00:00	5,84	203,00	0,02	0,00	74,72	45,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,30	0,00	45,86	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2021 00:00	6,53	200,69	0,02	0,00	78,48	45,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,00	0,00	49,44	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2021 00:00	6,87	202,00	0,03	0,00	80,93	46,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,50	0,00	52,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2021 00:00	7,04	209,72	0,03	0,00	81,10	46,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	33,00	0,00	52,30	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2021 00:00	6,77	210,69	0,03	0,00	79,23	45,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	35,10	0,00	50,28	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2021 00:00	6,46	204,19	0,03	0,00	79,09	46,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,90	0,00	50,21	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2021 00:00	5,86	201,72	0,02	0,00	75,31	45,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,10	0,00	46,49	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2021 00:00	5,38	191,59	0,04	0,00	74,45	45,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,50	30,20	0,00	43,37	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	178,56	5957,31	1,15	0,00	75,49	45,11	0,00	0,00	0,00	68	5	0,01	1,19	918,50	0,00	46,22	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68	15	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.09.2021	0	13292,35	469449,13	228,65	0,00	469220,48	731993,94	81325,20	0,00	650668,74	9635
14.10.2021	0	13470,91	475406,44	229,80	0,00	475176,64	731995,13	82243,70	0,00	649751,43	10355
Итого:	178,56	5957,31	1,15	0,00	5956,16	0,01	1,19	918,50	0,00	-917,31	720

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 14.10.2021 14:58

АО «ОДННОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»  
 КУЛЕВ В. В.

