

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.09.2021 13.10.2021

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.13  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6078

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
14.09.2021 00:00	2,26	124,31	0,10	0,00	71,12	52,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	193,88	27,40	0,00	21,43	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68	11	0	24
15.09.2021 00:00	3,62	184,09	0,90	0,00	69,57	49,23	0,00	0,00	0,00	0	0	1,38	382,13	27,40	0,00	35,05	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
16.09.2021 00:00	4,32	173,09	0,00	0,00	72,26	45,66	0,00	0,00	0,00	0	0	2,13	390,50	25,90	0,00	40,69	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.09.2021 00:00	4,63	151,72	0,00	0,00	75,37	44,19	0,00	0,00	0,00	0	0	2,47	392,19	25,00	0,00	43,36	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.09.2021 00:00	5,09	156,28	0,00	0,00	78,03	44,31	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	391,50	28,30	0,00	46,20	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.09.2021 00:00	4,90	164,41	0,00	0,00	75,03	44,27	0,00	0,00	0,00	0	0	2,40	391,81	32,40	0,00	42,96	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.09.2021 00:00	4,75	154,19	0,00	0,00	75,54	43,92	0,00	0,00	0,00	0	0	2,47	392,88	27,10	0,00	43,34	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.09.2021 00:00	4,59	154,72	0,00	0,00	74,27	43,88	0,00	0,00	0,00	0	0	2,32	392,75	26,60	0,00	42,23	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.09.2021 00:00	4,93	165,78	0,10	0,00	74,96	44,40	0,00	0,00	0,00	0	0	2,68	392,88	26,00	0,00	44,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.09.2021 00:00	3,45	145,50	0,20	0,00	63,06	39,25	0,00	0,00	0,00	68	1	1,92	391,50	24,00	0,00	39,50	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68	2	0	24
24.09.2021 00:00	5,15	181,13	0,00	0,00	74,61	45,47	0,00	0,00	0,00	0	0	2,89	392,81	26,50	0,00	46,86	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.09.2021 00:00	5,05	182,88	0,00	0,00	73,94	45,69	0,00	0,00	0,00	0	0	2,76	392,81	27,40	0,00	46,27	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2021 00:00	5,13	187,41	0,10	0,00	73,87	45,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,69	391,75	31,40	0,00	46,20	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2021 00:00	4,87	178,41	0,00	0,00	74,15	46,19	0,00	0,00	0,00	0	0	2,73	391,13	24,00	0,00	46,53	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2021 00:00	5,06	178,81	0,20	0,00	74,72	45,81	0,00	0,00	0,00	0	0	2,84	391,63	26,20	0,00	46,97	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2021 00:00	5,46	178,50	2,50	0,00	78,04	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	3,28	391,25	25,30	0,00	50,19	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4	24
30.09.2021 00:00	5,06	184,19	0,10	0,00	74,15	45,96	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	389,44	27,30	0,00	46,44	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2021 00:00	5,21	183,81	0,10	0,00	74,78	45,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,96	395,00	26,10	0,00	47,06	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2021 00:00	5,58	184,88	0,20	0,00	76,84	45,76	0,00	0,00	0,00	0	0	3,23	390,88	28,70	0,00	49,09	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2021 00:00	5,72	184,50	0,10	0,00	77,84	45,79	0,00	0,00	0,00	0	0	3,40	395,81	29,10	0,00	50,02	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2021 00:00	5,02	176,00	0,50	0,00	74,36	44,46	0,00	0,00	0,00	0	0	2,91	390,13	26,90	0,00	46,97	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2021 00:00	5,02	176,50	0,20	0,00	74,54	45,43	0,00	0,00	0,00	0	0	2,87	394,56	24,40	0,00	46,75	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2021 00:00	4,98	177,22	0,20	0,00	74,05	45,26	0,00	0,00	0,00	0	0	2,80	390,63	25,00	0,00	46,33	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2021 00:00	5,52	176,19	0,10	0,00	77,79	45,72	0,00	0,00	0,00	0	0	3,32	395,31	24,30	0,00	49,92	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2021 00:00	5,78	172,50	0,20	0,00	80,21	45,84	0,00	0,00	0,00	0	0	3,61	390,38	24,40	0,00	52,23	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2021 00:00	5,91	178,50	0,20	0,00	80,35	46,19	0,00	0,00	0,00	0	0	3,58	395,13	27,90	0,00	52,26	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2021 00:00	5,69	176,81	0,20	0,00	78,51	45,31	0,00	0,00	0,00	0	0	3,31	390,56	29,70	0,00	50,47	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2021 00:00	5,51	177,19	0,30	0,00	78,39	46,33	0,00	0,00	0,00	0	0	3,26	394,63	26,50	0,00	50,43	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2021 00:00	5,02	178,72	0,10	0,00	74,63	45,84	0,00	0,00	0,00	0	0	2,77	389,81	27,00	0,00	46,92	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2021 00:00	4,87	180,19	0,20	0,00	73,81	46,16	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	394,00	26,80	0,00	45,95	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	148,13	5168,41	6,80	0,00	74,96	45,56	0,00	0,00	0,00	68	1	81,22	11559,63	805,00	0,00	45,45	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68	13	4	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.09.2021	0	11365,23	420393,41	297,30	0,00	420096,11						
14.10.2021	0	11513,36	425561,81	304,10	0,00	425257,71						
Итого:		148,13	5168,41	6,80	0,00	5161,61	81,22	11559,63	805,00	0,00	10754,63	720

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 14.10.2021 13:21

АО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»  
 КУЛЕВ В. В.

