

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.09.2021 13.10.2021

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.27
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6446

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
14.09.2021 00:00	2,32	307,19	0,02	0,00	70,36	61,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0,00	0,00	23,10	0,00	69,47	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
15.09.2021 00:00	3,92	249,59	0,06	0,00	68,58	52,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,20	0,00	75,31	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
16.09.2021 00:00	5,22	252,50	0,06	0,00	71,15	49,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,50	0,00	69,19	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
17.09.2021 00:00	5,69	225,50	0,00	0,00	74,20	48,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,90	0,00	73,54	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
18.09.2021 00:00	6,08	227,50	0,02	0,00	76,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,20	0,00	72,15	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
19.09.2021 00:00	5,83	239,41	0,01	0,00	74,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,60	0,00	78,23	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
20.09.2021 00:00	5,64	222,91	0,01	0,00	74,51	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,30	0,00	76,01	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
21.09.2021 00:00	5,50	231,00	0,01	0,00	73,28	48,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,20	0,00	78,29	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
22.09.2021 00:00	5,55	226,78	0,17	0,00	73,91	48,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,30	0,00	69,66	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
23.09.2021 00:00	3,70	177,31	0,03	0,00	59,14	44,24	0,00	0,00	0,00	68	5	0,00	0,00	21,70	0,00	69,81	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
24.09.2021 00:00	5,56	233,69	0,01	0,00	73,15	48,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,70	0,00	74,42	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
25.09.2021 00:00	5,39	234,50	0,03	0,00	72,53	48,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,70	0,00	96,89	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
26.09.2021 00:00	5,54	246,81	0,02	0,00	72,50	49,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,40	0,00	82,11	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
27.09.2021 00:00	5,36	232,31	0,01	0,00	72,75	48,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,40	0,00	81,92	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
28.09.2021 00:00	5,42	226,59	0,02	0,00	73,17	48,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,80	0,00	82,75	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
29.09.2021 00:00	6,06	231,78	0,03	0,00	76,56	49,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,40	0,00	70,68	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
30.09.2021 00:00	5,44	234,41	0,02	0,00	72,79	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,20	0,00	70,74	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
01.10.2021 00:00	5,61	232,09	0,01	0,00	73,27	48,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,00	0,00	83,82	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
02.10.2021 00:00	5,88	229,91	0,02	0,00	75,43	48,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,30	0,00	73,57	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
03.10.2021 00:00	6,22	237,91	0,02	0,00	76,38	48,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,00	0,00	72,63	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
04.10.2021 00:00	5,48	235,19	0,11	0,00	73,16	48,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,70	0,00	90,34	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
05.10.2021 00:00	5,49	229,50	0,03	0,00	73,44	48,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,10	0,00	84,49	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
06.10.2021 00:00	5,44	232,41	0,03	0,00	72,92	48,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,30	0,00	81,57	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
07.10.2021 00:00	6,04	224,81	0,02	0,00	76,52	48,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,00	0,00	83,74	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
08.10.2021 00:00	6,43	222,78	0,03	0,00	78,94	49,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,40	0,00	83,79	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
09.10.2021 00:00	6,37	224,31	0,03	0,00	79,16	49,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,70	0,00	85,09	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
10.10.2021 00:00	6,12	227,91	0,03	0,00	77,31	49,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,70	0,00	84,11	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
11.10.2021 00:00	6,05	228,78	0,03	0,00	77,26	49,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,20	0,00	86,05	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
12.10.2021 00:00	5,37	227,72	0,02	0,00	73,48	48,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,70	0,00	85,06	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
13.10.2021 00:00	5,22	231,41	0,02	0,00	72,73	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,20	0,00	78,20	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
Итого:	163,92	6984,50	0,89	0,00	73,65	49,18	0,00	0,00	0,00	68	5	0,00	0,00	735,90	0,00	78,79	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6	720	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.09.2021	0	11738,36	453199,44	111,35	0,00	453088,09	0,00	55218,90	0,00	-55218,90	9634
14.10.2021	0	11902,29	460183,94	112,24	0,00	460071,69	0,00	55954,80	0,00	-55954,80	10354
Итого:	163,92	6984,50	0,89	0,00	6983,61	0,00	0,00	735,90	0,00	-735,90	720

Подпись _____

Дата 14.10.2021 12:18

Дружбы д.25 - 7Гкал
 Итого: 156.92Гкал

АО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЛЕВ В. В.

