

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.09.2021 13.10.2021

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.7  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 750

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.09.2021 00:00	0,66	90,56	0,00	0,00	69,99	61,82	0,00	0,00	0,00	64	0	0,04	102,50	5,28	0,00	30,61	22,99	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
15.09.2021 00:00	1,69	131,13	0,05	0,00	68,30	52,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,57	406,75	5,18	0,00	45,22	42,60	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
16.09.2021 00:00	1,65	119,44	0,01	0,00	71,28	55,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,12	398,63	5,58	0,00	43,69	41,21	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2021 00:00	1,82	122,75	0,01	0,00	74,52	58,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,46	406,88	4,38	0,00	46,85	43,87	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.09.2021 00:00	1,98	112,41	0,02	0,00	76,98	57,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,69	399,38	5,58	0,00	49,18	45,91	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.09.2021 00:00	1,85	117,94	0,01	0,00	74,21	57,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,27	406,88	6,28	0,00	46,30	43,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.09.2021 00:00	1,81	97,22	0,01	0,00	74,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,43	399,50	5,58	0,00	46,37	43,53	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2021 00:00	1,70	81,78	0,01	0,00	73,01	52,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,13	407,13	5,48	0,00	45,57	42,84	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.09.2021 00:00	1,78	81,31	0,01	0,00	73,67	51,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,33	399,63	6,28	0,00	46,24	43,36	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.09.2021 00:00	1,21	71,53	0,02	0,00	61,66	44,46	0,00	0,00	0,00	68	0	0,10	406,38	5,78	0,00	39,79	37,80	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2021 00:00	1,67	76,16	0,01	0,00	73,13	51,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,23	399,50	4,38	0,00	45,62	42,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.09.2021 00:00	1,65	81,88	0,01	0,00	72,63	52,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,05	406,88	5,88	0,00	45,16	42,54	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2021 00:00	1,71	82,88	0,01	0,00	72,55	52,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,05	399,38	6,67	0,00	45,10	42,48	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.09.2021 00:00	1,64	82,13	0,00	0,00	72,81	52,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,05	406,63	4,78	0,00	45,35	42,72	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.09.2021 00:00	1,73	83,88	0,01	0,00	73,37	52,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,19	399,00	5,38	0,00	45,41	42,69	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.09.2021 00:00	1,91	78,47	0,02	0,00	76,49	52,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,68	408,63	5,28	0,00	48,44	45,33	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2021 00:00	1,70	85,72	0,01	0,00	72,69	53,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,07	408,50	4,88	0,00	44,90	42,25	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.10.2021 00:00	1,74	84,84	0,01	0,00	73,08	53,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,23	397,38	4,88	0,00	44,98	42,25	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
02.10.2021 00:00	1,79	80,47	0,01	0,00	75,02	52,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,57	409,88	4,18	0,00	47,34	44,28	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
03.10.2021 00:00	1,83	76,25	0,01	0,00	75,89	52,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,74	398,00	4,68	0,00	48,20	44,92	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2021 00:00	1,66	81,25	0,01	0,00	72,66	51,81	0,00	0,00	0,00	68	0	0,28	409,75	4,98	0,00	45,35	42,62	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2021 00:00	1,70	81,25	0,01	0,00	72,83	52,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0,31	397,88	5,08	0,00	45,24	42,45	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2021 00:00	1,67	83,97	0,01	0,00	72,43	52,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,16	409,75	4,78	0,00	44,81	42,13	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2021 00:00	1,90	77,78	0,01	0,00	75,78	51,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,73	397,63	5,48	0,00	47,76	44,60	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2021 00:00	1,99	77,84	0,01	0,00	78,23	52,92	0,00	0,00	0,00	0	0	1,00	409,63	4,68	0,00	50,70	47,15	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2021 00:00	1,97	77,28	0,02	0,00	78,41	53,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,93	397,50	5,08	0,00	51,00	47,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2021 00:00	1,92	78,91	0,01	0,00	76,62	52,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,69	409,38	7,27	0,00	49,05	45,96	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
11.10.2021 00:00	1,79	78,00	0,02	0,00	76,52	53,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,68	397,38	5,08	0,00	48,94	45,81	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2021 00:00	1,61	80,50	0,01	0,00	72,91	52,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,09	409,25	5,48	0,00	45,41	42,86	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2021 00:00	1,53	79,50	0,01	0,00	72,15	52,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,07	397,50	4,88	0,00	44,67	42,19	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
Итого:	51,27	2635,00	0,35	0,00	73,48	53,30	0,00	0,00	0,00	68	0	10,96	11803,00	159,18	0,00	45,77	42,77	0,00	0,00	0,00	68	1	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.09.2021	0	319579,91	42,62	0,00	319537,29	5077,36	807662,69	16546,38	0,00	791116,30	7908
14.10.2021	0	322214,91	42,97	0,00	322171,94	5088,32	819465,69	16705,56	0,00	802760,13	8628
Итого:	51,27	2635,00	0,35	0,00	2634,65	10,96	11803,00	159,18	0,00	11643,82	720

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 14.10.2021 13:47

Отопление по общему ПУ-норматв по ХВС на ГВС

ООО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»  
 КУЛЕВ В. В.

