

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.09.2021 13.10.2021

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.8,2
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер.№ 1728

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		прибора
14.09.2021 00:00	2,10	232,73	0,04	0,00	71,08	61,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,30	148,18	22,01	0,00	25,35	24,15	0,00	0,00	0,00	68	10	0	24
15.09.2021 00:00	3,45	257,77	0,32	0,00	69,39	55,11	0,00	0,00	0,00	0	0	1,76	269,45	23,81	0,00	41,37	34,70	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.09.2021 00:00	3,96	264,91	0,00	0,00	71,95	55,74	0,00	0,00	0,00	0	0	2,26	290,14	21,22	0,00	43,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.09.2021 00:00	4,21	208,31	0,00	0,00	74,94	53,47	0,00	0,00	0,00	0	0	2,58	290,30	19,32	0,00	46,80	37,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.09.2021 00:00	4,62	217,61	0,17	0,00	77,61	53,35	0,00	0,00	0,00	0	0	2,90	294,02	21,32	0,00	49,64	39,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.09.2021 00:00	4,40	229,11	0,00	0,00	74,71	54,13	0,00	0,00	0,00	0	0	2,63	295,47	22,71	0,00	46,63	37,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.09.2021 00:00	4,43	221,58	0,01	0,00	75,24	53,38	0,00	0,00	0,00	0	0	2,67	297,24	22,01	0,00	47,07	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.09.2021 00:00	4,17	225,63	0,00	0,00	74,02	54,30	0,00	0,00	0,00	0	0	2,53	295,88	19,62	0,00	45,86	37,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.09.2021 00:00	4,29	223,71	0,00	0,00	74,69	53,88	0,00	0,00	0,00	0	0	2,62	298,58	20,42	0,00	46,46	37,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.09.2021 00:00	2,96	176,66	0,02	0,00	58,54	48,02	0,00	0,00	0,00	68	5	1,76	295,77	22,71	0,00	39,21	32,94	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.09.2021 00:00	4,35	239,09	0,01	0,00	74,35	54,73	0,00	0,00	0,00	0	0	2,59	298,30	22,31	0,00	46,04	37,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.09.2021 00:00	4,24	260,79	0,00	0,00	73,71	56,24	0,00	0,00	0,00	0	0	2,46	295,48	22,21	0,00	45,40	36,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.09.2021 00:00	4,29	251,65	0,01	0,00	73,57	55,39	0,00	0,00	0,00	0	0	2,44	297,14	25,10	0,00	45,30	36,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2021 00:00	4,19	239,67	0,00	0,00	73,81	54,98	0,00	0,00	0,00	0	0	2,47	295,48	21,62	0,00	45,71	37,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2021 00:00	4,24	228,43	0,01	0,00	74,32	54,45	0,00	0,00	0,00	0	0	2,54	297,23	21,12	0,00	46,15	37,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2021 00:00	4,67	212,84	0,01	0,00	77,64	53,10	0,00	0,00	0,00	0	0	2,92	295,37	22,21	0,00	49,54	39,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.09.2021 00:00	4,20	239,63	0,01	0,00	73,80	55,08	0,00	0,00	0,00	0	0	2,52	297,23	20,82	0,00	45,62	36,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2021 00:00	4,29	235,07	0,01	0,00	74,36	54,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,60	295,30	20,52	0,00	46,18	37,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2021 00:00	4,60	232,13	0,01	0,00	76,47	53,93	0,00	0,00	0,00	0	0	2,84	297,55	22,81	0,00	48,36	38,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2021 00:00	4,76	228,07	0,01	0,00	77,44	53,28	0,00	0,00	0,00	0	0	2,96	295,96	23,61	0,00	49,30	39,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.10.2021 00:00	4,31	234,30	0,01	0,00	74,06	54,01	0,00	0,00	0,00	0	0	2,54	298,20	23,01	0,00	46,12	37,35	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2021 00:00	4,26	237,06	0,01	0,00	74,24	54,70	0,00	0,00	0,00	0	0	2,52	296,46	22,11	0,00	45,98	37,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.10.2021 00:00	4,17	242,55	0,01	0,00	73,74	55,33	0,00	0,00	0,00	0	0	2,46	297,34	21,71	0,00	45,48	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.10.2021 00:00	4,57	202,97	0,01	0,00	77,33	52,83	0,00	0,00	0,00	0	0	2,88	295,67	20,82	0,00	49,18	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.10.2021 00:00	4,76	187,17	0,01	0,00	79,72	51,91	0,00	0,00	0,00	0	0	3,11	295,93	19,72	0,00	51,70	40,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.10.2021 00:00	4,80	202,66	0,02	0,00	79,93	53,27	0,00	0,00	0,00	0	0	3,11	299,72	20,72	0,00	51,96	41,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.10.2021 00:00	4,64	214,60	0,01	0,00	78,09	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	2,83	290,41	23,81	0,00	49,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2021 00:00	4,50	212,18	0,02	0,00	78,01	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	296,58	21,22	0,00	49,89	40,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.10.2021 00:00	4,05	234,27	0,01	0,00	74,28	55,42	0,00	0,00	0,00	0	0	2,36	291,38	21,42	0,00	46,01	37,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.10.2021 00:00	3,84	216,98	0,01	0,00	73,44	54,22	0,00	0,00	0,00	0	0	2,29	300,09	20,32	0,00	45,19	37,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	126,31	6810,15	0,76	0,00	74,48	54,26	0,00	0,00	0,00	68	5	75,26	8701,84	652,34	0,00	46,05	37,31	0,00	0,00	0,00	68	10	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.09.2021	0	3244,84	87574,48	9,83	0,00	87564,66	1759,70	71283,46	10518,74	0,00	9893
14.10.2021	0	3371,16	94384,63	10,58	0,00	94374,05	1834,96	79985,30	11171,08	0,00	10613
Итого:	126,31	6810,15	0,76	0,00	6809,39	75,26	8701,84	652,34	0,00	8049,50	720

Подпись _____
 Дата 14.10.2021 12:49

АО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЛЕВ В. В.

