

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период **14.09.2021** **13.10.2021**

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.9**
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель **ВТЭ-1 П140 М** Сер.№ **6070**

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка прибора	Тнар [час]	
14.09.2021 00:00	1,45	61,41	0,01	0,00	70,49	46,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,03	176,41	8,70	0,00	32,01	28,17	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
15.09.2021 00:00	1,93	86,20	0,00	0,00	69,26	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,11	292,91	9,40	0,00	40,08	37,47	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.09.2021 00:00	2,05	80,59	0,01	0,00	71,66	45,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,63	294,59	9,30	0,00	42,63	39,49	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.09.2021 00:00	2,15	72,20	0,01	0,00	74,64	44,34	0,00	0,00	0,00	0	0	1,05	294,59	8,70	0,00	45,14	41,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.09.2021 00:00	2,25	72,00	0,00	0,00	77,41	45,46	0,00	0,00	0,00	0	0	1,15	295,50	8,00	0,00	48,07	44,07	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.09.2021 00:00	2,19	75,50	0,05	0,00	74,48	44,83	0,00	0,00	0,00	0	0	1,01	294,00	10,30	0,00	45,10	41,59	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
20.09.2021 00:00	2,09	71,80	0,00	0,00	75,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0	0	1,02	295,22	7,40	0,00	45,59	41,99	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.09.2021 00:00	2,08	74,00	0,52	0,00	73,75	45,10	0,00	0,00	0,00	0	0	1,03	298,41	7,60	0,00	44,42	40,90	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
22.09.2021 00:00	2,29	78,59	0,00	0,00	74,46	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0	1,22	307,19	8,50	0,00	45,11	41,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.09.2021 00:00	1,59	68,81	0,02	0,00	58,75	41,62	0,00	0,00	0,00	68	5	0,76	303,59	8,50	0,00	38,44	35,67	0,00	0,00	0,00	68	0	0	24
24.09.2021 00:00	2,41	82,00	0,00	0,00	74,02	44,05	0,00	0,00	0,00	0	0	1,19	307,00	9,90	0,00	44,56	40,61	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.09.2021 00:00	2,22	78,59	0,00	0,00	73,36	44,54	0,00	0,00	0,00	0	0	1,12	304,50	7,20	0,00	43,80	40,08	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.09.2021 00:00	2,29	80,80	0,00	0,00	73,30	44,43	0,00	0,00	0,00	0	0	1,11	304,91	8,50	0,00	43,80	40,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.09.2021 00:00	2,35	81,00	0,00	0,00	73,56	43,97	0,00	0,00	0,00	0	0	1,13	304,28	9,20	0,00	44,03	40,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.09.2021 00:00	2,31	79,50	0,00	0,00	74,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0	0	1,16	304,41	7,60	0,00	44,46	40,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.09.2021 00:00	2,62	81,50	0,01	0,00	77,48	44,51	0,00	0,00	0,00	0	0	1,36	304,09	8,60	0,00	47,99	43,44	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.09.2021 00:00	2,30	80,11	0,00	0,00	73,56	44,30	0,00	0,00	0,00	0	0	1,15	303,81	7,80	0,00	44,03	40,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.10.2021 00:00	2,32	79,39	0,00	0,00	74,02	44,21	0,00	0,00	0,00	0	0	1,20	303,50	7,80	0,00	44,37	40,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.10.2021 00:00	2,45	79,70	0,00	0,00	76,25	44,74	0,00	0,00	0,00	0	0	1,32	304,59	7,20	0,00	46,80	42,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.10.2021 00:00	2,61	82,30	0,00	0,00	77,23	44,77	0,00	0,00	0,00	0	0	1,39	304,09	9,30	0,00	47,75	43,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
04.10.2021 00:00	2,29	80,91	0,00	0,00	73,91	44,46	0,00	0,00	0,00	0	0	1,16	304,41	8,00	0,00	44,75	40,79	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
05.10.2021 00:00	2,32	79,89	0,00	0,00	74,02	44,38	0,00	0,00	0,00	0	0	1,17	304,50	9,00	0,00	44,70	40,74	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
06.10.2021 00:00	2,26	79,61	0,00	0,00	73,44	44,48	0,00	0,00	0,00	0	0	1,12	303,81	8,80	0,00	44,11	40,34	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
07.10.2021 00:00	2,51	79,00	0,00	0,00	77,04	44,57	0,00	0,00	0,00	0	0	1,35	303,59	8,60	0,00	47,68	43,16	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
08.10.2021 00:00	2,65	79,70	0,00	0,00	79,48	45,51	0,00	0,00	0,00	0	0	1,46	304,41	8,90	0,00	50,24	45,28	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
09.10.2021 00:00	2,61	79,50	0,00	0,00	79,73	46,15	0,00	0,00	0,00	0	0	1,46	302,28	8,40	0,00	50,58	45,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
10.10.2021 00:00	2,46	77,09	0,00	0,00	77,84	45,24	0,00	0,00	0,00	0	0	1,34	304,91	8,00	0,00	48,57	44,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.10.2021 00:00	2,48	77,70	0,00	0,00	77,83	45,21	0,00	0,00	0,00	0	0	1,31	301,72	9,20	0,00	48,50	44,09	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
12.10.2021 00:00	2,20	75,39	0,00	0,00	73,97	44,25	0,00	0,00	0,00	0	0	1,08	303,69	8,20	0,00	44,46	40,82	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
13.10.2021 00:00	2,11	75,20	0,00	0,00	73,20	44,55	0,00	0,00	0,00	0	0	1,03	300,41	8,10	0,00	43,74	40,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	67,81	2330,00	0,64	0,00	74,24	44,73	0,00	0,00	0,00	68	5	32,64	8931,31	254,70	0,00	44,85	40,95	0,00	0,00	0,00	68	1	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.09.2021	0	4818,22	165725,23	17,92	0,00	165707,31						
14.10.2021	0	4886,03	168055,23	18,57	0,00	168036,67	2343,58	344038,78	16698,10	0,00	327340,68	9895
Итого:	67,81	2330,00	0,64	0,00	2329,36	32,64	8931,31	254,70	0,00	8676,61	720	

Подпись _____

Дата 14.10.2021 12:32

АО «ОДННЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЛЕВ В. В.

