

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 22 г.

Название потребителя ул. Дружбы, д.10

Абонент _____

Адрес потребителя _____

Телефон _____

Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1

Сер.ном. 131732

Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм

Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм

Отчетное число месяца 19

Отчетное время 00:00

Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
14-08	1.24247	73.1	54.2	65.825	65.784	0.22	0.000	0.041	< -	5.3	24.00
15-08	1.22206	73.1	55.2	68.324	68.277	0.21	0.000	0.047	< -	5.3	24.00
16-08	1.22424	73.0	55.2	68.779	68.735	0.22	0.000	0.044	< -	5.3	24.00
17-08	1.22776	73.3	55.6	69.282	69.234	0.23	0.000	0.048	< -	5.3	24.00
18-08	1.20888	73.0	55.7	69.886	69.829	0.00	0.000	0.057	< -	5.3	24.00
19-08	1.20566	73.0	56.4	72.880	72.824	0.00	0.000	0.056	< -	5.3	24.00
20-08	1.20924	72.7	55.8	71.452	71.402	0.00	0.000	0.050	< -	5.3	24.00
21-08	1.26103	72.7	55.3	72.249	72.200	0.00	0.000	0.049	< -	5.3	24.00
22-08	1.24270	72.7	55.3	71.256	71.209	0.00	0.000	0.047	< -	5.3	24.00
23-08	1.20420	72.9	55.3	68.381	68.338	0.00	0.000	0.043	< -	5.3	24.00
24-08	1.20608	72.6	55.6	70.854	70.805	0.00	0.000	0.049	< -	5.2	24.00
25-08	1.20796	72.9	55.5	69.367	69.321	0.00	0.000	0.046	< -	5.3	24.00
26-08	1.18511	72.8	55.6	68.676	68.629	0.00	0.000	0.047	< -	5.3	24.00
27-08	1.19045	72.8	55.3	68.097	68.051	0.00	0.000	0.046	< -	5.3	24.00
28-08	1.21620	72.6	54.9	68.381	68.334	0.00	0.000	0.047	< -	5.3	24.00
29-08	1.20981	72.8	55.7	71.007	70.960	0.01	0.000	0.047	< -	5.3	24.00
30-08	1.21318	72.6	55.8	72.202	72.153	0.00	0.000	0.049	< -	5.3	24.00
31-08	1.27898	72.8	56.3	77.396	77.344	0.00	0.000	0.052	< -	5.3	24.00
01-09	1.34517	73.2	57.1	83.522	83.466	0.00	0.000	0.056	< -	5.3	24.00
02-09	1.34834	73.5	57.9	86.428	86.370	0.06	0.000	0.058	< -	5.3	24.00
03-09	1.35831	73.9	55.1	72.445	72.396	0.05	0.000	0.049	< -	5.3	24.00
04-09	1.42160	73.3	54.5	75.630	75.580	0.05	0.000	0.050	< -	5.3	24.00
05-09	1.37328	73.7	54.3	70.692	70.647	0.05	0.000	0.045	< -	5.3	24.00
06-09	1.44259	73.8	56.1	81.631	81.578	0.83	0.000	0.053	< -	5.3	24.00
07-09	1.45294	74.1	56.9	84.057	84.000	0.00	0.000	0.057	< -	5.3	24.00
08-09	1.43032	73.4	55.4	79.722	79.673	0.00	0.000	0.049	< -	5.3	24.00
09-09	1.42793	75.2	55.0	70.622	70.575	0.00	0.000	0.047	< -	5.3	24.00
10-09	1.48578	75.4	54.9	72.551	72.495	0.00	0.000	0.056	< -	5.3	24.00
11-09	1.55382	73.9	55.1	82.545	82.488	0.00	0.000	0.057	< -	5.3	24.00
12-09	1.43826	73.7	55.3	78.459	78.409	0.00	0.000	0.050	< -	5.3	24.00
13-09	1.61691	74.6	56.2	87.959	87.896	1.41	0.000	0.063	< -	5.4	24.00
Итого	40.65126	73.4'	55.7'	2290.557	2289.002'	3.34		1.555	-	5.3	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
14-09-22 00:00	9242.09212	421663.356	421065.898	1122.77	71805.32
14-08-22 00:00	9201.44086	419372.799	418776.896	1119.43	71061.32
Итого	40.65126	2290.557	2289.002'	3.34	744.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.49 10-12-15 12ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (Н1-Н2)

14-09-22 Подпись _____

АО «ОДНИЦОВСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЬ»
КУМЕРЬ В. В.

