

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2022 13.09.2022

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.10
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.08.2022 00:00	0,66	85,91	0,00	0,00	73,25	65,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,86	0,00	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
15.08.2022 00:00	0,66	94,70	0,00	0,00	73,29	66,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,88	0,00	71,73	71,73	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
16.08.2022 00:00	0,67	92,00	0,00	0,00	73,12	65,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,56	0,00	58,27	58,28	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
17.08.2022 00:00	0,69	108,70	0,00	0,00	73,51	67,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,47	0,00	68,40	68,41	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
18.08.2022 00:00	0,70	101,50	0,00	0,00	73,30	66,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,98	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
19.08.2022 00:00	0,64	100,19	0,00	0,00	73,28	66,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,44	0,00	76,24	76,24	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
20.08.2022 00:00	0,67	95,81	0,00	0,00	73,12	65,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6,84	0,00	65,34	65,35	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
21.08.2022 00:00	0,72	90,80	0,00	0,00	73,08	64,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,06	0,00	79,03	79,03	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
22.08.2022 00:00	0,71	98,09	0,00	0,00	73,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,99	0,00	71,97	71,98	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
23.08.2022 00:00	0,74	101,50	0,00	0,00	73,17	65,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,06	0,00	72,44	72,45	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
24.08.2022 00:00	0,69	89,50	0,00	0,00	72,83	64,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,12	0,00	70,09	70,10	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
25.08.2022 00:00	0,70	93,61	0,00	0,00	73,18	65,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,77	0,00	69,94	69,95	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
26.08.2022 00:00	0,66	92,80	0,00	0,00	73,13	65,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,31	0,00	64,57	64,57	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
27.08.2022 00:00	0,64	90,89	0,00	0,00	73,11	65,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,35	0,00	59,74	59,74	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
28.08.2022 00:00	0,69	83,81	0,00	0,00	72,99	64,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,50	0,00	61,05	61,06	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
29.08.2022 00:00	0,65	91,59	0,00	0,00	73,01	65,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,27	0,00	68,71	68,72	0,00	0,00	0,00	70	23	0	24
30.08.2022 00:00	0,70	89,09	0,00	0,00	72,94	64,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,22	0,00	69,03	69,03	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
31.08.2022 00:00	0,70	83,41	0,00	0,00	72,93	64,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,96	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
01.09.2022 00:00	0,72	90,59	0,00	0,00	73,30	64,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,95	0,00	73,32	73,33	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
02.09.2022 00:00	0,78	106,00	0,00	0,00	73,96	66,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,89	0,00	65,69	65,69	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
03.09.2022 00:00	0,79	90,20	0,00	0,00	74,75	65,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,83	0,00	78,98	78,99	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
04.09.2022 00:00	0,81	92,91	0,00	0,00	73,80	64,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,87	0,00	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
05.09.2022 00:00	0,74	77,09	0,00	0,00	74,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,57	0,00	63,50	63,51	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
06.09.2022 00:00	0,83	109,80	0,00	0,00	73,81	66,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,92	0,00	81,33	81,34	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
07.09.2022 00:00	0,84	118,91	0,00	0,00	74,35	67,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,74	0,00	61,43	61,44	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
08.09.2022 00:00	0,84	108,20	0,00	0,00	73,65	65,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,43	0,00	65,46	65,46	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
09.09.2022 00:00	0,86	110,80	0,00	0,00	75,86	67,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,10	0,00	63,08	63,09	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
10.09.2022 00:00	0,76	102,20	0,00	0,00	77,23	69,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,94	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
11.09.2022 00:00	0,87	111,20	0,00	0,00	74,62	66,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,34	0,00	73,36	73,37	0,00	0,00	0,00	6	24	0	24
12.09.2022 00:00	0,80	113,69	0,00	0,00	73,74	66,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,92	0,00	79,04	79,05	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
13.09.2022 00:00	1,33	120,70	0,00	0,00	74,65	64,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,57	0,00	63,35	63,36	0,00	0,00	0,00	70	24	0	24
Итого:	23,26	3036,20	0,01	0,00	73,68	65,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	267,71	0,00	68,79	68,79	0,00	0,00	0,00	70	742	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.08.2022	0	5198,41	233437,48	118,99	0,00	233318,49	0,00	19034,73	0,00	-19034,73	17911
14.09.2022	0	5221,67	236473,69	119,00	0,00	236354,69	0,00	19302,44	0,00	-19302,44	18655
Итого:	23,26	3036,20	0,01	0,00	0,00	3036,19	0,00	267,71	0,00	-267,71	744

Подпись _____
 Дата 14.09.2022 11:33

АО «ОДНИНОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗНЕВ В. В.

