



ОДИНЦОВСКАЯ  
ТЕПЛОСЕТЬ

АКТ № 13012223

г. Одинцово

"13" января 2022г.

Мы нижеподписавшиеся, представители АО «Одинцовская теплосеть»:

специалист 1-ой категории Отдела инспекционного контроля потребления ресурса  
Осипов Игорь Сергеевич

Абонент Жил. дом № 23 в составе МКД Горки-10  
(наименование абонента)

В лице \_\_\_\_\_  
(ФИО представителя, должность)

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об обследовании объекта:

узла учета тепла в МКД № 23

по адресу: МО Одинцовский р-н, п. Горки-10, дом № 23

в ходе обследования установлено:

Нет возможности снять показания с вычислителя  
ВУС.Т/122456 в составе узла учета тепла.

Для диагностики работоспособности прибор ВУС.Т/122456  
снят в ремонт.

Представитель АО «Одинцовская теплосеть»:

Осипов И.С.

Абонент (его представитель):

\_\_\_\_\_