

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 19.11.2019 08.12.2019

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 2
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6400
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
19.11.2019 00:00	8,02	229,19	0,00	0,00	80,28	44,19	0,00	0,00	0,00	0	0	25
20.11.2019 00:00	7,87	227,41	0,00	0,00	81,41	45,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.11.2019 00:00	10,64	290,00	0,00	0,00	92,31	54,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.11.2019 00:00	11,12	305,19	0,00	0,00	93,27	55,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.11.2019 00:00	11,42	285,31	0,03	0,00	93,39	51,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.11.2019 00:00	11,44	284,69	0,02	0,00	93,25	51,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.11.2019 00:00	11,16	291,31	0,01	0,00	91,93	52,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.11.2019 00:00	11,56	294,19	0,01	0,00	92,34	51,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.11.2019 00:00	10,68	298,72	0,00	0,00	88,58	51,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.11.2019 00:00	10,44	301,88	0,01	0,00	88,24	52,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.11.2019 00:00	9,42	280,22	0,01	0,00	83,45	48,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.11.2019 00:00	9,38	281,00	0,00	0,00	82,96	48,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.12.2019 00:00	10,87	293,00	0,01	0,00	90,56	51,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.12.2019 00:00	11,27	304,50	0,00	0,00	92,85	54,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.12.2019 00:00	10,78	299,41	0,01	0,00	90,82	53,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.12.2019 00:00	10,64	297,50	0,01	0,00	90,24	53,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.12.2019 00:00	9,07	270,38	0,01	0,00	83,33	48,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.12.2019 00:00	9,06	270,22	0,01	0,00	83,26	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.12.2019 00:00	9,22	272,19	0,01	0,00	84,32	49,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.12.2019 00:00	9,17	265,72	0,01	0,00	83,89	48,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	203,21	5642,00	0,14	0,00	88,03	50,69	0,00	0,00	0,00	0	0	481

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
19.11.2019	0	9667,81	363421,28	50,81	0,00	363370,47
09.12.2019	0	9871,02	369063,28	50,95	0,00	369012,33
Итого:	203,21	5642,00	0,14	0,00	5641,86	481

Подпись _____
 Дата 09.12.2019 16:17

АО "ОДНЭО" (САО)
 ТЕПЛОСЕТЬ
 КУДАЕВ Р. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 09.12.2019 31.12.2019

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 2

Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6400

№ системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
09.12.2019 00:00	8,55	262,19	0,01	0,00	80,79	47,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.12.2019 00:00	7,95	260,09	0,00	0,00	80,91	49,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.12.2019 00:00	8,57	272,91	0,00	0,00	83,80	51,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.12.2019 00:00	8,98	279,50	0,00	0,00	84,59	51,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2019 00:00	9,44	289,69	0,00	0,00	86,38	52,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2019 00:00	9,81	288,22	0,00	0,00	87,64	52,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2019 00:00	9,89	285,19	0,01	0,00	87,65	51,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2019 00:00	8,74	276,72	0,01	0,00	85,02	52,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2019 00:00	8,98	275,59	0,00	0,00	84,43	50,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2019 00:00	8,49	267,59	0,00	0,00	82,84	49,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2019 00:00	8,32	260,50	0,00	0,00	81,20	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2019 00:00	9,77	290,41	0,00	0,00	88,50	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2019 00:00	9,61	291,69	0,00	0,00	86,67	52,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2019 00:00	9,04	273,22	0,00	0,00	83,54	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2019 00:00	7,90	256,19	0,00	0,00	79,38	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2019 00:00	8,04	261,41	0,00	0,00	80,72	49,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2019 00:00	9,75	303,19	0,02	0,00	87,93	54,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2019 00:00	9,76	298,41	0,01	0,00	88,17	54,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2019 00:00	9,86	297,59	0,02	0,00	88,80	54,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2019 00:00	10,11	298,41	0,01	0,00	89,94	54,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2019 00:00	10,47	294,19	0,02	0,00	89,82	52,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2019 00:00	10,74	301,22	0,01	0,00	91,80	54,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2019 00:00	10,05	283,50	0,00	0,00	87,26	50,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	212,82	6467,59	0,14	0,00	85,56	51,50	0,00	0,00	0,00	0	0	552

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
09.12.2019	0	9871,02	369063,28	50,95	0,00	369012,33
01.01.2020	0	10083,84	375530,88	51,09	0,00	375479,78
Итого:	212,82	6467,59	0,14	0,00	6467,46	552

Подпись _____

Дата 17.01.2020 10:55

АД «ОДНЦ»
 ТЕПЛОСЕТЬ
 КУЛАБ П. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды


за период 01.01.2020 14.01.2020

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 2
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6400
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
01.01.2020 00:00	10,07	305,88	0,01	0,00	89,99	55,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2020 00:00	9,50	292,00	0,02	0,00	88,76	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2020 00:00	9,28	288,91	0,00	0,00	87,12	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2020 00:00	10,10	299,50	0,00	0,00	91,54	56,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2020 00:00	9,68	293,22	0,03	0,00	89,11	54,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2020 00:00	10,15	296,59	0,02	0,00	91,26	55,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2020 00:00	10,27	298,69	0,00	0,00	92,54	56,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2020 00:00	9,60	282,09	0,00	0,00	88,77	53,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2020 00:00	9,48	289,22	0,00	0,00	88,20	54,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2020 00:00	9,19	285,41	0,01	0,00	86,42	53,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2020 00:00	9,76	293,28	0,00	0,00	88,18	53,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2020 00:00	11,00	308,00	0,01	0,00	92,36	55,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2020 00:00	9,43	290,91	0,00	0,00	84,93	51,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.01.2020 00:00	9,88	296,50	0,01	0,00	87,46	52,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	137,39	4120,19	0,11	0,00	89,05	54,47	0,00	0,00	0,00	0	0	336

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
01.01.2020	0	10083,84	375530,88	51,09	0,00	375479,78	39345
15.01.2020	0	10221,23	379651,06	51,20	0,00	379599,86	39681
Итого:		137,39	4120,19	0,11	0,00	4120,08	336

Подпись _____
 Дата 17.01.2020 10:56

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 ООО «ТЕПЛОМЕР»

 С.Н. ЗАСУКИН

АО «ОДНОВИДОВАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЗЬМОВ Р. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 15.01.2020 13.02.2020

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 2
Ответственное лицо _____ телефон _____
Тепловычислитель ВТЭ-1 П1140 М Сер.№ 6400
№ системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
15.01.2020 00:00	9,36	289,00	0,00	0,00	85,77	52,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.01.2020 00:00	8,89	281,09	0,00	0,00	83,12	50,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.01.2020 00:00	8,73	277,81	0,00	0,00	82,67	50,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.01.2020 00:00	9,78	294,19	0,00	0,00	87,03	52,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.01.2020 00:00	10,28	297,22	0,01	0,00	89,71	53,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.01.2020 00:00	9,41	288,09	0,00	0,00	85,23	51,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.01.2020 00:00	9,09	286,59	0,00	0,00	83,91	51,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.01.2020 00:00	9,84	299,81	0,00	0,00	87,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.01.2020 00:00	10,96	306,09	0,00	0,00	93,09	55,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.01.2020 00:00	10,50	304,69	0,01	0,00	90,75	54,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.01.2020 00:00	9,63	291,50	0,01	0,00	85,59	51,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.01.2020 00:00	10,54	299,81	0,01	0,00	89,77	53,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.01.2020 00:00	9,95	298,69	0,00	0,00	87,57	53,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.01.2020 00:00	11,33	321,81	0,00	0,00	93,50	56,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.01.2020 00:00	10,00	309,69	0,01	0,00	87,21	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.01.2020 00:00	9,89	306,72	0,00	0,00	87,34	53,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.01.2020 00:00	9,89	309,88	0,06	0,00	87,41	54,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.02.2020 00:00	10,55	319,22	0,01	0,00	87,71	53,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.02.2020 00:00	10,07	304,09	0,01	0,00	86,76	52,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.02.2020 00:00	9,57	307,69	0,00	0,00	84,17	51,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.02.2020 00:00	10,90	324,81	0,01	0,00	90,38	55,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.02.2020 00:00	11,48	323,19	0,01	0,00	93,49	56,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.02.2020 00:00	11,28	309,81	0,00	0,00	93,47	55,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.02.2020 00:00	11,21	276,81	0,00	0,00	95,27	53,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.02.2020 00:00	10,29	254,88	0,03	0,00	90,81	49,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.02.2020 00:00	11,48	299,63	0,01	0,00	93,22	53,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.02.2020 00:00	10,60	306,09	0,01	0,00	89,23	53,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.02.2020 00:00	9,99	297,59	0,01	0,00	87,18	52,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.02.2020 00:00	9,88	318,59	0,01	0,00	85,57	53,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.02.2020 00:00	10,54	314,22	0,04	0,00	90,00	55,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	305,94	9019,31	0,27	0,00	88,47	53,23	0,00	0,00	0,00	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
15.01.2020	0	10221,23	379651,06	51,20	0,00	379599,86
14.02.2020	0	10527,17	388670,38	51,46	0,00	388618,91
Итого:	305,94	9019,31	0,27	0,00	9019,05	720

Подпись _____
Дата 17.02.2020 14:20

Инженер
С.Н. Засуев
1-ДУБКИ

АО «ТЕПЛОМЕР
МЫТИЩИНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЬ»
К/ДБВ Р.В.