

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 19.11.2019 08.12.2019

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 5
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
19.11.2019 00:00	8,46	291,72	0,01	0,00	82,25	52,41	0,00	0,61	0,60	0	0	24
20.11.2019 00:00	8,71	296,28	0,02	0,00	83,28	52,94	0,00	0,60	0,60	0	0	24
21.11.2019 00:00	10,88	332,91	0,03	0,00	94,15	60,21	0,00	0,63	0,60	0	0	24
22.11.2019 00:00	11,20	352,91	0,01	0,00	95,04	62,09	0,00	0,63	0,60	0	0	24
23.11.2019 00:00	11,39	355,31	0,01	0,00	95,18	61,91	0,00	0,63	0,59	0	0	24
24.11.2019 00:00	11,66	360,50	0,01	0,00	95,05	61,46	0,00	0,63	0,59	0	0	24
25.11.2019 00:00	11,22	363,59	0,02	0,00	93,67	61,68	0,00	0,65	0,61	0	0	24
26.11.2019 00:00	11,20	365,69	0,03	0,00	94,07	62,31	0,00	0,64	0,60	0	0	24
27.11.2019 00:00	10,66	384,91	0,03	0,00	90,20	61,54	0,00	0,65	0,60	0	0	24
28.11.2019 00:00	10,54	389,81	0,03	0,00	89,84	61,85	0,00	0,65	0,60	0	0	24
29.11.2019 00:00	9,65	380,00	0,03	0,00	85,00	58,79	0,00	0,64	0,60	0	0	24
30.11.2019 00:00	9,68	383,00	0,02	0,00	84,53	58,44	0,00	0,65	0,61	0	0	24
01.12.2019 00:00	11,13	384,78	0,02	0,00	92,26	62,22	0,00	0,68	0,63	0	0	24
02.12.2019 00:00	11,21	381,31	0,01	0,00	94,54	64,06	0,00	0,65	0,60	0	0	24
03.12.2019 00:00	10,84	384,19	0,03	0,00	92,46	63,18	0,00	0,66	0,61	0	0	24
04.12.2019 00:00	10,72	379,09	0,03	0,00	91,87	62,60	0,00	0,65	0,60	0	0	24
05.12.2019 00:00	9,52	371,13	0,04	0,00	84,89	58,40	0,00	0,64	0,60	0	0	24
06.12.2019 00:00	9,50	367,28	0,03	0,00	84,84	58,14	0,00	0,64	0,60	0	0	24
07.12.2019 00:00	9,79	373,31	0,04	0,00	85,91	58,79	0,00	0,64	0,60	0	0	24
08.12.2019 00:00	9,94	375,78	0,05	0,00	85,46	58,10	0,00	0,63	0,60	0	0	24
Итого:	207,90	7273,50	0,48	0,00	89,73	60,06	0,00	12,80	12,06	0	0	480

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
19.11.2019	0	9246,57	324843,66	200,92	324642,74	44101
09.12.2019	0	9454,47	332117,16	201,40	331915,76	44581
Итого:	207,90	7273,50	0,48	0,00	7273,02	480

Подпись _____

Дата 09.12.2019 17:10

АО «ОДННЭЭСА»
ТЕПЛОСЕТЬ
БУЛАВ П. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 09.12.2019 31.12.2019

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 5
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
09.12.2019 00:00	9,05	369,63	0,03	0,00	82,30	57,09	0,00	0,63	0,60	0	0	24
10.12.2019 00:00	9,14	374,38	0,02	0,00	82,42	57,25	0,00	0,64	0,60	0	0	24
11.12.2019 00:00	9,82	393,81	0,01	0,00	85,31	59,56	0,00	0,65	0,60	0	0	24
12.12.2019 00:00	9,82	391,50	0,01	0,00	86,07	60,16	0,00	0,62	0,58	0	0	24
13.12.2019 00:00	10,02	389,59	0,00	0,00	87,90	61,32	0,00	0,61	0,57	0	0	24
14.12.2019 00:00	10,35	386,00	0,01	0,00	89,21	61,43	0,00	0,61	0,57	0	0	24
15.12.2019 00:00	10,43	382,09	0,02	0,00	89,23	60,91	0,00	0,61	0,57	0	0	24
16.12.2019 00:00	9,72	384,91	0,01	0,00	86,53	60,43	0,00	0,60	0,56	0	0	24
17.12.2019 00:00	9,75	388,09	0,00	0,00	85,96	60,03	0,00	0,60	0,56	0	0	24
18.12.2019 00:00	9,38	388,63	0,01	0,00	84,33	59,43	0,00	0,59	0,55	0	0	24
19.12.2019 00:00	9,13	382,28	0,00	0,00	82,75	58,08	0,00	0,60	0,57	0	0	24
20.12.2019 00:00	10,24	398,22	0,00	0,00	90,08	63,45	0,00	0,62	0,57	0	0	24
21.12.2019 00:00	10,11	388,91	0,01	0,00	88,21	61,31	0,00	0,60	0,56	0	0	24
22.12.2019 00:00	9,77	380,59	0,02	0,00	85,08	58,54	0,00	0,59	0,56	0	0	24
23.12.2019 00:00	8,69	376,00	0,02	0,00	80,86	57,06	0,00	0,59	0,56	0	0	24
24.12.2019 00:00	9,07	388,78	0,01	0,00	82,23	58,13	0,00	0,63	0,60	0	0	24
25.12.2019 00:00	10,34	406,50	0,02	0,00	89,45	63,11	0,00	0,62	0,56	0	0	24
26.12.2019 00:00	10,25	401,13	0,02	0,00	89,71	63,23	0,00	0,61	0,56	0	0	24
27.12.2019 00:00	10,35	400,59	0,04	0,00	90,35	63,59	0,00	0,60	0,55	0	0	24
28.12.2019 00:00	10,77	395,59	0,01	0,00	91,51	63,29	0,00	0,60	0,55	0	0	24
29.12.2019 00:00	10,60	367,09	0,01	0,00	91,45	61,48	0,00	0,59	0,56	0	0	24
30.12.2019 00:00	10,98	373,50	0,03	0,00	93,44	62,98	0,00	0,61	0,57	0	0	24
31.12.2019 00:00	10,48	382,59	0,03	0,00	88,83	60,45	0,00	0,59	0,56	0	0	24
Итого:	228,27	8890,41	0,35	0,00	87,10	60,54	0,00	14,01	13,07	0	0	552

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
09.12.2019	0	9454,47	332117,16	201,40	0,00	331915,76
01.01.2020	0	9682,74	341007,56	201,75	0,00	340805,81
Итого:	228,27	8890,41	0,35	0,00	8890,05	552

Подпись _____

Дата 17.01.2020 11:06

АО «ОДННЦЭСЭ
ТЕПЛОСЕТЬ
КУЛАЕВ Р. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 01.01.2020 14.01.2020

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 5
Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682
№ системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
01.01.2020 00:00	10,50	392,72	0,01	0,00	91,57	63,87	0,00	0,64	0,59	0	0	24
02.01.2020 00:00	10,26	396,91	0,03	0,00	90,29	63,52	0,00	0,60	0,55	0	0	24
03.01.2020 00:00	10,06	398,59	0,01	0,00	88,66	62,57	0,00	0,62	0,57	0	0	24
04.01.2020 00:00	10,71	405,19	0,01	0,00	93,12	65,73	0,00	0,62	0,56	0	0	24
05.01.2020 00:00	10,45	401,31	0,02	0,00	90,66	63,68	0,00	0,62	0,57	0	0	24
06.01.2020 00:00	10,74	397,19	0,01	0,00	92,85	64,83	0,00	0,62	0,57	0	0	24
07.01.2020 00:00	10,88	397,81	0,01	0,00	94,14	65,77	0,00	0,61	0,56	0	0	24
08.01.2020 00:00	10,47	390,59	0,01	0,00	90,35	62,54	0,00	0,60	0,56	0	0	24
09.01.2020 00:00	10,25	392,09	0,01	0,00	89,76	62,69	0,00	0,62	0,57	0	0	24
10.01.2020 00:00	9,90	388,72	0,01	0,00	87,96	61,63	0,00	0,61	0,57	0	0	24
11.01.2020 00:00	10,24	383,78	0,01	0,00	89,75	62,06	0,00	0,60	0,56	0	0	24
12.01.2020 00:00	11,28	379,09	0,03	0,00	93,98	63,13	0,00	0,60	0,56	0	0	24
13.01.2020 00:00	9,66	369,81	0,03	0,00	86,46	59,45	0,00	0,59	0,56	0	0	24
14.01.2020 00:00	10,21	380,59	0,04	0,00	89,03	61,30	0,00	0,63	0,59	0	0	24
Итого:	145,59	5474,41	0,24	0,00	90,61	63,05	0,00	8,57	7,95	0	0	336

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]	
01.01.2020	0	9682,74	341007,56	201,75	0,00	340805,81	45133
15.01.2020	0	9828,33	346481,97	201,99	0,00	346279,98	45469
Итого:	145,59	5474,41	0,24	0,00	5474,17	336	

Подпись _____

Дата 17.01.2020 11:07

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
Засухин
Н. ЗАСУХИН

АО «ОДНУДЭССА
ТЕПЛОСЕТЬ»
БУЛАВЪ Р. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 15.01.2020 13.02.2020

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 5
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
15.01.2020 00:00	9,97	381,22	0,04	0,00	87,28	60,22	0,00	0,58	0,56	0	0	24
16.01.2020 00:00	9,38	370,09	0,03	0,00	84,63	58,47	0,00	0,58	0,56	0	0	24
17.01.2020 00:00	9,37	378,91	0,01	0,00	84,16	58,63	0,00	0,59	0,57	0	0	24
18.01.2020 00:00	10,24	387,50	0,02	0,00	88,60	61,23	0,00	0,64	0,61	0	0	24
19.01.2020 00:00	10,75	386,19	0,02	0,00	91,28	62,37	0,00	0,58	0,56	0	0	24
20.01.2020 00:00	9,80	377,00	0,02	0,00	86,77	59,88	0,00	0,58	0,56	0	0	24
21.01.2020 00:00	9,55	377,91	0,03	0,00	85,42	59,34	0,00	0,58	0,56	0	0	24
22.01.2020 00:00	10,14	380,28	0,01	0,00	88,77	61,17	0,00	0,61	0,59	0	0	24
23.01.2020 00:00	10,93	370,41	0,02	0,00	94,76	64,03	0,00	0,57	0,55	0	0	24
24.01.2020 00:00	10,51	372,31	0,02	0,00	92,36	63,08	0,00	0,57	0,55	0	0	24
25.01.2020 00:00	9,74	367,91	0,05	0,00	87,18	59,78	0,00	0,59	0,58	0	0	24
26.01.2020 00:00	10,72	380,88	0,04	0,00	91,37	62,13	0,00	0,56	0,55	0	0	24
27.01.2020 00:00	10,10	380,13	0,03	0,00	89,16	61,66	0,00	0,57	0,55	0	0	24
28.01.2020 00:00	11,04	381,50	0,04	0,00	95,13	65,10	0,00	0,57	0,55	0	0	24
29.01.2020 00:00	10,18	391,50	0,03	0,00	88,74	61,85	0,00	0,57	0,55	0	0	24
30.01.2020 00:00	10,16	390,50	0,01	0,00	88,88	61,97	0,00	0,57	0,55	0	0	24
31.01.2020 00:00	10,22	405,28	0,01	0,00	88,96	62,90	0,00	0,57	0,55	0	0	24
01.02.2020 00:00	10,43	414,50	0,02	0,00	89,26	63,18	0,00	0,59	0,56	0	0	24
02.02.2020 00:00	10,39	406,81	0,03	0,00	88,31	61,85	0,00	0,57	0,55	0	0	24
03.02.2020 00:00	9,66	400,91	0,02	0,00	85,74	60,79	0,00	0,57	0,56	0	0	24
04.02.2020 00:00	10,61	402,19	0,04	0,00	92,00	64,62	0,00	0,59	0,56	0	0	24
05.02.2020 00:00	11,04	382,09	0,02	0,00	95,19	65,09	0,00	0,56	0,55	0	0	24
06.02.2020 00:00	10,96	370,91	0,02	0,00	95,22	64,47	0,00	0,57	0,56	0	0	24
07.02.2020 00:00	11,05	337,59	0,02	0,00	97,17	63,13	0,00	0,54	0,55	0	0	24
08.02.2020 00:00	10,10	303,31	0,08	0,00	92,76	59,25	0,00	0,54	0,56	0	0	24
09.02.2020 00:00	11,36	352,28	0,05	0,00	95,00	61,55	0,00	0,54	0,55	0	0	24
10.02.2020 00:00	10,49	376,22	0,04	0,00	90,87	62,01	0,00	0,56	0,56	0	0	24
11.02.2020 00:00	10,06	371,09	0,05	0,00	88,79	60,74	0,00	0,55	0,55	0	0	24
12.02.2020 00:00	9,79	365,09	0,04	0,00	87,16	59,45	0,00	0,54	0,55	0	0	24
13.02.2020 00:00	10,46	374,41	0,04	0,00	91,62	62,68	0,00	0,55	0,55	0	0	24
Итого:	309,20	11336,91	0,90	0,00	90,08	61,75	0,00	17,12	16,74	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
15.01.2020	0	9828,33	346481,97	201,99	0,00	346279,98	45469
14.02.2020	0	10137,53	357818,88	202,89	0,00	357615,99	46189
Итого:		309,20	11336,91	0,90	0,00	11336,01	720

Подпись _____

Дата 17.02.2020 14:10

ИНЖЕНЕР
ИТТ-ДУВНИ
С.Н. ЗАСИДИН

МО "ОЛЕНДОВСКОЕ"
ТЕПЛОСЕТЬ
УЛ. ДУВНИ, 1