

08.12.2019г.

Справка о проведении расчетов по средним значениям.

1. Березовая д.6 в связи с выходом из строя вычислителя начисления проведены по средним значениям предыдущих периодов - **352,23 Гкал**
2. Березовая д.8 в связи с не полной наработкой УУТЭ проведено доначисление по средним значениям за отчетный период - **304,7 Гкал**
3. Рябиновая д.6 в связи с не полной наработкой УУТЭ проведено доначисление по средним значениям за отчетный период - **158,22 Гкал**
4. Рябиновая д.7 в связи с выходом из строя расходомера на подающем трубопроводе, начисления проведены по средним значениям предыдущих периодов - **68,38 Г кал**

Представитель ООО «КТТ-Дубки»

1
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ООО «КТТ-ДУБКИ»

И.Н. ЗАСЛУЖИ

(подпись)

АО «ОДНТЭЭЭСА»
ГЯЛВОСЕТ
ЖУЛЫБ Р. В.

АКТ

снятия показаний приборов учета тепловой энергии в п. ВНИИССОК
в период с 09 декабря 2019 г. по 14 января 2020г.

"20" января 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации (ТСО) - главный инженер ООО «КТТ-Дубки» Засухин С.Н. и начальник отдела тепловой инспекции АО " Одинцовская теплосеть"- составили настоящий акт о том, что в феврале 2019 года сняты следующие показания приборов учета тепловой энергии на следующих объектах

Абонента:

№ п/п	Адрес объекта (жилого дома)	№ счетчика	Показания приборов учета		Расчет по среднему. Гкал с 09.12.19 по 31.12.19	Расчет по среднему. Гкал с 01.01.20 по 14.01.20	Состояние УУТЭ	Примечания
1	Березовая 6	3738	0	0	333,5	203,00	Ремонт	
2	Рябиновая 6	7188	0	0	162,34	98,84	Ремонт	
3	Рябиновая 7	6079	0	0	66,24	40,32	Ремонт	

Гл. инженер
ООО "КТТ-Дубки"

Засухин С.Н.
Засухин



АО "ОДИНЦОВСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЬ"
КУЛАЕВ Р. В.

Береговая 6

с 15.01.2020 по 13.02.2020

Среднесрочное пот./объемное ТЭ, Ткал.

	2017	2018	2019
Б-6	3829	3960	3592
Б-8	3880	4196	3453
Б-6/Б8	0,99	0,94	1,04

$$\text{Коэф. ср} = 0,99.$$

$$Q_{Б-8} = 455,72 \text{ Ткал}$$

$$Q_{Б-6} = 455,72 \times 0,99 = 451,16 \text{ Ткал}$$

ГЛАВНЫЙ УЧЕТЧИК
ООО «БИ-ДУБНИ»
С.Н. ЗАСУДИН