

08.12.2019г.

Справка о проведении расчетов по средним значениям.

1. Березовая д.6 в связи с выходом из строя вычислителя начисления проведены по средним значениям предыдущих периодов - **352,23 Гкал**
2. Березовая д.8 в связи с не полной наработкой УУТЭ проведено доначисление по средним значениям за отчетный период - **304,7 Гкал**
3. Рябиновая д.6 в связи с не полной наработкой УУТЭ проведено доначисление по средним значениям за отчетный период - **158,22 Гкал**
4. Рябиновая д.7 в связи с выходом из строя расходомера на подающем трубопроводе, начисления проведены по средним значениям предыдущих периодов - **68,38 Г кал**

Представитель ООО «КТТ-Дубки»

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ООО «КТТ-ДУБКИ»

Н. ЗАСТЫНИН
(подпись)

АО «ОДНОВУЛЬТОВАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ»
КУЛЖЕВ Р. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 09.12.2019 31.12.2019

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 8
 Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6352
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
09.12.2019 00:00	13,19	412,92	0,90	0,00	79,66	46,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.12.2019 00:00	13,41	413,40	0,50	0,00	79,78	46,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.12.2019 00:00	14,66	413,34	0,00	0,00	82,48	45,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.12.2019 00:00	14,71	413,70	0,50	0,00	83,22	46,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2019 00:00	15,35	413,16	0,00	0,00	84,95	46,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2019 00:00	15,68	414,30	0,00	0,00	86,23	47,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2019 00:00	15,45	413,40	0,00	0,00	86,27	47,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2019 00:00	14,79	412,92	0,00	0,00	83,64	46,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2019 00:00	14,66	412,86	0,00	0,00	83,10	46,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2019 00:00	13,99	411,78	0,40	0,00	81,53	46,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2019 00:00	13,55	412,02	1,80	0,00	80,08	46,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2019 00:00	15,93	414,12	0,10	0,00	86,98	47,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2019 00:00	15,34	412,62	0,00	0,00	85,19	46,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2019 00:00	14,29	412,63	1,50	0,00	82,28	46,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2019 00:00	12,65	411,84	1,40	0,00	78,26	46,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2019 00:00	13,64	412,98	1,40	0,00	79,57	45,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2019 00:00	15,96	413,04	0,20	0,00	86,35	46,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2019 00:00	15,83	412,86	0,00	0,00	86,63	47,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2019 00:00	15,94	412,55	0,00	0,00	87,23	47,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2019 00:00	15,97	414,37	0,00	0,00	88,38	48,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2019 00:00	15,60	414,36	0,00	0,00	88,37	49,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2019 00:00	16,32	415,55	0,20	0,00	90,29	49,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2019 00:00	15,57	413,70	1,10	0,00	85,83	46,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	342,48	9504,42	10,00	0,00	84,19	47,01	0,00	0,00	0,00	0	0	552

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
09.12.2019	0	2641,84	76824,20	3611,70	0,00	73212,50
01.01.2020	0	2984,32	86328,62	3621,70	0,00	82706,92
Итого:	342,48	9504,42	10,00	0,00	0,00	9494,42

Подпись _____

Дата 17.01.2020 11:08


 АД "ОДИЗУ" ТЭПЛОСЕТЬ
 КУЛАЕВ Р. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
 за период 01.01.2020 14.01.2020

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 8
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6352
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
01.01.2020 00:00	16,05	411,90	0,70	0,00	88,44	48,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2020 00:00	15,80	412,14	0,50	0,00	87,15	47,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2020 00:00	15,45	411,00	0,70	0,00	85,60	46,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2020 00:00	16,76	412,62	0,00	0,00	89,77	47,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2020 00:00	16,12	412,09	0,60	0,00	87,48	47,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2020 00:00	16,78	412,32	0,00	0,00	89,59	47,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2020 00:00	17,05	411,95	0,10	0,00	90,81	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2020 00:00	15,91	410,52	1,20	0,00	87,26	47,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2020 00:00	15,87	411,48	0,60	0,00	86,68	46,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2020 00:00	15,42	411,18	0,70	0,00	84,96	46,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2020 00:00	15,48	411,78	0,00	0,00	86,73	47,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2020 00:00	16,35	412,14	1,00	0,00	90,78	49,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2020 00:00	14,43	410,95	1,50	0,00	83,63	47,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.01.2020 00:00	15,58	410,70	0,50	0,00	86,03	46,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	223,04	5762,76	8,10	0,00	87,49	47,48	0,00	0,00	0,00	0	0	336

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
01.01.2020	0	2984,32	3621,70	0,00	82706,92	10065
15.01.2020	0	3207,36	3629,80	0,00	88461,57	10401
Итого:	223,04	5762,76	8,10	0,00	5754,66	336

Подпись _____
 Дата 17.01.2020 11:08

ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ТЕПЛОСЕТЬ»

 И.В. ЗАСОВИЧ

АО «ОДНПДЭС»
 «ТЕПЛОСЕТЬ»
 КУЛАЗЬ Р. В.

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 15.01.2020 13.02.2020

Адрес потребителя ул.Березовая Березовая 8
Ответственное лицо _____ телефон _____

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6352
№ системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]
										код	период	
15.01.2020 00:00	14,91	411,18	0,80	0,00	84,39	46,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.01.2020 00:00	13,99	409,98	0,40	0,00	81,89	46,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.01.2020 00:00	14,00	410,16	0,60	0,00	81,41	46,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.01.2020 00:00	15,57	410,10	0,20	0,00	85,63	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.01.2020 00:00	16,31	411,48	0,20	0,00	88,14	47,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.01.2020 00:00	14,70	410,22	1,20	0,00	83,88	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.01.2020 00:00	14,27	411,55	1,40	0,00	82,59	46,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.01.2020 00:00	15,28	410,45	0,30	0,00	85,83	47,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.01.2020 00:00	16,50	413,77	0,70	0,00	91,51	50,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.01.2020 00:00	15,76	411,48	2,90	0,00	89,21	49,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.01.2020 00:00	14,67	411,18	4,90	0,00	84,34	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.01.2020 00:00	16,00	410,88	0,00	0,00	88,26	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.01.2020 00:00	15,41	410,88	1,60	0,00	86,21	47,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.01.2020 00:00	16,59	412,08	0,70	0,00	91,88	50,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.01.2020 00:00	15,06	409,92	1,20	0,00	85,76	47,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.01.2020 00:00	15,03	410,45	0,30	0,00	85,91	48,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.01.2020 00:00	15,29	410,82	1,30	0,00	85,95	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.02.2020 00:00	15,46	409,74	1,10	0,00	86,23	47,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.02.2020 00:00	14,77	410,76	1,40	0,00	85,35	48,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.02.2020 00:00	13,70	411,24	1,00	0,00	82,99	48,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.02.2020 00:00	15,49	411,12	1,90	0,00	88,97	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.02.2020 00:00	15,85	413,34	1,20	0,00	92,04	52,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.02.2020 00:00	15,58	412,98	2,10	0,00	92,13	53,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.02.2020 00:00	16,05	413,41	1,60	0,00	93,98	53,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.02.2020 00:00	15,30	412,86	11,50	0,00	89,75	51,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.02.2020 00:00	15,86	412,86	5,50	0,00	91,88	52,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.02.2020 00:00	14,97	411,72	6,10	0,00	87,90	50,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.02.2020 00:00	14,24	411,00	1,70	0,00	85,91	50,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.02.2020 00:00	13,74	411,06	0,80	0,00	84,42	49,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.02.2020 00:00	15,37	411,84	1,30	0,00	88,61	50,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	455,72	12340,50	55,90	0,00	87,10	48,93	0,00	0,00	0,00	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
15.01.2020	0	3207,36	92091,38	3629,80	0,00	88461,57
14.02.2020	0	3663,07	104431,88	3685,70	0,00	100746,17
Итого:	455,72	12340,50	55,90	0,00	12284,60	720

Подпись _____

Дата 17.02.2020 11:34

С. Н. Засани
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ
МЫТИЩИНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЬ
С. Н. ЗАСАНИ

АО «ТЕПЛОМЕР»
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ
МЫТИЩИНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЬ